



aklimat®

IZJAVA O LASTNOSTIH

Št. AKL-04/20

V skladu z določili Uredbe (EU) št. 305/2011 o določitvi usklajenosti pogojev za trženje gradbenih proizvodov.

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda : Aluminijasti radiator Aklimat
2. Tip, serijska ali zaporedna številka : Tip M, T, Cevni, Cubo, Bimetal
3. Predvidena uporaba proizvodov v skladu s standardi EN 442 : Aluminijasti radiatorji namenjeni za priključitev in uporabo v toplotnem omrežju.
4. Ime registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca :
AKLIMAT d.o.o. Puhova ulica 27 2250 Ptuj, PE AKLIMAT Lenart Kraigherjeva 22 2230 Lenart v Slov.goricah.
5. Ime in naslov pooblaščenega zastopnika : /
6. Sistem ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v prilogi V.

Sistem 3.

7. Za izjavo o lastostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard : Harmoniziran standard EN 442-1, EN 442-2, EN 442-3

Priglašen organ : Institut für GebäudeEnergetik UNIVERSITÄT STUTTGART Nr.0626, Pfaffenwaldring 35/6A 70569 Stuttgart / Germany je izvedel meritve toplotnih moči v okviru sistema 3 (kot je določeno v prilogi V), in izdal potrdilo o nespremenljivosti lastnosti št. B08 613.2209.

8. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega je bila izdana evropska tehnična ocena : /



aklimat®

9. Navedene lastnosti :

Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirane tehnične specifikacije
Največji delovni tlak	1600 kPa	EN 442-1
Standardna izhodna toplotna moč pri $\Delta T_{50} K-\Phi_{50}$	1352 W (1)	EN 442-1
Značilna krivulja	$\Phi = 7,1866 * \Delta T^{1,3387}$ (2)	EN 442-1

Opomba (1), (2), so vzorčne vrednosti. Vrednosti za vse proizvode, ki jih zajema ta izjava, so natisnjene na etiketah embalaže ali zavedene v garancijskem listu.

10. Skladnost deklariranih lastnosti :

Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4.

Podpisal za in v imenu proizvajalca : Direktor AKLIMAT d.o.o., PE Aklimat Rudi Kokol.

Lenart 02.03.2020

Podpis. 

AKLIMAT d.o.o.¹
Puhova ulica 27, 2250 Ptuj

Aklimat d.o.o.
Puhova ulica 27
2270 Ptuj
Slovenija

MŠ: 6134858, DŠ: 81782110
Delavska hranilnica d.d.
SWIFT: HDELSI22
IBAN: SI56610000017774433



PE Aklimat Lenart
Kraigherjeva ulica 22
2230 Lenart

@: info@aklimat.si
T: +386 (0)2 72 00 161
F: +386 (0)2 72 00 165
www.aklimat.si