

IZJAVA O SUKLADNOSTI

FERO-TERM d.o.o.
Donji Stupnik, Gospodarska 17, 10010 Zagreb
MATIČNI BROJ SUBJEKTA (MBS): 1662155

Pod punom odgovornošću izjavljujemo da je proizvod

OPIS PROIZVODA: Bešavne bakrene cijevi za klima uređaje i freonske sustave
Nazivnih promjera 4-108mm

TIPSKA OZNAKA: Cijev Cu Split Klima

PROIZVOĐAČ : ELVAHALCOR Hellenic Cooper and Aluminium Industry S.A.
32011 Inofyte Viotia, Grčka

***Sukladan sa zahtjevima prema direktivi za materijale za tlačnu opremu
2014/68/EU I AD 2000-Smjernice W0***

Materijal izrade bakrenih bešavnih cijevi : Cu-DHP
Prema standardu: EN 12735-1/-2
Vrste: mekane, polutvrde i tvrde
Debljina stjenke: 0.2-2.5mm
Promjer cijevi: 4-108mm

Izjava se daje na osnovu certifikata 07/203/1326/WP/0890/22

U Zagrebu, 1.9.2023.

Žig i potpis odgovorne osobe

Sandi Ribarić diplomirani inženjer strojarstva

FERO-TERM
FERO-TERM d.o.o., OIB: 69638067216
Gospodarska 17, Donji Stupnik, 10255 Gornji Stupnik
Tel: +385 01/6651-656, Fax: +385 01/6651-661
5 