

# IZJAVA O SUKLADNOSTI

**FERO-TERM d.o.o.**  
**Donji Stupnik, Gospodarska 17, 10010 Zagreb**  
**MATIČNI BROJ SUBJEKTA (MBS): 1662155**

Pod punom odgovornošću izjavljujemo da je proizvod

**OPIS PROIZVODA: Toplinske izolacijske cijevi za izolaciju cijevi u sanitarnim sistemima i za izolaciju instalacijski cijevi za sisteme grijanja.**

**TIPSKA OZNAKA: GRAMA ISO SSL PLUS**

**PROIZVOĐAČ : GRAMA GS d.o.o. ,Kraška ulica 4, 6210 Sežana, Slovenija**

**Sistemi za ocenjevanje in preverjanje nespremenljivosti lastnosti ;Sistem 3**  
Prema standardu: EN14313:2010+A1:2013

Prijavljeno kod ovalštenog tijela  
**ZAG Zavod za Gradbeništvo Solvenije, NB1404**

Osnovna značajka	Značajke	usklađene tehničke norme
Reakcija na vatru	E	EN13501-1:2007+A1:2009 SIST EN ISO 11925-2:2011
Indeks ublaživanja buke	NPD	EN ISO 354 EN ISO11654
Toplinska provodljivost (W/Mk)	$\lambda_{10}=0,0373$ $\lambda_{30}=0,0413$ $\lambda_{40}=0,0435$	SIST EN ISO 8497:1997
Maksimalni temperatura uporabljivosti	NPD	EN14707
otpornost prijelaza vodene pare	NPD	EN13469
apsorpcija vode	NPD	EN13472
Dimenzijska stabilnost	to čini	SIST EN 1604:2013
Dimenzijska primjerenost	to čini	SIST EN 13467:2002 EN 822 EN 823

Izjava se daje na osnovu „IZJAVE O LASTNOSTIH Št.2015/01-Grama GS“  
U Zagrebu, 26.02.2018

**FERO-TERM**  
FERO-TERM d.o.o., OIB: 69638067216  
Gospodarska 17, Donji Stupnik, 10255 Gornji Stupnik  
Tel: +385 01/6651-666, Fax: +385 01/6651-661

5

osobe

Sandi Ribarić diplomirani inženjer strojarstva

Žig i potpis odgovorne

