



Svjedodžba br.

Certificate no.

E-2-29857

o sigurnosti elektroinstalacijskih proizvoda

Proizvod: SUSTAV ZA KONTROLU TEMPERATURE GRIJANJA
Product: (TTO BASE BASIC R UREĐAJ)
Proizvođač / Trgovačka marka: TTO THERMOTECHNIK d.o.o.-Hrvatska
Manufacturer / Brand name:
Tip(ovi): TB-B0xx-0001
Type(s):
Podnositelj zahtjeva: TTO THERMOTECHNIK d.o.o.
Applicant: Lukeži 17. , 51218 DRAŽICE, Hrvatska

Tehnički i drugi podaci:

Specification:

Napon: 230/240V~ 50Hz
Snaga: 35 W
Zaštitna klasa: II
Stupanj zaštite: IP 20
Napomena: xx - 18 termoelektričnih pogona

Broj i datum izvješća o ispitivanju: RN/22/1042-1, 28.06.2022
Test report number and date:

ZAKLJUČAK

CONCLUSION

Utvrđeno je da karakteristike proizvoda **ZADOVOLJAVAJU** zahtjevima slijedećih normi i propisa:
It is certified that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 43/16);
Direktiva LVD 2014/35/EU
- Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti (N.N.28) Direktiva EMC 2014/30/EU
- Pravilnik o ograničavanju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi
(N.N.131/2013; N.N.6/2014 i N.N. 90/2014) Direktiva RoHS2011/65/EU
- norme: HRN EN 60730-1: 2016+A1:2019/A2:2022
HRN EN IEC 60730-2-14:2019

Valjanost do: 28.06.2024
Valid until:

Datum: 11.07.2022
Date:



Ovlaštena osoba
Signature of authorized person

Damir Jakopović, dipl. ing. el.

Ovaj dokument vrijedi samo za proizvod i/ili robu koji su istovjetni s ispitanim uzorkom.
This document is valid only for the product identical to tested sample.



ZIK - ELEKTROLABORATORIJ
HR-10000 Zagreb , Križna 18

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU
br. E- 2 - 22 - 1042 - 1

Podnositelj zahtjeva: TTO THERMOTECHNIK d.o.o, Lukeži 17,52218 Dražice
Naziv proizvoda: SUSTAV ZA KONTROLU TEMPERATURE GRIJANJA
(TTO BASE BASIC R UREĐAJ)
Tip proizvoda: TB-B0xx-0001
Proizvođač/robna marka: TTO THERMOTECHNIK d.o.o.-Hrvatska

Napon: 230/240V~ 50Hz
Snaga: 35W
Zaštitna klasa: II
Stupanj zaštite: IP20
Napomena: Temperaturno područje: 0-60°C
: xx- 18 termoelektričnih pogona

ZAKLJUČAK


Na osnovi rezultata ispitivanja utvrđeno je da proizvod ZADOVOLJAVA zahtjeve:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 43/16); Direktiva LVD 2014/35/EU
- Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti (N.N.28) Direktiva EMC 2014/30/EU
- Pravilnik o ograničavanju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi (N.N.131/2013; N.N.6/2014 i N.N. 90/2014) Direktiva RoHS2011/65/EU
- norme: HRN EN 60730-1: 2016+A1:2019/A2:2022
HRN EN IEC 60730-2-14:2019

Datum ispitivanja: 28.06.2022.



Ispitao:


Damir Jakopović, dipl. ing.

Rezultati ispitivanja odnose se samo na ispitane uzorke.

Ovaj izvještaj ne smije se ni djelomično niti u cijelosti umnožavati bez pismenog odobrenja ZIK-a.

Y:\A.2.2\22-1042 TTO THERMOTECHNIK\22-1042-1 SUSTAV ZA KONTROLU GRIJANA TB-BXX-0001.doc

IZJAVA O SUKLADNOSTI

RN/22/1042-1

Proizvođač / Uvoznik:	TTO THERMOTECHNIK d.o.o. Lukeži 17. 51218 DRAŽICE, Hrvatska
Naziv proizvoda:	SUSTAV ZA KONTROLU TEMPERATURE GRIJANJA (TTO BASE BASIC R UREĐAJ)
Tip / Model:	TB-B0xx-0001
Proizvođač / Trgovačka marka:	TTO THERMOTECHNIK d.o.o.-Hrvatska

Gore navedeni proizvod sukladan je zahtjevima niže navedenih pravilnika (EU direktiva) i harmoniziranih normi:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 43/16); Direktiva LVD 2014/35/EU	
-Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti (N.N.28) Direktiva EMC 2014/30/EU	
-Pravilnik o ograničavanju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi (N.N.131/2013; N.N.6/2014 i N.N. 90/2014) Direktiva RoHS2011/65/EU	
- norme: HRN EN 60730-1: 2016+A1:2019'A2:2022 HRN EN IEC 60730-2-14:2019	
Dokument izdao: Zavod za ispitivanje kvalitete d.o.o.	SVJEDODŽBA br. E-2-29857 od 11.07.2022

Izjavu potpisuje (u ime proizvođača/uvoznika):

(ime, prezime i funkcija odgovorne osobe)

Datum izdavanja:

11.07.2022

Potpis odgovorne osobe:

M.P.
