

IZVJEŠĆE O PREGLEDU I ISPITIVANJU br.

INSPECTION REPORT No.

I-L2-240823-3

Proizvod: <i>Product:</i>	Viega cjevovodni sustav Profipress G, Komponente i sustav za opskrbu plinom
Tip: <i>Type:</i>	Prema Tablici 1. ovoga Izvješća
Proizvođač: <i>Manufacturer:</i>	Viega GmbH & Co. KG Viega Platz 1 DE-57439 Attendorn, Njemačka
Naručitelj: <i>Applicant:</i>	Viega GmbH & Co. KG Viega Platz 1 DE-57439 Attendorn, Njemačka
Registrirana tvrtka: <i>Authorized company:</i>	VIK-HR d.o.o. Zagreb, Zagrebačka c 231; tel. 01 23 13 060; fax. 01 23 32 036; e-mail: vik@vik.hr OIB:77964845376; Tt-24/16808-4
Datum pregleda: <i>Date of inspection:</i>	kolovoz 2024.
Završeno: <i>Finished:</i>	2024.08.23.
Valjanost izvješća: <i>Report validity:</i>	Dvije godine za navedene ispitane uzorke, do 2026.08.23. <i>Two years for tested samples.</i>

ZAVRŠNA OCJENA

ASSESSMENT

Na temelju izvršenih kontrolnih ispitivanja, izvršene provjere i ispitivanja kvalitete, uvida u tehničku dokumentaciju i dokaze o kvaliteti ugrađenog materijala, ocjenjuje se da navedeni proizvodi **Viega cjevovodni sustav Profipress G, komponente i sustav za opskrbu plina** iz ovog Izvješća **ZADOVOLJAVAJU** svojom kvalitetom zahtjeve tehničke dokumentacije proizvođača, normi i parametara eksploatacije, te imaju tražena svojstva. Izdaje se **Inspeksijska potvrda br. IP-240823-3.**

Pregled izvršili:*Inspected by:*

Domagoj Babić, mag.ing.mech.

**Direktor:***Authorized Person:*

Josipa Špacir, dipl. ing.

Na temelju prihvaćene ponude VIK-HR d.o.o. izvršen je pregled i ispitivanje dostavljenih uzoraka kako slijedi:

1.0 OPĆI PODACI GENERAL DATA

- 1.1. Predmet pregleda:** **Viega cjevovodni sustav Profipress G,**
Inspection scope: **Komponente i sustav za opskrbu plinom**
- 1.2. Mjesto ispitivanja:** laboratorij VIK-HR d.o.o.
Place of inspection:
- 1.3. Dokumentacija korištena kod ispitivanja:**
Documentation applied:
- Tehnička dokumentacija proizvođača s tehničkim crtežima, tehničke specifikacije;
 - Katalog proizvođača, prijevod na Hrvatski jezik;
 - Atesti materijala;
 - Certifikat ISO 9001;
 - Dokumentacija sustava upravljanje prema kvalitetom.
- 1.4. Svrha pregleda:** - provjera sukladnosti proizvoda s tehničkim specifikacijama i
Inspection purpose: - karakteristikama datim u tehničkim opisima proizvoda.

2.0. TEHNIČKI PODACI TEHNICAL DATA

2.1. Na ispitivanje su dostavljeni uprešani uzorci Viega cjevovodnih sustava Profipress G

Tablica 1. Popis

SVOJSTVO	VRIJEDNOST	NAPOMENA
Profipress G (od 12 mm do 54 mm)	Koljena 90°, koljena 45°, T-komadi, prijelazni komadi i koljena, spojnice, redukcije, plinske slavine	
Profipress G XL (64 mm)	Koljeno 90°, koljeno 45°, T-komad, prijelazni komad, spojnice, redukcije	
Materijal	Bakar i bakrene legure	
Raspon temp. °C,	-20°C do 70°C,	
Promjer/debljina stjenke, mm	12/0,8 i 1,0	
Promjer/debljina stjenke, mm	15/1,0	
Promjer/debljina stjenke, mm	18/1,0	
Promjer/debljina stjenke, mm	22/1,0	
Promjer/debljina stjenke, mm	28/1,0	
Promjer/debljina stjenke, mm	35/1,2	
Promjer/debljina stjenke, mm	42/1,2	
Promjer/debljina stjenke, mm	54/1,5	
Promjer/debljina stjenke, mm	64/2,0	

Uprešavanje fitinga na cijevi se izvodi s alatom prema uputama proizvođača.

3.0 REZULTATI PREGLEDA I ISPITIVANJA *EXAMINATION AND TESTING RESULTS*

3.1 Pregled dostavljenih isprava

Dostavljene isprave o ranijim ispitivanjima su detaljno pregledane – što zadovoljava ispitivanje nepropusnosti i čvrstoće

3.2. Ispitivanje nepropusnosti i čvrstoće

Uzorke za ispitivanje uprešao je i dostavio proizvođač sa svojim alatom.

Na dostavljenim uzorcima uprešanog fittinga na cijevi djelovano je ispitnim tlakom 2x većim od nazivnog (radnog) tlaka u trajanju od 30 minuta.

4.0. NALAZ *FINDINGS*

Uvidom u ranije rezultat te ispitivanjem uprešanog uzorka cijevi i fittinga utvrđeno je da su ispitani uzorci kao i navedeni proizvodi (tablica 1.0.) su u skladu sa tehničkom specifikacijom.

5.0. OPĆE I ZAVRŠNE ODREDBE *GENERAL AND CLOSING PROVISIONS*

Ovo izvješće je vlasništvo VIK-HR d.o.o. Zagreb, a daje se na korištenje naručitelju:

Viega GmbH & Co. KG
Viega Platz 1
DE-57439 Attendorn, Njemačka

Izvješće se ne smije kopirati niti umnožavati u dijelovima bez prethodne dozvole VIK-HR d.o.o.

LISTA DISTRIBUCIJE: *DISTRIBUTION LIST*

- | | | |
|----|--|----|
| 1. | Izvornik – Naručitelj | 1x |
| 2. | Kopija VIK-HR d.o.o. Zagreb | 1x |
| 3. | Kopija na elektronskom mediju - VIK-HR d.o.o. Zagreb | 1x |

Ukupno listova: 3

Verzija: 1

Prijepis: G.N.B.

Datum završetka: 23.08.2024.

VIK-HR d.o.o.
za usluge
HR-10000 ZAGREB - Zagrebačka c. 231 VIK-HR d.o.o.
Tel. 385(0) 123 13060