



**CERT**

# DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

## DIN-DVGW type examination certificate

**NG-5142CT0370**

Registriernummer  
registration number

<b>Anwendungsbereich</b> <i>field of application</i>	Produkte der Gasversorgung <i>products of gas supply</i>
<b>Zertifikatinhaber</b> <i>owner of certificate</i>	IG-DA d.o.o. Vladimira Nazora 8, HR-49250 Zlatar
<b>Vertreiber</b> <i>distributor</i>	IG-DA d.o.o. Vladimira Nazora 8, HR-49250 Zlatar
<b>Produktart</b> <i>product category</i>	Schmier-/Dicht-/Betriebsmittel: Dichtmittel für Gewindeverbindungen für Gasinstallationen und Heißwasser, nichtaushärtend (5142)
<b>Produktbezeichnung</b> <i>product description</i>	Gewindedichtband aus Kunstfaser zum Abdichten von Metallgewindeverbindungen in Gasinstallationen
<b>Modell</b> <i>model</i>	RT-30
<b>Prüfberichte</b> <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: 21-01180-KP03 vom 04.09.2023 (EBI) Baumusterprüfung: 18/135/5142/1 vom 10.09.2018 (EBI)
<b>Prüfgrundlagen</b> <i>test basis</i>	DIN EN 751-2 (01.08.1997)

**Ablaufdatum / AZ** 10.09.2028 / 23-0557-GNV  
*date of expiry / file no.*

24.10.2023 Bd A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle  
*date, issued by, sheet, head of certification body*



DVGW CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle  
Josef-Wirmer-Str. 1-3  
53123 Bonn  
Tel. +49 228 91 88 - 888  
Fax +49 228 91 88 - 993  
www.dvgw-cert.com  
info@dvgw-cert.com

<b>Typ</b> <i>type</i>	<b>Technische Daten</b> <i>technical data</i>	<b>Bemerkungen</b> <i>remarks</i>
TR-30	Klasse: ARp	

**Verwendungshinweise / Bemerkungen***hints of utilization / remarks*

Temperaturbereich (Gas): -20 °C bis +70 °C

Temperaturbereich (Heißwasser): bis +130 °C

Druckbereich (Gas): ≤ 5 bar

Druckbereich (Heißwasser): ≤ 7 bar

Anwendung: Wicklungen auf das Außengewinde, Wicklungen entsprechend Datenblatt abhängig von dem Rohrdurchmesser



**CERT**

# DIN-DVGW type examination certificate

## DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

**NG-5142CT0370**

Registration Number  
Registriernummer

<b>Field of Application</b> <i>Anwendungsbereich</i>	products of gas supply <i>Produkte der Gasversorgung</i>
<b>Owner of Certificate</b> <i>Zertifikatinhaber</i>	IG-DA d.o.o. Vladimira Nazora 8, HR-49250 Zlatar
<b>Distributor</b> <i>Vertreiber</i>	IG-DA d.o.o. Vladimira Nazora 8, HR-49250 Zlatar
<b>Product Category</b> <i>Produktart</i>	Greasing and sealing materials: Sealing and jointing materials for gas installations and hot water, non hardening (5142)
<b>Product description</b> <i>Produktbezeichnung</i>	sealing tape for metallic threads in gas installations and water heating installations
<b>Model</b> <i>Modell</i>	RT-30
<b>Test reports</b> <i>Prüfberichte</i>	Laboratory control test: 21-01180-KP03 from 04.09.2023 (EBI) Type testing: 18/135/5142/1 from 10.09.2018 (EBI)
<b>Test basis</b> <i>Prüfgrundlagen</i>	DIN EN 751-2 (01.08.1997)

**Date of Expiry / File No.** 10.09.2028 / 23-0557-GNV  
**Ablaufdatum / Aktenzeichen**

24.10.2023 Bd A-1/2

Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body  
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle



DVGW CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3  
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888  
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com  
info@dvgw-cert.com

Type	Technical Data	Remarks
Typ	Technische Daten	Bemerkungen
TR-30	Class: ARp	

**Hints of Utilization / Remarks****Verwendungshinweise / Bemerkungen**

temperature range (gas): -20 °C up to +70 °C

temperature range (hot water): up to +130 °C

pressure range (gas): &lt;= 5 bar

pressure range (hot water): &lt;= 7 bar

application: to be wrapped on outer thread, tape layers according to product data sheet depending on pipe dimension