

7. Izjava o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod obuhvaćen usklađenom normom:

WSP lab
Kapuzinerweg 7, D-70374 Stuttgart
Orion 350 09.50.LIP.006
Orion 500 06.50.LIP.004
Orion 600 07.50.LIP.005

8. Europska tehnička ocjena za izjavu o svojstvima

Ne postoji.

9. Objavljena svojstva

Bitne karakteristike	Svojstva			Usklađena tehnička specifikacija
Oslobađanje opasnih supstanci	Nema			EEC 76/769
Otporno na vatru	A1			EN 442-1-2-3
Maksimalan radni tlak	16 bara			
Tlak ispitivanja	27,04 bara			
Udaljenost između priključaka	350	500	600	
Km (koeficijent radijatora)	0,5313	0,7318	0,7917	
n (eksponent radijatora)	1,3083	1,3194	1,3316	
$Q_{\Delta t50}$ (toplinski učinak)	88,7	127,7	144,9	
Toplinske karakteristike kod različitih Δt	$Q=Km*\Delta t^n$			

10. Svojstvo proizvoda identificirano u točkama 1 i 2 sukladno je s objavljenim svojstvom u točki 9. ova izjava o svojstvima izdana je uz isključivo odgovornost Lipovice d.o.o.

Za Lipovica d.o.o. i u njeno ime potpisao:

Predsjednik Uprave
Drago Šercer, dipl. ing.

