



Zavod za ispitivanje kvalitete d.o.o.
Quality Superintending Company Ltd.

List 1 od 1

ev.broj: 29091

Potvrda o sukladnosti br.

(Certificate of conformity)

S 19621

Proizvod: EKSPANZIONA POSUDA S MEMBRANOM
Product:
Proizvođač: ELBI, Italija
Manufacturer:
Tip-ovi: 1) U prilogu svjedožbe
Models or types:
Podnositelj zahtjeva: ELBI
Applicant: Via Buccia, 9
LIMENA (PD) Italija (Italy)
Ovlaštena tvrtka: ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE d.o.o.
Authorized company: HR - 10 000 Zagreb, Gajeva 17/III; tel. 235-4444, fax 235-4400; otm@zik.hr

Tehnički i drugi podaci: (Technical and data:)

1) Datum ispitivanja 30.05.2007.

Valjanost do: (Valid until:) 30.5.2012 Izveštaj br. (Test Report No) S N- S 19621 (ev.br.29091)

Zaključak / Conclusion

Utvrđeno je da proizvod ZADOVOLJAVA zahtjeve slijedećih normi i propisa:

- Zakon o normizaciji NN 55/96 i 163/03;
- Tehnička dokumentacija proizvođača;
- EU direktiva 97/23/EC;
- DIN 4807 Teil 5

Datum :
Date
9.7.2007



Direktor OTM
Signature of authorized person
Ivan Levstek, dipl. ing.

Ovaj dokument vrijedi samo za proizvod i/ili robu koji su istovjetni s ispitanim uzorkom

Ljudevita Gaja 17/III, 10000 Zagreb, Hrvatska · Tel.: ++385(0)1 4806 777 · Fax: ++385(0)1 4806 700 · e-mail: info@zik.hr · http://www.zik.hr

PRILOG SVJEDODŽBI O SUKLADNOSTI broj: S-19621

Ekspanziona posuda s membranom

TIP SPREMNIKA	VOLUMEN (l)	MAKSIMALNI TLAK (bar)
ER	2 - 24	8,0
ERCE	35 - 500	10,0
ERL (V10)	750 - 5000	10,0
ERL (V16)	750 - 3000	16,0
ERP 320	6 - 12	3,0
ERP 385	6 - 14	3,0
ERP 416	6 - 10	3,0
ERP RET	6 - 12	3,0
ERP Q	7 - 24	3,0
DS	8 - 24	8,0
DS	35 - 300	10,0
SANY-S	0,5 - 4	10,0
SANY-L	3 - 6	10,0
D	2 - 35	10,0
DV	50 - 500	10,0
ERL-DAC	300 - 5000	10,0

