

C € 0085



CERT

EU type examination certificate

EU-Baumusterprüfbescheinigung

CE-0085CU0132

Product Identification No.
Produkt-Identnummer

Field of Application <i>Anwendungsbereich</i>	EU Gas Appliances Regulation (EU/2016/426) <i>EU-Gasgeräteverordnung (EU/2016/426)</i>
Owner of Certificate <i>Zertifikatinhaber</i>	CAVAGNA GROUP S.P.A. - divisione RECA - Via Matteotti, 5, I-25012 Viadana di Calvisano (BS)
Distributor <i>Vertreiber</i>	CAVAGNA GROUP S.P.A. - divisione RECA - Via Matteotti, 5, I-25012 Viadana di Calvisano (BS)
Product Category <i>Produktart</i>	accessories for gas appliances/pressure equipment: Governor for natural gas and all-gas (4101)
Product Description <i>Produktbezeichnung</i>	Pressure regulator, optionally with safety shut-off device SSD for over and/or under pressure, excess flow valve EFV and relieve valve
Model <i>Modell</i>	S7
Countries of Destination <i>Bestimmungsländer</i>	AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR
Test Reports <i>Prüfberichte</i>	supplement test: 705CL1900064 from 28.10.2019 (FGL) supplement test: 705TR1900069 from 28.10.2019 (FGL)
Test Basis <i>Prüfgrundlagen</i>	EU/2016/426 A III B (09.03.2016) DIN EN 88-2 (01.03.2008)

Date of Expiry / File No. 05.09.2029 / 19-0652-GER
Ablaufdatum / AZ

06.11.2019 Rie A-1/2

Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 and notified by the government of the Federal Republic of Germany for certification of gas appliances under EU Regulation

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte und von der Deutschen Bundesregierung benannte Stelle für die Zertifizierung von Gasgeräten gemäß EU-Verordnung EU/2016/426.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-01

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Type Typ	Technical Data Technische Daten	Remarks Bemerkungen
S7-10N...	outlet pressure: 300 mbar inlet pressure range: 1...5 bar	nominal flow: 10 m3/h
S7-25M...	outlet pressure: 30 mbar inlet pressure range: 0,5...5 bar	nominal flow: 25 m3/h
S7-30N...	outlet pressure: 400 mbar inlet pressure range: 0,8...5 bar	nominal flow: 30 m3/h
S7-50M...	outlet pressure: 500 mbar inlet pressure range: 1...4 bar	nominal flow: 50 m3/h
S7-50X...	outlet pressure: 55 mbar inlet pressure range: 0,5...5 bar	nominal flow: 50 m3/h
S7-70M...	outlet pressure: 300 mbar inlet pressure range: 1...5 bar	nominal flow: 70 m3/h
S7-100...	outlet pressure: 100...300 mbar inlet pressure range: 1...5 bar	nominal flow: 100 m3/h

Hints of Utilization /Remarks**Verwendungshinweise / Bemerkungen**

look-up class: SG 10/SG 20/ SG 30
 accuracy class: AC 5/AC 10
 accuracy group: AG 10/AG 20
 ambient temperature range: 0...+60 °C or -20...+60 °C
 installation position: any
 group: 2

DVGW