IZJAVA O SUKLADNOSTI

FERO-TERM d.o.o.
Donji Stupnik, Gospodarska 17, 10010 Zagreb
MATIČNI BROJ SUBJEKTA (MBS): 1662155

Pod punom odgovornošću izjavljujemo da je proizvod

OPIS PROIZVODA: **Bešavne bekrene cijevi za klima uređaje i freonske sustave Nazivnih promjera 4-108mm**

TIPSKA OZNAKA: **Cijev Cu za klimu, siva glatka izolacija**

PROIZVOĐAČ : **ELVAHALCOR Hellenic Cooper and Aluminium Industry S.A.**
32011 Inofyte Viotia, Grčka

Sukladan sa zahtjevima za bešavne bakrene cijevi za klimatizaciju i hlađenje prema direktivi EN 12735-1
Izolacijski materijal od ekspandirane umrežene polietilenske pjene, izvana zaštičena slojem plietilenskog filma i klasificiran kao klasa B prema europskoj normi EN 13501-1 (MEKA Izvješće o razvrstavanju BR: K09/2017 od 27.03.2017.) o reakciji na požar. Kvaliteta proizvoda prati se tijekom svih faza proizvodnje uz primjenu kvalitete Sustav upravljanja u skladu s ISO 9001:2015 (Certifikat br. 041070119 TÜV HELLAS).

Sukladan sa zahtjevima prema direktivi za materijale za tlačnu opremu 2014/68/EU I AD 2000-Smjernice W0
Materijal izrade bakrenih bešavnih cijevi : Cu-DHP
Prema standardu: EN 12735-1/-2
Vrste: mekane, polutvrde i tvrde
Debljina stjenke: 0.2-2.5mm

U Zagrebu, 1.2.2025.

Žig i potpis odgovorne osobe

Sandi Ribarić diplomirani inženjer strojarstva

FERO-TERM
FERO-TERM d.o.o., OIB: 69638067216
Gospodarska 17, Donji Stupnik, 10255 Gornji Stupnik
Tel: +385 01/6651-656, Fax: +385 01/6651-661