

IZJAVA O SUKLADNOSTI

FERO-TERM d.o.o.
Donji Stupnik, Gospodarska 17, 10010 Zagreb
MATIČNI BROJ SUBJEKTA (MBS):1662155

Pod punom odgovornošću izjavljujemo da je proizvod

OPIS PROIZVODA:

G668948	Traka samoljepljiva izolaciona TERMATools 10 m x 50 mm x 3 mm
G668949	Traka samoljepljiva izolaciona TERMATools 15 m x 50 mm x 3 mm

KARAKTERISTIKE:

Svojstva	Metoda ispitivanja	Tipična vrijednost
Gustoća (kg/m ³)	ISO485	42-55
Vlačna čvrstoća (MPa)	ISO1798	≥0,2
Elongacija (%)	ISO1798	≥%150
Faktor difuzije pare	DIN EN 12086	5000-7000
Upijanje vode (%)	ASTM D 1056	5
Radna temperatura (°C)		-40 / +120
Vatro otpornost	EN13501-1 (DIN 4102-B1)	B-s3,d0
Toplinska vodljivost (W/mK)	TS EN 12667	Kod 0°C = 0,034 W/mK
		Kod 10°C = 0,035 W/mK
Dostupne debljine	3 mm, 6 mm, 9 mm, 13 mm, 19 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm, 50 mm	
Širina role		1000 mm / 1200 mm
Boja		Crna

Ovim obrascem izjave Fero-term d.o.o.; potvrđujemo da je elastomerna gumena pjena testirana u skladu s Uredbom EU br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2011. (Uredba o građevnim proizvodima ili CPR). Ova se izjava temelji na izvješćima o ispitivanju primljenim od dobavljača sirovina koja su dostavljena putem akreditiranih laboratorija.

Naziv proizvoda	Debljina (mm) (sukladno ispitivanju)	Reakcija na vatru (Klasa)
Elastomerna gumena pjena	6-50	B-s3,d0

U Zagrebu, 02.04.2025.

Žig i potpis odgovorne osobe

Tomislav Gudeljević, predsjednik uprave

FERO-TERM
FERO-TERM d.o.o., OIB: 69638067216
Gospodarska 17, Donji Stupnik, 10255 Gornji Stupnik
Tel: +385 01/6651-666, Fax: +385 01/6651-661