

- Poslovanje NZZJZ dr. Andrija Štampar je certificirano od strane BUREAU VERITAS CROATIA prema normama ISO 9001 (CRO 19561Q/01) i ISO 14001 (CRO 19079E/01) od 14. svibnja 2014. godine. Od srpnja 2016. Zavod ima certifikat OHSAS 18001 (CRO20199S).
- Službeni laboratorij prema Rješenju Ministarstva poljoprivrede, Klasa: UP/I-322-01/16-01/59, Ur. broj: 525-10/1308-17-5 od 7. veljače 2017. godine.
- Službeni laboratorij prema Rješenju Ministarstva zdravlja Klasa:UP/I-541-02/13-01/17, Ur.Broj: 525-10/1308-15-10 od 12. lipnja 2015. godine.
- Referentni laboratorij za određivanje mikotoksina prema Rješenju Ministarstva poljoprivrede, Klasa: UP/I-310-26/13-01/56, Ur. broj 525-10/1307-14-7 od 18. ožujka 2014. godine.
- Referentni laboratorij za područje pesticida u hrani biljnog podrijetla, za pesticide u voću i povrću, žitaricama, te ispitivanju pesticida pojedinačnim metodama; prema Rješenju Ministarstva poljoprivrede, Klasa: UP/I-322-01/17-01/120, Ur. broj 525-10/0766-19-16 od 04. siječnja 2019. godine.
- Referentni centar Ministarstva zdravlja za ispitivanje zdravstvene ispravnosti hrane; UP/I-510-01/15-01/31; Ur. broj: 534-04-1-2/7-16-14 od 14. srpnja 2016. godine.

## ISPITNI IZVJEŠTAJ

### Za analitički broj: 05401 00879/19

Kupac: FEROTERM D.O.O.  
10255 DONJI STUPNIK, ZAGREB, GOSPODARSKA 17

Datum: 20.08.2019.

#### OPĆI PODACI

Klasa: 541-02/19-02/456  
Ur. broj: 381-5-2/2-19-03

Naziv uzorka: **VOXORT PREMIUM SLUŠALICA ZA TUŠ - 3 FUNKCIJE**  
Vrsta uzorka: Predmeti opće uporabe  
Vrijeme dostave: 29.07.2019. 10:06  
Analiza započeta: 29.07.2019. 10:06      Analiza završena: 20.08.2019. 12:04  
Razlog zahtjeva: Zdravstvena ispravnost  
Tip dostave: Dostavljeno

Proizvođač: -  
Hrvatska  
Uzorkovatelj: FEROTERM D.O.O.

Dostaviti: 1. FEROTERM D.O.O., Hrvatska, 10255 DONJI STUPNIK, ZAGREB, GOSPODARSKA 17

#### OPIS UZORKA:

Dostavljeni uzorak je VOXORT PREMIUM SLUŠALICA ZA TUŠ - 3 FUNKCIJE.

Uvoznik: Fero-Term d.o.o., Gospodarska ulica 17, Donji Stupnik

Feroterm code: N11835, Item number: 3031

Bar code: 3856019502076

Rezultati se odnose isključivo na analizirani uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Faksimil je autentičan s originalnim potpisom ovlaštene osobe.


**IZJAVA O SUKLADNOSTI:**

Analizirani uzorak obzirom na ispitane parametre sukladan je čl.20 Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom (N.N.125/09, N.N.31/11), te se u smislu čl.4 Zakona o predmetima opće uporabe (N.N. 39/13, N.N.47/14,114/18) i Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (N.N. 56/13, 14/14, 64/15,104/17) smatra zdravstveno ispravnim.

Voditelj Odjela  
Prof. dr. sc. Jasna Bošnjir dipl. ing.



Rezultati se odnose isključivo na analizirani uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Faksimil je autentičan s originalnim potpisom ovlaštene osobe.



MDK\*\*\* maksimalno dozvoljena količina prema zakonskim propisima navedenim u ocjeni sukladnosti

Datum: 20.08.2019.

Kupac: FEROTERM D.O.O., 10255 DONJI STUPNIK, ZAGREB, GOSPODARSKA 17

Naziv uzorka: VOXORT PREMIUM SLUŠALICA ZA TUŠ - 3 FUNKCIJE

Vrijeme dostave uzorka u laboratorij: 29.07.2019. 10:06

## REZULTATI ISPITIVANJA

Za analitički broj: 05401 00879/19

Laboratorij za atomsku spektroskopiju i spektrometriju masa					
Analiza započeta: 29.07.2019. 10:06			Analiza završena: 19.08.2019. 11:56		
Naziv analize	Metoda	Tehnika ispitivanja	Mjerna jedinica	Rezultat	MDK***
Olovo (Pb)	SOP-263-053	AAS; ICP-MS	µg L <sup>-1</sup>	< 2	
Krom (Cr)	SOP-263-053	AAS; ICP-MS	µg L <sup>-1</sup>	< 1	
Nikal (Ni)	SOP-263-053	AAS; ICP-MS	µg L <sup>-1</sup>	< 4	
Bakar (Cu)	SOP-263-053	AAS; ICP-MS	mg L <sup>-1</sup>	0,024	
Laboratorij za predmete koji dolaze u kontakt s hranom					
Analiza započeta: 29.07.2019. 10:06			Analiza završena: 20.08.2019. 12:04		
Naziv analize	Metoda	Tehnika ispitivanja	Mjerna jedinica	Rezultat	MDK***
Opis uzorka	-		-	voda za piće stajanjem u nastavku tuša tijekom četiri sata je normalnih senzorskih svojstava.	
Ispitivanje je provedeno naizmjeničnim otjecanjem i stajanjem vodovodne vode tijekom 4 sata, pri temp.od 22°C					

Voditelj Odjela  
Prof. dr. sc. Jasna Bošnjir dipl. ing.



Kraj izvještaja o ispitivanju

Rezultati se odnose isključivo na analizirani uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Faksimil je autentičan s originalnim potpisom ovlaštene osobe.