



Via Concordia 5/C3
20099 Sesto San Giovanni - Milano - Italy

Cod. 472 - 3/4
Cod. 472A - 1"

FLUSSOMETRO ESTERNO EXTERNAL FLOWMETER

Applicazione

Per risciacquo WC e Turche
For Wc and Asian WC

Avvertenze - Attention

Per una corretta installazione si dovrà prevedere una pressione minimo di esercizio di 2 ATM e una portata minima della tubazione in arrivo di 70 L/Min, pertanto la tubazione dovrà essere minimo da 3/4

For a correct installation the flowmeter need a plant with minimum 2 ATM of pressure and a minimum flow of 70 litres/minute; the pipe must be 3/4 minimum

Norma di riferimento - Norms

EN 816

Caratteristiche tecniche Technical information

1	Pressione di esercizio	Min 2 ATM Max 6 ATM	Employ pressure	Min 1,5 ATM Max 6 ATM
2	Portata a 3 bar	90 L/Min	Flow rate a 3 bar	90 L/Min
3	Tempo di apertura	4 sec più meno un secondo	Timing	4 sec more or less 1 second
4	Temperatura acqua	Min. 0 Max 37	Water temperature	Min. 0 Max 37
5	Sistema di chiusura	Anti colpo d' ariete	Closed system	Not concussive system

Accessori di completamento - Accessories

477	Da abbinare al flussometro da 3/4 - Tubo per flussometro ottone cromato da esterno d. 25
477A	Da abbinare al flussometro da 1" - Tubo per flussometro ottone cromato da esterno d. 30
477	For the 3/4 flowmeter - External chrome pipe d. 25
477A	For the 1" flowmeter - External chrome pipe d. 30

