



Svjedodžba br.

(Certificate no.)

S - 48224/42

Proizvod:
(Product:) **VENTIL NEPOVRATNI**

Proizvođač:
(Manufacturer:) **ITAP S.p.A.**
Via Ruca 19, P.O. Box 3
25065 Lumezzane, Italija

Tip-ovi:
(Models or types:) **1) 100 - EUROPA®**
2) 101 - BLOCK®
3) 103 - YORK®
4) 130

Podnositelj zahtjeva:
(Applicant:) **ITAP S.p.A.**
Via Ruca 19, P.O. Box 3
25065 Lumezzane, Italija

Tehnički i drugi podaci (Specification):

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1) Datum ispitivanja: | travanj 2017. |
| 2) Status: | P |
| 3) Dimenzije: | 1/2" - 4" |
| 4) Radni tlak: | PN 8 - PN 25 |
| 5) Materijal tijela: | mjed - CW617N (HRN EN 1982:2008) |
| 6) Minimalna i maksimalna radna temperatura: | -20 °C do 100 °C |

Broj i datum izvješća o Ispitivanju: N-48224 od 10.04.2017.
(Test report number and date:)

Zaključak (Conclusion)

Utvrđeno je da proizvod ZADOVOLJAVA zahtjeve slijedećih normi i propisa:
It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Tehnička dokumentacija proizvođača
- HRN EN ISO 228-1:2008
- HRN EN 1982:2008

Valjanost do: 20.04.2022.
(Valid until:)

Datum: 20.04.2017.
(Date:)



Ovlaštena osoba
(Signature of authorized person)

Zoran Zaninović, dipl.ing.

Ovaj dokument vrijedi samo za proizvod i/ili robu koji su istovjetni s ispitanim uzorkom



Svjedodžba br.
(Certificate no.)
S - 48224/43

Proizvod: VENTIL NEPOVRATNI SA FILTEROM
(Product:)

Proizvođač: ITAP S.p.A.
(Manufacturer:) Via Ruca 19, P.O. Box 3
25065 Lumezzane, Italija

Tip-ovi: 1) 105 - EUROPA®
(Models or types:) 2) 106 - BLOCK®
3) 108 - YORK®

Podnositelj zahtjeva: ITAP S.p.A.
(Applicant:) Via Ruca 19, P.O. Box 3
25065 Lumezzane, Italija

Tehnički i drugi podaci (Specification):

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1) Datum ispitivanja: | travanj 2017. |
| 2) Status: | P |
| 3) Dimenzije: | 3/8" – 4" |
| 4) Radni tlak: | PN 6 – PN 25 |
| 5) Materijal tijela: | mjed - CW617N (HRN EN 1982:2008) |
| 6) Minimalna i maksimalna radna temperatura: | -20 °C do 100 °C |

Broj i datum izvješća o Ispitivanju: N-48224 od 10.04.2017.
(Test report number and date:)

Zaključak (Conclusion)

Utvrđeno je da proizvod ZADOVOLJAVA zahtjeve slijedećih normi i propisa:
It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Tehnička dokumentacija proizvođača
- HRN EN ISO 228-1:2008
- HRN EN 1982:2008

Valjanost do: 20.04.2022.
(Valid until:)

Datum: 20.04.2017.
(Date:)



Ovlaštena osoba
(Signature of authorized person)

Zoran Zaninović, dipl.ing.

Ovaj dokument vrijedi samo za proizvod i/ili robu koji su istovjetni s ispitanim uzorkom