



VIK-HR d.o.o
Zagrebačka c. 231
HR-10000 Zagreb
MB:0171905
OIB: 77964845376

VIKlab
Josipova 7
HR-10430 Hrastina
Samoborska



tel:+385 (0)1 23 13 060; fax:+385 (0)1 23 32 036; www.vik.hr; vik@vik.hr

IZVJEŠĆE O ISPITIVANJU br. I-L2-1909027-1 TEST REPORT No.

Predmet ispitivanja: **ODVODI ZA KADE I TUŠ KADE**

Naručitelj ispitivanja:
Applicant: **VIEGA GmbH und Co. KG**
Podružnica Zagreb za trgovinu
Trg Ante Starčevića 9
HR-10410 Velika Gorica

Tip:
Type: **Odvod/preljev: 6387.35 art.br 311 537**
Tempoplex – odvod: 6963 art. br. 634 100

Proizvođač:
Manufakturer: **VIEGA GmbH und Co. KG**

Svrha: *Purpose:* **Ispitivanje svojstava radi provjere deklariranih svojstava.**

Metoda ispitivanja:
Method of testing: **Provjera tehničke dokumentacije**

Registrirana tvrtka:
Authorized company: **VIK-HR d.o.o. Zagreb, Zagrebačka c. 231; tel. 01 23 13 060;**
fax. 01 23 32 036; e-mail: vik@vik.hr
reg. kod Trgovačkog suda: Tt-18/47741-2

Mjesto ispitivanja:
Place of testing: **VIKlab, Josipova 7**
HRASTINA SAMOBORSKA
HR- 10 430 Samobor

Datum ispitivanja:
Date of testing: **23.09.2019.**

OCJENA

Temeljem izvršenih ispitivanja, zaključuje se da ispitani uzorci odvoda za kade i tuš kade zadovoljavaju deklarirana svojstva iz tehničke dokumentacije kako je to navedeno u tablici 1.

Ispitivanje izvršili: Valentina Drmić, mag.ing.
Tested by:



Odgovorna osoba/Authorized Person
mag. Vladislav Špacir, dipl.ing

Ovo izvješće o ispitivanju pravovaljano je samo za ispitane uzorke te se smije kopirati ili umnožavati samo u cjelini, uz pisanu dozvolu VIK-HR d.o.o.
This Test report is valid only for tested samples. No part of this document can be copied or reproduced without written permission of VIK-HR d.o.o.

1.0. OPĆI PODACI

1.1.	Zahtjev za ispitivanje/potvrđivanje br.:	ZIP-OKT-VGA-19/01
1.2.	Zapisnik o uzorkovanju br.:	ZU-OKT-VGA-19/01
1.3.	Potvrda o prijemu dostavljenih uzoraka br.:	PP-OKT-VGA-19/01
1.4.	Priložena dokumentacija:	deklaracija „Tehnička specifikacija“
1.5.	Radni nalog br.:	RN-19261
1.6.	Mjesto uzorkovanja:	Uzorci dostavljeni od strane naručitelja
1.7.	Datum uzorkovanja:	11.09.2019.

2.0. REZULTATI PREGLEDA I ISPITIVANJA

2.1. Rezultati ispitivanja

2.2. Za ispitivanje su dostavljeni uzorci odvod/preljev i Tempoplex – odvod, koji su korišteni za ispitivanje.

Izvršen je uvid u dokaze o kvaliteti Tehničke specifikacije, koja se isporučuje uz proizvod, što zadovoljava te provjera deklariranih podataka ispitivanjem.

Tablica 1.

Tip proizvoda	Model	Svojstva Deklarirano		Ocjena temeljem ispitivanja uzoraka
ODVOD/PRELJEV	6387.35 art. br. 311 537	DN	40/50 mm	Z
		Odvodni luk	45°	
		Oprema	Fleksibilna cijevi za preljev, rozeta od plemenitog čelika, čep ventila, sifon	
TEMPOPLEX - ODVOD	6963 art. br. 634 100	Promjer Ø	115 mm	Z
		DN	40/50 mm	
		Visina	60 mm	
		Oprema	Kromirani poklopac, sifon se može izvaditi, odvodno koljeno 45°	

*Ocjena temeljem ispitivanja uzoraka – „Z“ zadovoljava; „NZ“ ne zadovoljava

Završeno izvješće!

Za VIK-HR d.o.o.

VIK-HR d.o.o.
za upisane
HR - 10000 ZAGREB, Zagrebačka c. 231
Tel. 385(0) 1 23 13 060