



VIK-HR d.o.o
Zagrebačka c. 231
HR-10000 Zagreb
MB:0171905
OIB: 77964845376

VIKlab
Josipova 7
HR-10430 Hrastina
Samoborska



tel:+385 (0)1 23 13 060; fax:+385 (0)1 23 32 036; www.vik.hr; vik@vik.hr

IZVJEŠĆE O ISPITIVANJU br. I-L2-1909027-2I **TEST REPORT No.**

Predmet ispitivanja: **ODVODI ZA UMIVAONIKE I BIDEE**

Naručitelj ispitivanja: **VIEGA GmbH und Co. KG**
Applicant: **Podružnica Zagreb za trgovinu**
Trg Ante Starčevića 9
HR-10410 Velika Gorica

Tip: Sifon: 5634.1 (art. br. 570 323, 553 128)
Type: Sifon: 5633.1 (art. br. 553 753); 5633.2 (art. br. 553 760)
Cijevni sifon: 5611.5 (art. br. 101 572)
Cijevni sifon: 5611 (art. br. 305 611)
Cijevni sifon: 5535 (art. br. 103 781)
Cijevni sifon: 5535.4 (art. br. 440 152)
Cijevni sifon: 5555 (art. br. 114619; 116 941)
Cijevni sifon: 5755 (art. br. 366 681)
Sifon: 5756 (art. br. 456 580)

Proizvođač: **VIEGA GmbH und Co. KG**
Manufakturer:

Svrha: **Ispitivanje svojstava radi provjere deklariranih svojstava.**
Purpose:

Metoda ispitivanja: **Provjera tehničke dokumentacije**
Method of testing:

Registrirana tvrtka: **VIK-HR d.o.o. Zagreb, Zagrebačka c. 231; tel. 01 23 13 060;**
Authorized company: **fax. 01 23 32 036; e-mail: vik@vik.hr**
reg. kod Trgovačkog suda: Tt-18/47741-2

Mjesto ispitivanja: **VIKlab, Josipova 7**
Place of testing: **HRASTINA SAMOBORSKA**
HR- 10 430 Samobor

Datum ispitivanja: **23.09.2019.**
Date of testing:

OCJENA

Temeljem izvršenih ispitivanja, zaključuje se da ispitani uzorci odvoda za umivaonike i bidee zadovoljavaju deklarirana svojstva iz tehničke dokumentacije kako je to navedeno u tablici 1.

Ispitivanje izvršili: **Valentina Drmić, mag.ing.**
Tested by:



Handwritten signature
Odgovorna osoba/Authorized Person
mag. Vladislav Špacir, dipl ing

Ovo izvješće o ispitivanju pravovaljano je samo za ispitane uzorke te se smije kopirati ili umnožavati samo u cjelini, uz pisanu dozvolu VIK-HR d.o.o.
This Test report is valid only for tested samples. No part of this document can be copied or reproduced without written permission of VIK-HR d.o.o.

1.0. OPĆI PODACI

1.1. Zahtjev za ispitivanje/potvrđivanje br.:	ZIP-OUB-VGA-19/01
1.2. Zapisnik o uzorkovanju br.:	ZU-OUB-VGA-19/01
1.3. Potvrda o prijemu dostavljenih uzoraka br.:	PP-OUB-VGA-19/01
1.4. Priložena dokumentacija:	deklaracija „Tehnička specifikacija“
1.5. Radni nalog br.:	RN-19261
1.6. Mjesto uzorkovanja:	Uzorci dostavljeni od strane naručitelja
1.7. Datum uzorkovanja:	11.09.2019.

2.0. REZULTATI PREGLEDA I ISPITIVANJA

2.1. Rezultati ispitivanja

2.2. Za ispitivanje su dostavljeni reprezentativni uzorci koji su korišteni za ispitivanje.

Izvršen je uvid u dokaze o kvaliteti Tehničke specifikacije, koja se isporučuje uz proizvod, što zadovoljava te provjera deklariranih podataka ispitivanjem.

Tablica 1.

Tip proizvoda	Model	Svojstva Deklarirano		Ocjena temeljem ispitivanja uzoraka
1. SIFON	5634.1 art. br. 570 323	DN (mm)	32	Z
		Oprema	Odvodni luk od umjetnog materijala bijele boje	
	5634.1 art. br. 553 128	DN (mm)	40	
		Oprema	Odvodni luk od umjetnog materijala bijele boje	
2. SIFON	5633.1 art. br. 553 753	DN (mm)	50/40	Z
		Oprema	Pokrivna ploča od umjetnog materijala, odvodni luk od kromiranog mesinga	
	5633.2 art. br. 553 760	DN (mm)	50/40	
		Oprema	Bijela pokrivna pločom od umjetnog materijala, bijeli odvodni luk od umjetnog materijala	
3. CIJEVNI SIFON	5611.5 art. br. 101 572	DN (mm)	32 mm	Z
		Izvedba	Kromirano	
		Oprema	Prilagodljiva cijev 120 mm, odvodni luk 220 mm	
4. CIJEVNI SIFON	5611 art. br. 305 611	DN (mm)	32	Z
		Duljina L1 (mm)	75	
		Duljina L2 (mm)	170	
		Visina H1 (mm)	140-190	
		Visina H2 (mm)	115	
5. CIJEVNI SIFON	5535 art. br. 103 781	DN (mm)	32	Z
		L (mm)	245	
		Izvedba	Kromirano	
		Oprema	Čep ventila, univerzalni ventil od plemenitog čelika	
6. CIJEVNI SIFON	5535.4 art. br. 440 152	DN (mm)	32	Z
		L (mm)	245	
		Materijal	Kromirani mesing	
		Oprema	Čep ventila, univerzalni ventil od plemenitog čelika	
7. CIJEVNI SIFON	5555 art. br. 114 619	DN (mm)	32	Z
		L (mm)	200	
		Materijal	Kromirani mesing	
	art. br. 116 941	DN (mm)	32	
		L (mm)	250	
		Materijal	Kromirani mesing	
8. CIJEVNI SIFON	5755 art. br. 366 681	DN (mm)	32	Z
		Oprema	Posuda Ø 50 mm, univerzalni ventil od plemenitog čelika, čep ventila, odvodna cijev	

Ovo Izvješće o ispitivanju pravovaljano je samo za ispitane uzorke te se smije kopirati ili umnožavati samo u cjelini, uz pisanu dozvolu VIK-HR d.o.o.
This Test report is valid only for tested samples. No part of this document can be copied or reproduced without written permission of VIK-HR d.o.o.

			200 mm	
9. SIFON	5756 art. br. 456 580	DN (mm)	32	Z
		Duljina cijevi s obrubom (mm)	150	
		Materijal	Kromirani mesing	
		Oprema	Posuda Ø 50 mm, univerzalni ventil od plemenitog čelika, čep ventila, duga prilagodljiva cijev	

*Ocjena temeljem ispitivanja uzoraka – „Z“ zadovoljava; „NZ“ ne zadovoljava

Završeno izvješće!

Za VIK-HR d.o.o.

VIK-HR d.o.o.
za usluge
HR - 10000 ZAGREB - Zagrebačka c. 231
Tel. 385(0)1 23 13 060