

Naručitelj:
*Applicant:***ATUSA Grupo Empresarial S.A.**
Polígono Industrial Agurain s/n
E-01200 Salvatierra (Álava), Španjolska**SVJEDODŽBA****Inspection certificate S-L2-ATU-231206/01****Proizvod:**
*Product:***POCINČANA LIJEVANO ŽELJEZNA SPOJNICA:**
LUK – ROBNE MARKE „Φ“ I „EO“, konstrukcijski simbol - A**Vrsta:**
*Type:***1) 1 (vanjski/unutarnji)**
2) 2 (unutarnji/unutarnji)**Proizvođač:**
*Manufacturer:***ATUSA MONTANA INTERNATIONAL EOOD**
Industrialna zona, 3400 Montana, Bugarska**Tehnički i drugi podaci:**
Specifications:

- a) Namjeravana uporaba: Instalacije za pitku vodu, toplu vodu i plin;
b) Status: P;
c) Dimenzije: Ø ½", ¾", 1", 1 ¼", 1 ½", 2", 2 ½", 3", 4";
d) Maksimalni radni tlak: 25 bar;
e) Temp. radno područje: -20 °C do +120 °C;
f) Materijal: EN-GJMW-400-05 prema HRN EN 1562:2019;
g) Antikorozivna zaštita: Vruće cinčanje – min. 500 g/m²;
h) Zdravstveni izvještaj: Broj ZD 01908/23 i ZD 01909/23, izdani 06.12.2023. od strane Bioinstituta d.o.o. iz Čakovca.

Izvještaj o ispitivanju:
Test report

Izvješće o pregledu i ispitivanju br. I-L2-ATU-231206/01

Valjanost:
Validity:

06.12.2026.

ZAKLJUČAK
CONCLUSION

Ovim se potvrđuje da značajke ispitivanog proizvoda odgovaraju zahtjevima sljedećih propisa:

It is certified hereby that the products characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations:

- tehnička dokumentacija proizvođača, HRN EN 10242:2008.

U Zagrebu, dana: 07.12.2023.
DateOdobrio:
Authorized Person

Josipa Spacir, dipl.ing.

Ova potvrda je pravovaljana samo za ispitane uzorke kao i proizvode koji su izrađeni prema tehničkoj dokumentaciji kao i ispitni uzorci. Valjanost prestaje kada se izvrše promjene konstrukcije ili materijala, koje mogu utjecati na kakvoću i sigurnost proizvoda.
This Inspection certificate is valid only for products made according to same technical documentation as for tested samples. Certificate becomes invalid when changes that can influence quality and safety of product are made on material and/or construction.

Naručitelj:
*Applicant:***ATUSA Grupo Empresarial S.A.**
Polígono Industrial Agurain s/n
E-01200 Salvatierra (Álava), Španjolska**SVJEDODŽBA****Inspection certificate S-L2-ATU-231206/02****Proizvod:**
*Product:***POCINČANA LIJEVANO ŽELJEZNA SPOJNICA:**
LUK OBILAZNI – ROBNE MARKE „Φ“ I „EO“, konstrukcijski
simbol - A**Vrsta:**
*Type:***85****Proizvođač:**
*Manufacturer:***ATUSA MONTANA INTERNATIONAL EOOD**
Industrialna zona, 3400 Montana, Bugarska**Tehnički i drugi podaci:**
Specifications:

- a) Namjeravana uporaba: Instalacije za pitku vodu, toplu vodu i plin;
b) Status: P;
c) Dimenzije: Ø ½", ¾", 1";
d) Maksimalni radni tlak: 25 bar;
e) Temp. radno područje: -20 °C do +120 °C;
f) Materijal: EN-GJMW-400-05 prema HRN EN 1562:2019;
g) Antikoroziivna zaštita: Vruće cinčanje – min. 500 g/m²;
h) Zdravstveni izvještaj: Broj ZD 01908/23 i ZD 01909/23, izdani 06.12.2023. od strane Bioinstituta d.o.o. iz Čakovca

Izvještaj o ispitivanju:
Test report

Izvešće o pregledu i ispitivanju br. I-L2-ATU-231206/01

Valjanost:
Validity:

06.12.2026.

ZAKLJUČAK
CONCLUSION

Ovim se potvrđuje da značajke ispitivanog proizvoda odgovaraju zahtjevima sljedećih propisa:

It is certified hereby that the products characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations:

- tehnička dokumentacija proizvođača, HRN EN 10242:2008.

U Zagrebu, dana: 07.12.2023.
DateOdobrio:
Authorized Person

Josipa Špacir, dipl.ing.

Ova potvrda je pravovaljana samo za ispitane uzorke kao i proizvode koji su izrađeni prema tehničkoj dokumentaciji kao i ispitni uzorci. Valjanost prestaje kada se izvrše promjene konstrukcije ili materijala, koje mogu utjecati na kakvoću i sigurnost proizvoda.

This Inspection certificate is valid only for products made according to same technical documentation as for tested samples. Certificate becomes invalid when changes that can influence quality and safety of product are made on material and/or construction.

Naručitelj:
*Applicant:***ATUSA Grupo Empresarial S.A.**
Polígono Industrial Agurain s/n
E-01200 Salvatierra (Álava), Španjolska**SVJEDODŽBA****Inspection certificate S-L2-ATU-231206/03****Proizvod:**
*Product:***POCINČANA LIJEVANO ŽELJEZNA SPOJNICA:**
KOLJENO (90°) – ROBNE MARKE „Φ“ I „EO“, konstrukcijski
simbol - A**Vrsta:**
*Type:***1) 92 (vanjski/unutarnji)**
2) 90 (unutarnji/unutarnji)**Proizvođač:**
*Manufacturer:***ATUSA MONTANA INTERNATIONAL FOOD**
Industrialna zona, 3400 Montana, Bugarska**Tehnički i drugi podaci:**
Specifications:

- a) Namjeravana uporaba: Instalacije za pitku vodu, toplu vodu i plin;
b) Status: P;
c) Dimenzije: Ø 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3", 4";
d) Maksimalni radni tlak: 25 bar;
e) Temp. radno područje: -20 °C do +120 °C;
f) Materijal: EN-GJMW-400-05 prema HRN EN 1562:2019;
g) Antikoroziivna zaštita: Vruće cinčanje – min. 500 g/m²;
h) Zdravstveni izvještaj: Broj ZD 01908/23 i ZD 01909/23, izdani 06.12.2023. od strane Bioinstituta d.o.o. iz Čakovca.

Izvještaj o ispitivanju:
Test report

Izvješće o pregledu i ispitivanju br. I-L2-ATU-231206/01

Valjanost:
Validity:

06.12.2026.

ZAKLJUČAK
CONCLUSION

Ovim se potvrđuje da značajke ispitivanog proizvoda odgovaraju zahtjevima sljedećih propisa:

It is certified hereby that the products characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations:

- tehnička dokumentacija proizvođača, HRN EN 10242:2008.

U Zagrebu, dana: 07.12.2023.
DateOdobrio:
Authorized Person

Josipa Špaćir, dipl.ing.

Ova potvrda je pravovaljana samo za ispitane uzorke kao i proizvode koji su izrađeni prema tehničkoj dokumentaciji kao i ispitni uzorci. Valjanost prestaje kada se izvrše promjene konstrukcije ili materijala, koje mogu utjecati na kakvoću i sigurnost proizvoda.
This Inspection certificate is valid only for products made according to same technical documentation as for tested samples. Certificate becomes invalid when changes that can influence quality and safety of product are made on material and/or construction.

Naručitelj:
*Applicant:***ATUSA Grupo Empresarial S.A.**
Polígono Industrial Agurain s/n
E-01200 Salvatierra (Álava), Španjolska**SVJEDODŽBA****Inspection certificate S-L2-ATU-231206/04****Proizvod:**
*Product:***POCINČANA LIJEVANO ŽELJEZNA SPOJNICA:**
T – KOMAD – ROBNE MARKE „Φ“ I „EO“, konstrukcijski
simbol - A**Vrsta:**
*Type:***130****Proizvođač:**
*Manufacturer:***ATUSA MONTANA INTERNATIONAL EOOD**
Industrialna zona, 3400 Montana, Bugarska**Tehnički i drugi podaci:**
Specifications:

- a) Namjeravana uporaba: Instalacije za pitku vodu, toplu vodu i plin;
b) Status: P;
c) Dimenzije: Ø ¼", 3/8", ½", ¾", 1", 1 ¼", 1 ½", 2", 2 ½", 3", 4";
d) Maksimalni radni tlak: 25 bar;
e) Temp. radno područje: -20 °C do +120 °C;
f) Materijal: EN-GJMW-400-05 prema HRN EN 1562:2019;
g) Antikoroziivna zaštita: Vruće cinčanje – min. 500 g/m²;
h) Zdravstveni izvještaj: Broj ZD 01908/23 i ZD 01909/23, izdani 06.12.2023. od strane Bioinstituta d.o.o. iz Čakovca.

Izvještaj o ispitivanju:
Test report

Izvješće o pregledu i ispitivanju br. I-L2-ATU-231206/01

Valjanost:
Validity:

06.12.2026.

ZAKLJUČAK
CONCLUSION

Ovim se potvrđuje da značajke ispitivanog proizvoda odgovaraju zahtjevima sljedećih propisa:

It is certified hereby that the products characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations:

- tehnička dokumentacija proizvođača, HRN EN 10242:2008.

U Zagrebu, dana: 07.12.2023.
Date**Odobrio:**
Authorized Person

Josipa Špacir, dipl.ing.

Ova potvrda je pravovaljana samo za ispitane uzorke kao i proizvode koji su izrađeni prema tehničkoj dokumentaciji kao i ispitni uzorci. Valjanost prestaje kada se izvrše promjene konstrukcije ili materijala, koje mogu utjecati na kakvoću i sigurnost proizvoda.
This Inspection certificate is valid only for products made according to same technical documentation as for tested samples. Certificate becomes invalid when changes that can influence quality and safety of product are made on material and/or construction.

Naručitelj:
*Applicant:***ATUSA Grupo Empresarial S.A.**
Polígono Industrial Agurain s/n
E-01200 Salvatierra (Álava), Španjolska**SVJEDODŽBA****Inspection certificate S-L2-ATU-231206/05****Proizvod:**
*Product:***POCINČANA LIJEVANO ŽELJEZNA SPOJNICA:**
KRIŽNI KOMAD (90°) – ROBNE MARKE „Φ“ I „EO“, konstrukcijski simbol – A**Vrsta:**
*Type:***180****Proizvođač:**
*Manufacturer:***ATUSA MONTANA INTERNATIONAL EOOD**
Industrialna zona, 3400 Montana, Bugarska**Tehnički i drugi podaci:**
Specifications:

- a) Namjeravana uporaba: Instalacije za pitku vodu, toplu vodu i plin;
b) Status: P;
c) Dimenzije: Ø ½", ¾", 1", 1 ¼", 1 ½", 2", 2 ½";
d) Maksimalni radni tlak: 25 bar;
e) Temp. radno područje: -20 °C do +120 °C;
f) Materijal: EN-GJMW-400-05 prema HRN EN 1562:2019;
g) Antikoroziivna zaštita: Vruće cinčanje – min. 500 g/m²;
h) Zdravstveni izvještaj: Broj ZD 01908/23 i ZD 01909/23, izdani 06.12.2023. od strane Bioinstituta d.o.o. iz Čakovca.

Izvještaj o ispitivanju:
Test report

Izvješće o pregledu i ispitivanju br. I-L2-ATU-231206/01

Valjanost:
Validity:

06.12.2026.

ZAKLJUČAK
CONCLUSION

Ovim se potvrđuje da značajke ispitivanog proizvoda odgovaraju zahtjevima sljedećih propisa:
It is certified hereby that the products characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations:

- tehnička dokumentacija proizvođača, HRN EN 10242:2008.

U Zagrebu, dana: 07.12.2023.
DateOdobrio:
Authorized Person

Josipa Špacir, dipl.ing.

Ova potvrda je pravovaljana samo za ispitane uzorke kao i proizvode koji su izrađeni prema tehničkoj dokumentaciji kao i ispitni uzorci. Valjanost prestaje kada se izvrše promjene konstrukcije ili materijala, koje mogu utjecati na kakvoću i sigurnost proizvoda.
This Inspection certificate is valid only for products made according to same technical documentation as for tested samples. Certificate becomes invalid when changes that can influence quality and safety of product are made on material and/or construction.

Naručitelj:
*Applicant:***ATUSA Grupo Empresarial S.A.**
Polígono Industrial Agurain s/n
E-01200 Salvatierra (Álava), Španjolska**SVJEDODŽBA****Inspection certificate S-L2-ATU-231206/06****Proizvod:**
*Product:***POCINČANA LIJEVANO ŽELJEZNA SPOJNICA:**
REDUKCIJA – ROBNE MARKE „Φ“ I „EO“, konstrukcijski
simbol –A**Vrsta:**
*Type:***241****Proizvođač:**
*Manufacturer:***ATUSA MONTANA INTERNATIONAL EOOD**
Industrialna zona, 3400 Montana, Bugarska**Tehnički i drugi podaci:**
Specifications:

- a) **Predviđena uporaba:** Instalacije za pitku vodu, toplu vodu i plin;
- b) **Status:** P;
- c) **Dimenzija 1:** Ø ½" - ¼", ½" - ⅜", ¾" - ⅜", ¾" - ½", 1" - ½", 1" - ¾";
- d) **Dimenzija 2:** 1 ¼" - ½", 1 ¼" - ¾", 1 ¼" - 1", 1 ½" - ½", 1 ½" - ¾";
- e) **Dimenzija 3:** 1 ½" - 1", 1 ½" - 1 ¼", 2" - ½", 2" - ¾", 2" - 1", 2" - 1 ¼";
- f) **Dimenzija 4:** 2" - 1 ½", 2 ½" - 1", 2 ½" - 1 ¼", 2 ½" - 1 ½", 2 ½" - 2";
- g) **Dimenzija 5:** 3" - 1", 3" - 1 ¼", 3" - 1 ½", 3" - 2", 3" - 2 ½", 4" - 2";
- h) **Dimenzija 6:** 4" - 2 ½", 4" - 3";
- i) **Maks. radni tlak:** 25 bar;
- j) **Temp. područje:** -20 °C do +120 °C;
- k) **Materijal:** EN-GJMW-400-05 prema HRN EN 1562:2019;
- l) **Antikorozivna zaštita:** Vruće cinčanje – min. 500 g/m²;
- h) **Zdravstveni izvještaj:** Broj ZD 01908/23 i ZD 01909/23, izdani 06.12.2023. od strane Bioinstituta d.o.o. iz Čakovca.

Izveštaj o ispitivanju:
Test report

Izvešće o pregledu i ispitivanju br. I-L2-ATU-231206/01

Valjanost:
Validity:

06.12.2026.

ZAKLJUČAK
CONCLUSION

Ovim se potvrđuje da značajke ispitivanog proizvoda odgovaraju zahtjevima sljedećih propisa:

It is certified hereby that the products characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations:

- tehnička dokumentacija proizvođača, HRN EN 10242:2008.

U Zagrebu, dana: 07.12.2023.
DateOdobrio:
Authorized Person

Josipa Špacir, dipl.ing.

Ova potvrda je pravovaljana samo za ispitane uzorke kao i proizvode koji su izrađeni prema tehničkoj dokumentaciji kao i ispitni uzorci. Valjanost prestaje kada se izvrše promjene konstrukcije ili materijala, koje mogu utjecati na kakvoću i sigurnost proizvoda.

This Inspection certificate is valid only for products made according to same technical documentation as for tested samples. Certificate becomes invalid when changes that can influence quality and safety of product are made on material and/or construction.

S-L2-ATU-231206/06

str. 1/1

Naručitelj:
*Applicant:***ATUSA Grupo Empresarial S.A.**
Polígono Industrial Agurain s/n
E-01200 Salvatierra (Álava), Španjolska**SVJEDODŽBA***Inspection certificate* **S-L2-ATU-231206/07****Proizvod:**
*Product:***POCINČANA LIJEVANO ŽELJEZNA SPOJNICA:**
KOLČAK – ROBNE MARKE „Φ“ I „EO“, konstrukcijski simbol – A**Vrsta:**
*Type:***270****Proizvođač:**
*Manufacturer:***ATUSA MONTANA INTERNATIONAL EOOD**
Industrialna zona, 3400 Montana, Bugarska**Tehnički i drugi podaci:**
Specifications:

- a) Namjeravana uporaba: Instalacije za pitku vodu, toplu vodu i plin;
b) Status: P;
c) Dimenzije: Ø ¼", ⅜", ½", ¾", 1", 1 ¼", 1 ½", 2", 2 ½", 3", 4";
d) Maksimalni radni tlak: 25 bar;
e) Temp. radno područje: -20 °C do +120 °C;
f) Materijal: EN-GJMW-400-05 prema HRN EN 1562:2019;
g) Antikorozivna zaštita: Vruće cinčanje – min. 500 g/m²;
h) Zdravstveni izvještaj: Broj ZD 01908/23 i ZD 01909/23, izdani 06.12.2023. od strane Bioinstituta d.o.o. iz Čakovca.

Izvještaj o ispitivanju:
Test report

Izvješće o pregledu i ispitivanju br. I-L2-ATU-231206/01

Valjanost:
Validity:

06.12.2026.

ZAKLJUČAK
CONCLUSION

Ovim se potvrđuje da značajke ispitivanog proizvoda odgovaraju zahtjevima sljedećih propisa:

It is certified hereby that the products characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations:

- tehnička dokumentacija proizvođača, HRN EN 10242:2008.

U Zagrebu, dana: 07.12.2023.
DateOdobrio:
Authorized Person

Josipa Špacir, dipl.ing.

Ova potvrda je pravovaljana samo za ispitane uzorke kao i proizvode koji su izrađeni prema tehničkoj dokumentaciji kao i ispitni uzorci. Valjanost prestaje kada se izvrše promjene konstrukcije ili materijala, koje mogu utjecati na kakvoću i sigurnost proizvoda.
This Inspection certificate is valid only for products made according to same technical documentation as for tested samples. Certificate becomes invalid when changes that can influence quality and safety of product are made on material and/or construction.

Naručitelj:
*Applicant:***ATUSA Grupo Empresarial S.A.**
Polígono Industrial Agurain s/n
E-01200 Salvatierra (Álava), Španjolska**SVJEDODŽBA****Inspection certificate S-L2-ATU-231206/08****Proizvod:**
*Product:***POCINČANA LIJEVANO ŽELJEZNA SPOJNICA:**
NAZUVICA – ROBNE MARKE „Φ“ I „EO“, konstrukcijski simbol – A**Vrsta:**
*Type:***280****Proizvođač:**
*Manufacturer:***ATUSA MONTANA INTERNATIONAL EOOD**
Industrialna zona, 3400 Montana, Bugarska**Tehnički i drugi podaci:**
Specifications:

- a) Namjeravana uporaba: Instalacije za pitku vodu, toplu vodu i plin;
b) Status: P;
c) Dimenzije: Ø ⅜", ½", ¾", 1", 1 ¼", 1 ½", 2", 2 ½", 3", 4";
d) Maksimalni radni tlak: 25 bar;
e) Temp. radno područje: -20 °C do +120 °C;
f) Materijal: EN-GJMW-400-05 prema HRN EN 1562:2019;
g) Antikoroziivna zaštita: Vruće cinčanje – min. 500 g/m²;
h) Zdravstveni izvještaj: Broj ZD 01908/23 i ZD 01909/23, izdani 06.12.2023. od strane Bioinstituta d.o.o. iz Čakovca.

Izvještaj o ispitivanju:
Test report

Izvješće o pregledu i ispitivanju br. I-L2-ATU-231206/01

Valjanost:
Validity:

06.12.2026.

ZAKLJUČAK
CONCLUSION

Ovim se potvrđuje da značajke ispitivanog proizvoda odgovaraju zahtjevima sljedećih propisa:

It is certified hereby that the products characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations:

- tehnička dokumentacija proizvođača, HRN EN 10242:2008.

U Zagrebu, dana: 07.12.2023.
DateOdobrio:
Authorized Person

Josipa Špacir, dipl.ing.

Ova potvrda je pravovaljana samo za ispitane uzorke kao i proizvode koji su izrađeni prema tehničkoj dokumentaciji kao i ispitni uzorci. Valjanost prestaje kada se izvrše promjene konstrukcije ili materijala, koje mogu utjecati na kakvoću i sigurnost proizvoda.
This Inspection certificate is valid only for products made according to same technical documentation as for tested samples. Certificate becomes invalid when changes that can influence quality and safety of product are made on material and/or construction.

Naručitelj:
*Applicant:***ATUSA Grupo Empresarial S.A.**
Polígono Industrial Agurain s/n
E-01200 Salvatierra (Álava), Španjolska**SVJEDODŽBA****Inspection certificate S-L2-ATU-231206/09****Proizvod:**
*Product:***POCINČANA LIJEVANO ŽELJEZNA SPOJNICA:**
ČEP – ROBNE MARKE „Φ“ I „EO“, konstrukcijski simbol – A**Vrsta:**
*Type:***290****Proizvođač:**
*Manufacturer:***ATUSA MONTANA INTERNATIONAL EOOD**
Industrialna zona, 3400 Montana, Bugarska**Tehnički i drugi podaci:**
Specifications:

- a) Namjeravana uporaba: Instalacije za pitku vodu, toplu vodu i plin;
b) Status: P;
c) Dimenzije: Ø ⅜", ½", ¾", 1", 1 ¼", 1 ½", 2", 2 ½", 3", 4";
d) Maksimalni radni tlak: 25 bar;
e) Temp. radno područje: -20 °C do +120 °C;
f) Materijal: EN-GJMW-400-05 prema HRN EN 1562:2019;
g) Antikorozivna zaštita: Vruće cinčanje – min. 500 g/m²;
h) Zdravstveni izvještaj: Broj ZD 01908/23 i ZD 01909/23, izdani 06.12.2023. od strane Bioinstituta d.o.o. iz Čakovca.

Izvještaj o ispitivanju:
Test report

Izvešće o pregledu i ispitivanju br. I-L2-ATU-231206/01

Valjanost:
Validity:

06.12.2026.

ZAKLJUČAK
CONCLUSION

Ovim se potvrđuje da značajke ispitivanog proizvoda odgovaraju zahtjevima sljedećih propisa:

It is certified hereby that the products characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations:

- tehnička dokumentacija proizvođača, HRN EN 10242:2008.

U Zagrebu, dana: 07.12.2023.
DateOdobrio:
Authorized Person

Josipa Špacir, dipl.ing.

Ova potvrda je pravovaljana samo za ispitane uzorke kao i proizvode koji su izrađeni prema tehničkoj dokumentaciji kao i ispitni uzorci. Valjanost prestaje kada se izvrše promjene konstrukcije ili materijala, koje mogu utjecati na kakvoću i sigurnost proizvoda.
This Inspection certificate is valid only for products made according to same technical documentation as for tested samples. Certificate becomes invalid when changes that can influence quality and safety of product are made on material and/or construction.

Naručitelj:
*Applicant:***ATUSA Grupo Empresarial S.A.**
Polígono Industrial Agurain s/n
E-01200 Salvatierra (Álava), Španjolska**SVJEDODŽBA****Inspection certificate S-L2-ATU-231206/10****Proizvod:**
*Product:***POCINČANA LIJEVANO ŽELJEZNA SPOJNICA:**
HOLENDER – ROBNE MARKE „Φ“ I „EO“, konstrukcijski
simbol – A**Vrsta:**
*Type:*1) 330 (UNUTARNJI/UNUTARNJI NAVOJ)
2) 340 (UNUTARNJI/UNUTARNJI NAVOJ)
3) 341 (VANJSKI/UNUTARNJI NAVOJ)**Proizvođač:**
*Manufacturer:***ATUSA MONTANA INTERNATIONAL EOOD**
Industrialna zona, 3400 Montana, Bugarska**Tehnički i drugi podaci:**
*Specifications:*a) Namjeravana uporaba: Instalacije za pitku vodu, toplu vodu i plin;
b) Status: P;
c) Dimenzije: Ø ½", ¾", 1", 1 ¼", 1 ½", 2", 2 ½", 3";
d) Maksimalni radni tlak: 25 bar;
e) Temp. radno područje: -20 °C do +120 °C;
f) Materijal: EN-GJMW-400-05 prema HRN EN 1562:2019;
g) Antikorozivna zaštita: Vruće cinčanje – min. 500 g/m²;
h) Zdravstveni izvještaj: Broj ZD 01908/23 i ZD 01909/23, izdani 06.12.2023. od strane Bioinstituta d.o.o. iz Čakovca.**Izvještaj o ispitivanju:**
Test report

Izvješće o pregledu i ispitivanju br. I-L2-ATU-231206/01

Valjanost:
Validity:

06.12.2026.

ZAKLJUČAK
CONCLUSION

Ovim se potvrđuje da značajke ispitivanog proizvoda odgovaraju zahtjevima sljedećih propisa:

It is certified hereby that the products characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations:

- tehnička dokumentacija proizvođača, HRN EN 10242:2008.

U Zagrebu, dana: 07.12.2023.
DateOdobrio:
Authorized Person

Josipa Špacir, dipl.ing.

Ova potvrda je pravovaljana samo za ispitane uzorke kao i proizvode koji su izrađeni prema tehničkoj dokumentaciji kao i ispitni uzorci. Valjanost prestaje kada se izvrše promjene konstrukcije ili materijala, koje mogu utjecati na kakvoću i sigurnost proizvoda.
This Inspection certificate is valid only for products made according to same technical documentation as for tested samples. Certificate becomes invalid when changes that can influence quality and safety of product are made on material and/or construction.

Naručitelj:
*Applicant:***ATUSA Grupo Empresarial S.A.**
Polígono Industrial Agurain s/n
E-01200 Salvatierra (Álava), Španjolska**SVJEDODŽBA****Inspection certificate S-L2-ATU-231206/11****Proizvod:**
*Product:***POCINČANA LIJEVANO ŽELJEZNA SPOJNICA:**
SPOJNICA – ROBNE MARKE „Φ“ I „EO“, konstrukcijski simbol – A**Vrsta:**
*Type:***334 (UNUTARNJI/UNUTARNJI NAVOJ)****Proizvođač:**
*Manufacturer:***ATUSA MONTANA INTERNATIONAL EOOD**
Industrialna zona, 3400 Montana, Bugarska**Tehnički i drugi podaci:**
Specifications:

- a) Namjeravana uporaba: Instalacije za pitku vodu, toplu vodu i plin;
b) Status: P;
c) Dimenzije: Ø ½" x 88, ¾" x 96, 1" x 106, 1 ¼" x 118 , 1 ½" x 122, 2" x 134;
d) Maksimalni radni tlak: 25 bar;
e) Temp. radno područje: -20 °C do +120 °C;
f) Materijal: EN-GJMW-400-05 prema HRN EN 1562:2019;
g) Antikorozivna zaštita: Vruće cinčanje – min. 500 g/m²;
h) Zdravstveni izvještaj: Broj ZD 01908/23 i ZD 01909/23, izdani 06.12.2023. od strane Bioinstituta d.o.o. iz Čakovca.

Izvještaj o ispitivanju:
Test report

Izvješće o pregledu i ispitivanju br. I-L2-ATU-231206/01

Valjanost:
Validity:

06.12.2026.

ZAKLJUČAK
CONCLUSION

Ovim se potvrđuje da značajke ispitivanog proizvoda odgovaraju zahtjevima sljedećih propisa:
It is certified hereby that the products characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations:

- tehnička dokumentacija proizvođača, HRN EN 10242:2008.

U Zagrebu, dana: 07.12.2023.
Date

**Odobrio:**
Authorized Person

Josipa Špacir, dipl.ing.

Ova potvrda je pravovaljana samo za ispitane uzorke kao i proizvode koji su izrađeni prema tehničkoj dokumentaciji kao i ispitni uzorci. Valjanost prestaje kada se izvrše promjene konstrukcije ili materijala, koje mogu utjecati na kakvoću i sigurnost proizvoda.
This Inspection certificate is valid only for products made according to same technical documentation as for tested samples. Certificate becomes invalid when changes that can influence quality and safety of product are made on material and/or construction.

Naručitelj:
*Applicant:***ATUSA Grupo Empresarial S.A.**
Polígono Industrial Agurain s/n
E-01200 Salvatierra (Álava), Španjolska**SVJEDODŽBA****Inspection certificate S-L2-ATU-231206/12****Proizvod:**
*Product:***POCINČANA LIJEVANO ŽELJEZNA SPOJNICA:**
LUK 45° – ROBNE MARKE „Φ“ I „EO“, konstrukcijski simbol – A**Vrsta:**
*Type:***1) 40 (VANJSKI/UNUTARNJI NAVOJ)**
2) 41 (UNUTARNJI/UNUTARNJI NAVOJ)**Proizvođač:**
*Manufacturer:***ATUSA MONTANA INTERNATIONAL EOOD**
Industrialna zona, 3400 Montana, Bugarska**Tehnički i drugi podaci:**
Specifications:

- a) Namjeravana uporaba: Instalacije za pitku vodu, toplu vodu i plin;
b) Status: P;
c) Dimenzije: Ø ¼", 3/8", ½", ¾", 1", 1 ¼", 1 ½", 2", 2 ½", 3", 4".
d) Maksimalni radni tlak: 25 bar;
e) Temp. radno područje: -20 °C do +120 °C;
f) Materijal: EN-GJMW-400-05 prema HRN EN 1562:2019;
g) Antikorozivna zaštita: Vruće cinčanje – min. 500 g/m²;
h) Zdravstveni izvještaj: Broj ZD 01908/23 i ZD 01909/23, izdani 06.12.2023. od strane Bioinstituta d.o.o. iz Čakovca.

Izvještaj o ispitivanju:
Test report

Izvješće o pregledu i ispitivanju br. I-L2-ATU-231206/01

Valjanost:
Validity:

06.12.2026.

ZAKLJUČAK
CONCLUSION

Ovim se potvrđuje da značajke ispitivanog proizvoda odgovaraju zahtjevima sljedećih propisa:

It is certified hereby that the products characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations:

- tehnička dokumentacija proizvođača, HRN EN 10242:2008.

U Zagrebu, dana: 07.12.2023.
DateOdobrio:
Authorized Person

Josipa Špacir, dipl.ing.

Ova potvrda je pravovaljana samo za ispitane uzorke kao i proizvode koji su izrađeni prema tehničkoj dokumentaciji kao i ispitni uzorci. Valjanost prestaje kada se izvrše promjene konstrukcije ili materijala, koje mogu utjecati na kakvoću i sigurnost proizvoda.
This Inspection certificate is valid only for products made according to same technical documentation as for tested samples. Certificate becomes invalid when changes that can influence quality and safety of product are made on material and/or construction.

Naručitelj:
*Applicant:***ATUSA Grupo Empresarial S.A.**
Polígono Industrial Agurain s/n
E-01200 Salvatierra (Álava), Španjolska**SVJEDODŽBA****Inspection certificate S-L2-ATU-231206/13****Proizvod:**
*Product:***POCINČANA LIJEVANO ŽELJEZNA SPOJNICA:**
REDUCIRANO KOLJENO 90° – ROBNE MARKE „Φ“ I „EO“,
konstrukcijski simbol – A**Vrsta:**
*Type:***1) 90R****Proizvođač:**
*Manufacturer:***ATUSA MONTANA INTERNATIONAL EOOD**
Industrialna zona, 3400 Montana, Bugarska**Tehnički i drugi podaci:**
Specifications:

- a) Namjeravana uporaba: Instalacije za pitku vodu, toplu vodu i plin;
b) Status: P;
c) Dimenzije: Ø 3/8" x 1/4", 1/2" x 1/4", 1/2" x 3/8", 3/4" x 3/8", 3/4" x 1/2", 1" x 1/2", 1" x 3/4", 1 1/4" x 1/2", 1 1/4" x 3/4", 1 1/4" x 1", 1 1/2" x 3/4", 1 1/2" x 1", 1 1/2" x 1 1/4", 2" x 1", 2" x 1 1/4", 2" x 1 1/2", 2 1/2" x 2".
d) Maksimalni radni tlak: 25 bar;
e) Temp. radno područje: -20 °C do +120 °C;
f) Materijal: EN-GJMW-400-05 prema HRN EN 1562:2019;
g) Antikorozivna zaštita: Vruće cinčanje – min. 500 g/m²;
h) Zdravstveni izvještaj: Broj ZD 01908/23 i ZD 01909/23, izdani 06.12.2023. od strane Bioinstituta d.o.o. iz Čakovca.

Izvještaj o ispitivanju:
Test report

Izvješće o pregledu i ispitivanju br. I-L2-ATU-231206/01

Valjanost:
Validity:

06.12.2026.

ZAKLJUČAK
CONCLUSION

Ovim se potvrđuje da značajke ispitivanog proizvoda odgovaraju zahtjevima sljedećih propisa:

It is certified hereby that the products characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations:

- tehnička dokumentacija proizvođača, HRN EN 10242:2008.

U Zagrebu, dana: 07.12.2023.
DateOdobrio:
Authorized Person
Josipa Špacir, dipl.ing.Ova potvrda je pravovaljana samo za ispitane uzorke kao i proizvode koji su izrađeni prema tehničkoj dokumentaciji kao i ispitni uzorci. Valjanost prestaje kada se izvrše promjene konstrukcije ili materijala, koje mogu utjecati na kakvoću i sigurnost proizvoda.
This Inspection certificate is valid only for products made according to same technical documentation as for tested samples. Certificate becomes invalid when changes that can influence quality and safety of product are made on material and/or construction.

Naručitelj:
*Applicant:***ATUSA Grupo Empresarial S.A.**
Polígono Industrial Agurain s/n
E-01200 Salvatierra (Álava), Španjolska**SVJEDODŽBA***Inspection certificate S-L2-ATU-231206/14***Proizvod:**
*Product:***POCINČANA LIJEVANO ŽELJEZNA SPOJNICA:**
REDUCIRANI T-KOMAD – ROBNE MARKE „Φ“ I „EO“,
konstrukcijski simbol – A**Vrsta:**
*Type:***1) 130R****Proizvođač:**
*Manufacturer:***ATUSA MONTANA INTERNATIONAL EOOD**
Industrialna zona, 3400 Montana, Bugarska**Tehnički i drugi podaci:**
Specifications:

- a) Namjeravana uporaba: Instalacije za pitku vodu, toplu vodu i plin;
b) Status: P;
c) Dimenzije: prema katalogu proizvođača;
d) Maksimalni radni tlak: 25 bar;
e) Temp. radno područje: -20 °C do +120 °C;
f) Materijal: EN-GJMW-400-05 prema HRN EN 1562:2019;
g) Antikoroziivna zaštita: Vruće cinčanje – min. 500 g/m²;
h) Zdravstveni izvještaj: Broj ZD 01908/23 i ZD 01909/23, izdani 06.12.2023. od strane Bioinstituta d.o.o. iz Čakovca.

Izvještaj o ispitivanju:
Test report

Izvješće o pregledu i ispitivanju br. I-L2-ATU-231206/01

Valjanost:
Validity:

06.12.2026.

ZAKLJUČAK
CONCLUSION

Ovim se potvrđuje da značajke ispitivanog proizvoda odgovaraju zahtjevima sljedećih propisa:

It is certified hereby that the products characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations:

- tehnička dokumentacija proizvođača, HRN EN 10242:2008.

U Zagrebu, dana: 07.12.2023.

Date**Odobrio:**
Authorized Person
Josipa Špacir, dipl.ing.

Ova potvrda je pravovaljana samo za ispitane uzorke kao i proizvode koji su izrađeni prema tehničkoj dokumentaciji kao i ispitni uzorci. Valjanost prestaje kada se izvrše promjene konstrukcije ili materijala, koje mogu utjecati na kakvoću i sigurnost proizvoda.
This inspection certificate is valid only for products made according to same technical documentation as for tested samples. Certificate becomes invalid when changes that can influence quality and safety of product are made on material and/or construction.

Naručitelj:
*Applicant:***ATUSA Grupo Empresarial S.A.**
Polígono Industrial Agurain s/n
E-01200 Salvatierra (Álava), Španjolska**SVJEDODŽBA****Inspection certificate S-L2-ATU-231206/15****Proizvod:**
*Product:***POCINČANA LIJEVANO ŽELJEZNA SPOJNICA:**
HOLENDER – KONUSNO LEŽIŠTE – ROBNE MARKE „Φ“ I „EO“,
konstrukcijski simbol – A**Vrsta:**
*Type:***1) 96 (UNUTARNJI/UNUTARNJI NAVOJ)**
2) 98 (UNUTARNJI/VANJSKI NAVOJ)**Proizvođač:**
*Manufacturer:***ATUSA MONTANA INTERNATIONAL EOOD**
Industrialna zona, 3400 Montana, Bugarska**Tehnički i drugi podaci:**
Specifications:

- a) Namjeravana uporaba: Instalacije za pitku vodu, toplu vodu i plin;
b) Status: P;
c) Dimenzije: Ø ¼", 3/8", ½", ¾", 1", 1 ¼", 1 ½", 2", 2 ½", 3";
d) Maksimalni radni tlak: 25 bar;
e) Temp. radno područje: -20 °C do +120 °C;
f) Materijal: EN-GJMW-400-05 prema HRN EN 1562:2019;
g) Antikoroziivna zaštita: Vruće cinčanje – min. 500 g/m²;
h) Zdravstveni izvještaj: Broj ZD 01908/23 i ZD 01909/23, izdani 06.12.2023. od strane Bioinstituta d.o.o. iz Čakovca.

Izvještaj o ispitivanju:
Test report

Izvješće o pregledu i ispitivanju br. I-L2-ATU-231206/01

Valjanost:
Validity:

06.12.2026.

ZAKLJUČAK
CONCLUSION

Ovim se potvrđuje da značajke ispitivanog proizvoda odgovaraju zahtjevima sljedećih propisa:

It is certified hereby that the products characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations:

- tehnička dokumentacija proizvođača, HRN EN 10242:2008.

U Zagrebu, dana: 07.12.2023.
DateOdobrio:
Authorized Person
Josipa Špacir, dipl.ing.

Ova potvrda je pravovaljana samo za ispitane uzorke kao i proizvode koji su izrađeni prema tehničkoj dokumentaciji kao i ispitni uzorci. Valjanost prestaje kada se izvrše promjene konstrukcije ili materijala, koje mogu utjecati na kakvoću i sigurnost proizvoda.
This Inspection certificate is valid only for products made according to same technical documentation as for tested samples. Certificate becomes invalid when changes that can influence quality and safety of product are made on material and/or construction.

Naručitelj:
*Applicant:***ATUSA Grupo Empresarial S.A.**
Polígono Industrial Agurain s/n
E-01200 Salvatierra (Álava), Španjolska**SVJEDODŽBA****Inspection certificate S-L2-ATU-231206/16****Proizvod:**
*Product:***POCINČANA LIJEVANO ŽELJEZNA SPOJNICA:**
HOLENDER – RAVNO LEŽIŠTE – ROBNE MARKE „Φ“ I „EO“,
konstrukcijski simbol – A**Vrsta:**
*Type:***1) 97 (UNUTARNJI/VANJSKI NAVOJ)****Proizvođač:**
*Manufacturer:***ATUSA MONTANA INTERNATIONAL EOOD**
Industrialna zona, 3400 Montana, Bugarska**Tehnički i drugi podaci:**
Specifications:

- a) Namjeravana uporaba: Instalacije za pitku vodu, toplu vodu i plin;
b) Status: P;
c) Dimenzije: Ø 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2";
d) Maksimalni radni tlak: 25 bar;
e) Temp. radno područje: -20 °C do +120 °C;
f) Materijal: EN-GJMW-400-05 prema HRN EN 1562:2019;
g) Antikorozivna zaštita: Vruće cinčanje – min. 500 g/m²;
h) Zdravstveni izvještaj: Broj ZD 01908/23 i ZD 01909/23, izdani 06.12.2023. od strane Bioinstituta d.o.o. iz Čakovca.

Izvještaj o ispitivanju:
Test report

Izvješće o pregledu i ispitivanju br. I-L2-ATU-231206/01

Valjanost:
Validity:

06.12.2026.

ZAKLJUČAK
CONCLUSION

Ovim se potvrđuje da značajke ispitanog proizvoda odgovaraju zahtjevima sljedećih propisa:

It is certified hereby that the products characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations:

- tehnička dokumentacija proizvođača, HRN EN 10242:2008.

U Zagrebu, dana: 07.12.2023.
DateOdobrio:
Authorized Person
Josipa Špacir, dipl.ing.

Ova potvrda je pravovaljana samo za ispitane uzorke kao i proizvode koji su izrađeni prema tehničkoj dokumentaciji kao i ispitni uzorci. Valjanost prestaje kada se izvrše promjene konstrukcije ili materijala, koje mogu utjecati na kakvoću i sigurnost proizvoda.
This Inspection certificate is valid only for products made according to same technical documentation as for tested samples. Certificate becomes invalid when changes that can influence quality and safety of product are made on material and/or construction.

Naručitelj:
*Applicant:***ATUSA Grupo Empresarial S.A.**
Polígono Industrial Agurain s/n
E-01200 Salvatierra (Álava), Španjolska**SVJEDODŽBA***Inspection certificate S-L2-ATU-231206/17***Proizvod:**
*Product:***POCINČANA LIJEVANO ŽELJEZNA SPOJNICA:**
KOLJENO 45° - ROBNE MARKE „Φ“ I „EO“,
konstrukcijski simbol – A**Vrsta:**
*Type:***1) 120 (UNUTARNJI/UNUTARNJI NAVOJ)****Proizvođač:**
*Manufacturer:***ATUSA MONTANA INTERNATIONAL EOOD**
Industrialna zona, 3400 Montana, Bugarska**Tehnički i drugi podaci:**
Specifications:

- a) Namjeravana uporaba: Instalacije za pitku vodu, toplu vodu i plin;
b) Status: P;
c) Dimenzije: Ø 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3";
d) Maksimalni radni tlak: 25 bar;
e) Temp. radno područje: -20 °C do +120 °C;
f) Materijal: EN-GJMW-400-05 prema HRN EN 1562:2019;
g) Antikorozivna zaštita: Vruće cinčanje – min. 500 g/m²;
h) Zdravstveni izvještaj: Broj ZD 01908/23 i ZD 01909/23, izdani 06.12.2023. od strane Bioinstituta d.o.o. iz Čakovca.

Izvještaj o ispitivanju:
Test report

Izvješće o pregledu i ispitivanju br. I-L2-ATU-231206/01

Valjanost:
Validity:


06.12.2026.

ZAKLJUČAK
CONCLUSION

Ovim se potvrđuje da značajke ispitivanog proizvoda odgovaraju zahtjevima sljedećih propisa:

It is certified hereby that the products characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations:

- tehnička dokumentacija proizvođača, HRN EN 10242:2008.

U Zagrebu, dana: 06.12.2023.
DateOdobrio:
Authorized Person
Josipa Špacir, dipl.ing.

Ova potvrda je pravovaljana samo za ispitane uzorke kao i proizvode koji su izrađeni prema tehničkoj dokumentaciji kao i ispitni uzorci. Valjanost prestaje kada se izvrše promjene konstrukcije ili materijala, koje mogu utjecati na kakvoću i sigurnost proizvoda.

This inspection certificate is valid only for products made according to same technical documentation as for tested samples. Certificate becomes invalid when changes that can influence quality and safety of product are made on material and/or construction.

S-L2-ATU-231206/17

str. 1/1

Naručitelj:
*Applicant:***ATUSA Grupo Empresarial S.A.**
Polígono Industrial Agurain s/n
E-01200 Salvatierra (Álava), Španjolska**SVJEDODŽBA***Inspection certificate S-L2-ATU-231206/18***Proizvod:**
*Product:***POCINČANA LIJEVANO ŽELJEZNA SPOJNICA:**
REDUCIRANA NAZUVICA 45° - ROBNE MARKE „Φ“ I „EO“,
konstrukcijski simbol – A**Vrsta:**
*Type:***1) 240 (UNUTARNJI/UNUTARNJI NAVOJ)**
2) 246 (UNUTARNJI/VANJSKI NAVOJ)**Proizvođač:**
*Manufacturer:***ATUSA MONTANA INTERNATIONAL EOOD**
Industrialna zona, 3400 Montana, Bugarska**Tehnički i drugi podaci:**
Specifications:

- a) Namjeravana uporaba: Instalacije za pitku vodu, toplu vodu i plin;
b) Status: P;
c) Dimenzije: prema katalogu proizvođača;
d) Maksimalni radni tlak: 25 bar;
e) Temp. radno područje: -20 °C do +120 °C;
f) Materijal: EN-GJMW-400-05 prema HRN EN 1562:2019;
g) Antikorozivna zaštita: Vruće cinčanje – min. 500 g/m²;
h) Zdravstveni izvještaj: Broj ZD 01908/23 i ZD 01909/23, izdani 06.12.2023. od strane Bioinstituta d.o.o. iz Čakovca.

Izvještaj o ispitivanju:
Test report

Izvješće o pregledu i ispitivanju br. I-L2-ATU-231206/01

Valjanost:
Validity:

06.12.2026.

ZAKLJUČAK
CONCLUSION

Ovim se potvrđuje da značajke ispitivanog proizvoda odgovaraju zahtjevima sljedećih propisa:

It is certified hereby that the products characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations:

- tehnička dokumentacija proizvođača, HRN EN 10242:2008.

U Zagrebu, dana: 07.12.2023.
DateOdobrio:
Authorized Person
Josipa Špacir, dipl.ing.

Ova potvrda je pravovaljana samo za ispitane uzorke kao i proizvode koji su izrađeni prema tehničkoj dokumentaciji kao i ispitni uzorci. Valjanost prestaje kada se izvrše promjene konstrukcije ili materijala, koje mogu utjecati na kakvoću i sigurnost proizvoda.
This Inspection certificate is valid only for products made according to same technical documentation as for tested samples. Certificate becomes invalid when changes that can influence quality and safety of product are made on material and/or construction.

Naručitelj:
*Applicant:***ATUSA Grupo Empresarial S.A.**
Polígono Industrial Agurain s/n
E-01200 Salvatierra (Álava), Španjolska**SVJEDODŽBA***Inspection certificate S-L2-ATU-231206/19***Proizvod:**
*Product:***POCINČANA LIJEVANO ŽELJEZNA SPOJNICA:
REDUCIRANI KOLČAK – ROBNE MARKE „Φ“ I „EO“,
konstrukcijski simbol – A****Vrsta:**
*Type:***1) 245 (UNUTARNJI/UNUTARNJI NAVOJ)****Proizvođač:**
*Manufacturer:***ATUSA MONTANA INTERNATIONAL EOOD**
Industrialna zona, 3400 Montana, Bugarska**Tehnički i drugi podaci:**
Specifications:

- a) Namjeravana uporaba: Instalacije za pitku vodu, toplu vodu i plin;
b) Status: P;
c) Dimenzije: prema katalogu proizvođača;
d) Maksimalni radni tlak: 25 bar;
e) Temp. radno područje: -20 °C do +120 °C;
f) Materijal: EN-GJMW-400-05 prema HRN EN 1562:2019;
g) Antikorozivna zaštita: Vruće cinčanje – min. 500 g/m²;
h) Zdravstveni izvještaj: Broj ZD 01908/23 i ZD 01909/23, izdani 06.12.2023. od strane Bioinstituta d.o.o. iz Čakovca.

Izvještaj o ispitivanju:
Test report

Izvješće o pregledu i ispitivanju br. I-L2-ATU-231206/01

Valjanost:
Validity:

06.12.2026.

ZAKLJUČAK
CONCLUSION

Ovim se potvrđuje da značajke ispitivanog proizvoda odgovaraju zahtjevima sljedećih propisa:

It is certified hereby that the products characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations:

- tehnička dokumentacija proizvođača, HRN EN 10242:2008.

U Zagrebu, dana: 07.12.2023.
Date**Odobrio:**
Authorized Person
Josipa Špacir, dipl.ing.

Ova potvrda je pravovaljana samo za ispitane uzorke kao i proizvode koji su izrađeni prema tehničkoj dokumentaciji kao i ispitni uzorci. Valjanost prestaje kada se izvrše promjene konstrukcije ili materijala, koje mogu utjecati na kakvoću i sigurnost proizvoda.
This Inspection certificate is valid only for products made according to same technical documentation as for tested samples. Certificate becomes invalid when changes that can influence quality and safety of product are made on material and/or construction.

Naručitelj:*Applicant:***ATUSA Grupo Empresarial S.A.****Polígono Industrial Agurain s/n****E-01200 Salvatierra (Álava), Španjolska****SVJEDODŽBA****Inspection certificate S-L2-ATU-231206/20****Proizvod:***Product:***POCINČANA LIJEVANO ŽELJEZNA SPOJNICA:****KAPA – ROBNE MARKE „Φ“ I „EO“, konstrukcijski simbol – A****Vrsta:***Type:***1) 300 (UNUTARNJI/UNUTARNJI NAVOJ)****Proizvođač:***Manufacturer:***ATUSA MONTANA INTERNATIONAL EOOD****Industrialna zona, 3400 Montana, Bugarska****Tehnički i drugi podaci:***Specifications:*

- a) Namjeravana uporaba: Instalacije za pitku vodu, toplu vodu i plin;
b) Status: P;
c) Dimenzije: Ø 1/8", 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3", 4";
d) Maksimalni radni tlak: 25 bar;
e) Temp. radno područje: -20 °C do +120 °C;
f) Materijal: EN-GJMW-400-05 prema HRN EN 1562:2019;
g) Antikorozivna zaštita: Vruće cinčanje – min. 500 g/m²;
h) Zdravstveni izvještaj: Broj ZD 01908/23 i ZD 01909/23, izdani 06.12.2023. od strane Bioinstituta d.o.o. iz Čakovca.

Izvještaj o ispitivanju:*Test report*

Izvješće o pregledu i ispitivanju br. I-L2-ATU-231206/01

Valjanost:*Validity:*

06.12.2026.

**ZAKLJUČAK
CONCLUSION**

Ovim se potvrđuje da značajke ispitivanog proizvoda odgovaraju zahtjevima sljedećih propisa:

It is certified hereby that the products characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations:

- tehnička dokumentacija proizvođača, HRN EN 10242:2008.

U Zagrebu, dana: 07.12.2023.

Date

Odobrio:

Authorized Person

Josipa Špacir, dipl.ing.

Ova potvrda je pravovaljana samo za ispitane uzorke kao i proizvode koji su izrađeni prema tehničkoj dokumentaciji kao i ispitni uzorci. Valjanost prestaje kada se izvrše promjene konstrukcije ili materijala, koje mogu utjecati na kakvoću i sigurnost proizvoda.

This Inspection certificate is valid only for products made according to same technical documentation as for tested samples. Certificate becomes invalid when changes that can influence quality and safety of product are made on material and/or construction.

Naručitelj:
*Applicant:***ATUSA Grupo Empresarial S.A.**
Polígono Industrial Agurain s/n
E-01200 Salvatierra (Álava), Španjolska**SVJEDODŽBA****Inspection certificate S-L2-ATU-231206/21****Proizvod:**
*Product:***POCINČANA LIJEVANO ŽELJEZNA SPOJNICA:**
MATICA – ROBNE MARKE „Φ“ I „EO“, konstrukcijski simbol – A**Vrsta:**
*Type:***1) 310****Proizvođač:**
*Manufacturer:***ATUSA MONTANA INTERNATIONAL EOOD**
Industrialna zona, 3400 Montana, Bugarska**Tehnički i drugi podaci:**
Specifications:

- a) Namjeravana uporaba: Instalacije za pitku vodu, toplu vodu i plin;
b) Status: P;
c) Dimenzije: Ø ¼", 3/8", ½", ¾", 1", 1 ¼", 1 ½", 2", 2 ½", 3";
d) Maksimalni radni tlak: 25 bar;
e) Temp. radno područje: -20 °C do +120 °C;
f) Materijal: EN-GJMW-400-05 prema HRN EN 1562:2019;
g) Antikoroziivna zaštita: Vruće cinčanje – min. 500 g/m²;
h) Zdravstveni izvještaj: Broj ZD 01908/23 i ZD 01909/23, izdani 06.12.2023. od strane Bioinstituta d.o.o. iz Čakovca.

Izvještaj o ispitivanju:
Test report

Izvješće o pregledu i ispitivanju br. I-L2-ATU-231206/01

Valjanost:
Validity:

06.12.2026.

ZAKLJUČAK
CONCLUSION

Ovim se potvrđuje da značajke ispitivanog proizvoda odgovaraju zahtjevima sljedećih propisa:

It is certified hereby that the products characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations:

- tehnička dokumentacija proizvođača, HRN EN 10242:2008.

U Zagrebu, dana: 07.12.2023.
DateOdobrio:
Authorized Person
Josipa Špacir, dipl.ing.

Ova potvrda je pravovaljana samo za ispitane uzorke kao i proizvode koji su izrađeni prema tehničkoj dokumentaciji kao i ispitni uzorci. Valjanost prestaje kada se izvrše promjene konstrukcije ili materijala, koje mogu utjecati na kakvoću i sigurnost proizvoda.
This Inspection certificate is valid only for products made according to same technical documentation as for tested samples. Certificate becomes invalid when changes that can influence quality and safety of product are made on material and/or construction.