



**Svjedodžba br.**  
(Certificate no.)  
**S – 1352/1**

**Proizvod:** VENTIL KUTNI  
(Product:)

**Proizvođač:** ITAP S.p.A.  
(Manufacturer:) Via Ruca 19, P.O. Box 3  
25065 Lumezzane, Italija

**Tip-ovi:** 1) 225, 226, 228, 250, 255 – za perilicu rublja  
(Models or types:) 2) 240 – dvostruki, za perilicu rublja i perilicu suđa  
3) 346, 348, 348SD  
4) 391, 392, 706  
5) 488, 375

**Podnositelj zahtjeva:** ITAP S.p.A.  
(Applicant:) Via Ruca 19, P.O. Box 3  
25065 Lumezzane, Italija

**Tehnički i drugi podaci** (Specification):

1) Datum ispitivanja:	siječanj 2022.
2) Status:	P
3) Radni tlak:	PN 8 – PN 16
4) Dimenzije:	3/8" (DN 10) – 1/2" (DN 15)
5) Materijal tijela:	galvanski kromirana mjed - CB753S (HRN EN 1982:2017)

**Broj i datum izvješća o Ispitivanju:** N-1352 od 19.01.2022.  
(Test report number and date:)

**Zaključak** (Conclusion)

Utvrđeno je da proizvod **ZADOVOLJAVA** zahtjeve slijedećih normi i propisa:  
It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Tehnička dokumentacija proizvođača
- HRN EN ISO 228-1:2008
- HRN EN 1982:2017

**Valjanost do:** 20.04.2027.  
(Valid until:)

**Datum:** 20.01.2022.  
(Date:)



**Ovlaštena osoba**  
(Signature of authorized person)

**Darko Polanšćak, dipl.ing.**



**Svjedodžba br.**  
(Certificate no.)  
**S - 1352/2**

**Proizvod:** VENTIL SIGURNOSNI ZA GRIJALICE VODE  
(Product:)

**Proizvođač:** ITAP S.p.A.  
(Manufacturer:) Via Ruca 19, P.O. Box 3  
25065 Lumezzane, Italija

**Tip-ovi:** 1) 366, 367  
(Models or types:)

**Podnositelj zahtjeva:** ITAP S.p.A.  
(Applicant:) Via Ruca 19, P.O. Box 3  
25065 Lumezzane, Italija

**Tehnički i drugi podaci (Specification):**

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 1) Datum ispitivanja:            | siječanj 2022.                                       |
| 2) Status:                       | P  |
| 3) Maksimalni radni tlak:        | 10 bar   |
| 4) Dimenzije:                    | 1/2" (DN 15)   |
| 5) Materijal tijela:             | galvanski kromirana mjed - CB753S (HRN EN 1982:2017) |
| 6) Tlak prorade ventila:         | 8,5 bar  |
| 7) Maksimalna radna temperatura: | 120 °C   |

**Broj i datum izvješća o Ispitivanju:** N-1352 od 19.01.2022.  
(Test report number and date:)

**Zaključak (Conclusion)**

Utvrđeno je da proizvod **ZADOVOLJAVA** zahtjeve slijedećih normi i propisa:  
It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Tehnička dokumentacija proizvođača
- HRN EN ISO 228-1:2008
- HRN EN 1982:2017

**Valjanost do:** 20.04.2027.  
(Valid until:)

**Datum:** 20.01.2022.  
(Date:)



**Ovlaštena osoba**  
(Signature of authorized person)

**Darko Polanšćak, dipl.ing.**



**Svjedodžba br.**  
(Certificate no.)  
**S - 1352/3**

**Proizvod:** VENTIL AUTOMATSKI SAMOZATVARAJUĆI  
(Product:)

**Proizvođač:** ITAP S.p.A.  
(Manufacturer:) Via Ruca 19, P.O. Box 3  
25065 Lumezzane, Italija

**Tip-ovi:** 1) 365  
(Models or types:)

**Podnositelj zahtjeva:** ITAP S.p.A.  
(Applicant:) Via Ruca 19, P.O. Box 3  
25065 Lumezzane, Italija

**Tehnički i drugi podaci (Specification):**

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 1) Datum ispitivanja:            | siječanj 2022.                                       |
| 2) Status:                       | P  |
| 3) Maksimalni radni tlak:        | 10 bar   |
| 4) Dimenzije:                    | 3/8" (DN 10) – 1/2" (DN 15)                          |
| 5) Materijal tijela:             | galvanski kromirana mjed - CB753S (HRN EN 1982:2017) |
| 6) Maksimalna radna temperatura: | 110 °C   |

**Broj i datum izvješća o Ispitivanju:** N-1352 od 19.01.2022.  
(Test report number and date:)

**Zaključak (Conclusion)**

Utvrđeno je da proizvod **ZADOVOLJAVA** zahtjeve slijedećih normi i propisa:  
It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Tehnička dokumentacija proizvođača
- HRN EN ISO 228-1:2008
- HRN EN 1982:2017

**Valjanost do:** 20.04.2027.  
(Valid until:)

**Datum:** 20.01.2022.  
(Date:)



**Ovlaštena osoba**  
(Signature of authorized person)

Darko Polanšćak, dipl.ing.



**Svjedodžba br.**  
(Certificate no.)  
**S - 1352/4**

**Proizvod:** VENTIL KUTNI  
(Product:)

**Proizvođač:** ITAP S.p.A.  
(Manufacturer:) Via Ruca 19, P.O. Box 3  
25065 Lumezzane, Italija

**Tip-ovi:** 1) 194  
(Models or types:) 2) 194O  
3) 195  
4) 299

**Podnositelj zahtjeva:** ITAP S.p.A.  
(Applicant:) Via Ruca 19, P.O. Box 3  
25065 Lumezzane, Italija

**Tehnički i drugi podaci** (Specification):

1) Datum ispitivanja: siječanj 2022.  
2) Status: P  
3) Dimenzije: 1/4", 3/8", 1/2"  
4) Materijal tijela: galvanski kromirana mjed - CB753S (HRN EN 1982:2017)

**Broj i datum izvješća o Ispitivanju:** N-1352 od 19.01.2022.  
(Test report number and date:)

**Zaključak** (Conclusion)

Utvrđeno je da proizvod **ZADOVOLJAVA** zahtjeve slijedećih normi i propisa:  
It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Tehnička dokumentacija proizvođača
- HRN EN ISO 228-1:2008
- HRN EN 1982:2017

**Valjanost do:** 20.04.2027.  
(Valid until:)

**Datum:** 20.01.2022.  
(Date:)



**Ovlaštena osoba**  
(Signature of authorized person)

Darko Polanšćak, dipl.ing.



**Svjedodžba br.**  
(Certificate no.)  
**S - 1352/5**

**Proizvod:** VENTIL AUTOMATSKI ZA ODZRAČIVANJE SISTEMA  
(Product:)

**Proizvođač:** ITAP S.p.A.  
(Manufacturer:) Via Ruca 19, P.O. Box 3  
25065 Lumezzane, Italija

**Tip-ovi:** 1) 362, 362R, 363, 364, 364R  
(Models or types:)

**Podnositelj zahtjeva:** ITAP S.p.A.  
(Applicant:) Via Ruca 19, P.O. Box 3  
25065 Lumezzane, Italija

**Tehnički i drugi podaci (Specification):**

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 1) Datum ispitivanja:            | siječanj 2022.                                       |
| 2) Status:                       | P  |
| 3) Dimenzije:                    | 3/8" - 1"  |
| 4) Radni tlak:                   | PN 10  |
| 5) Materijal tijela:             | galvanski kromirana mjed - CB753S (HRN EN 1982:2017) |
| 6) Maksimalni tlak pražnjenja:   | 6 bar  |
| 7) Maksimalna radna temperatura: | 110 °C   |

**Broj i datum izvješća o Ispitivanju:** N-1352 od 19.01.2022.  
(Test report number and date:)

**Zaključak (Conclusion)**

Utvrđeno je da proizvod **ZADOVOLJAVA** zahtjeve slijedećih normi i propisa:  
It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Tehnička dokumentacija proizvođača
- HRN EN ISO 228-1:2008
- HRN EN 1982:2017

**Valjanost do:** 20.04.2027.  
(Valid until:)

**Datum:** 20.01.2022.  
(Date:)



**Ovlaštena osoba**  
(Signature of authorized person)

**Darko Polanšćak, dipl.ing.**



**Svjedodžba br.**  
(Certificate no.)  
**S - 1352/6**

**Proizvod:** VENTIL KOMBINIRANI  
(Product:)

**Proizvođač:** ITAP S.p.A.  
(Manufacturer:) Via Ruca 19, P.O. Box 3  
25065 Lumezzane, Italija

**Tip-ovi:** 1) 387, 906, 906SD  
(Models or types:)

**Podnositelj zahtjeva:** ITAP S.p.A.  
(Applicant:) Via Ruca 19, P.O. Box 3  
25065 Lumezzane, Italija

**Tehnički i drugi podaci (Specification):**

- |  |  |
|--|--|
| 1) Datum ispitivanja:                        | Siječanj 2022.                                       |
| 2) Status:                                   | P  |
| 3) Dimenzije:                                | 1/2" (DN 15)   |
| 4) Radni tlak:                               | PN 8   |
| 5) Materijal tijela:                         | galvanski kromirana mjed - CB753S (HRN EN 1982:2017) |
| 6) Minimalna i maksimalna radna temperatura: | 0 °C - 80 °C   |

**Broj i datum izvješća o Ispitivanju:** N-1352 od 19.01.2022.  
(Test report number and date:)

**Zaključak (Conclusion)**

Utvrđeno je da proizvod **ZADOVOLJAVA** zahtjeve slijedećih normi i propisa:  
It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Tehnička dokumentacija proizvođača
- HRN EN ISO 228-1:2008
- HRN EN 1982:2017

**Valjanost do:** 20.04.2027.  
(Valid until:)

**Datum:** 20.01.2022.  
(Date:)



**Ovlaštena osoba**  
(Signature of authorized person)

**Darko Polanšćak, dipl.ing.**



**Svjedodžba br.**  
(Certificate no.)  
**S - 1352/7**

**Proizvod:**  
(Product:) **VENTIL KUGLASTI SA PUNIM PROTOKOM ZA PLIN  
MONDIAL®**

**Proizvođač:**  
(Manufacturer:) **ITAP S.p.A.  
Via Ruca 19, P.O. Box 3  
25065 Lumezzane, Italija**

**Tip-ovi:**  
(Models or types:) **1) 120G, 121G**

**Podnositelj zahtjeva:**  
(Applicant:) **ITAP S.p.A.  
Via Ruca 19, P.O. Box 3  
25065 Lumezzane, Italija**

**Tehnički i drugi podaci** (Specification):

- |  |  |
|--|--|
| 1) Datum ispitivanja:                        | siječanj 2022.                                       |
| 2) Status:                                   | P  |
| 3) Dimenzije:                                | 1/2" (DN 15)   |
| 4) Radni tlak:                               | PN 8   |
| 5) Materijal tijela:                         | galvanski kromirana mjed - CB753S (HRN EN 1982:2017) |
| 6) Minimalna i maksimalna radna temperatura: | 0 °C - 80 °C   |

**Broj i datum izvješća o Ispitivanju:** N-1352 od 19.01.2022.  
(Test report number and date:)

**Zaključak** (Conclusion)

Utvrđeno je da proizvod **ZADOVOLJAVA** zahtjeve slijedećih normi i propisa:  
It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Tehnička dokumentacija proizvođača
- HRN EN ISO 228-1:2008
- HRN EN 1982:2017

**Valjanost do:** 20.04.2027.  
(Valid until:)

**Datum:** 20.01.2022.  
(Date:)



**Ovlaštena osoba**  
(Signature of authorized person)

**Darko Polanšćak, dipl.ing.**



**Svjedodžba br.**  
(Certificate no.)  
**S - 1352/8**

**Proizvod:** SLAVINA KUGLASTA SA PUNIM PROTOKOM ZA PLIN  
(Product:) BERLIN®

**Proizvođač:** ITAP S.p.A.  
(Manufacturer:) Via Ruca 19, P.O. Box 3  
25065 Lumezzane, Italija

**Tip-ovi:** 1) 070, 071, 072, 073  
(Models or types:)

**Podnositelj zahtjeva:** ITAP S.p.A.  
(Applicant:) Via Ruca 19, P.O. Box 3  
25065 Lumezzane, Italija

**Tehnički i drugi podaci** (Specification):

- |  |  |
|--|--|
| 1) Datum ispitivanja:                        | siječanj 2022.                                       |
| 2) Status:                                   | P  |
| 3) Dimenzije:                                | 1/2" (DN 15) – 2" (DN 50)                            |
| 4) Radni tlak:                               | PN 5   |
| 5) Materijal tijela:                         | galvanski kromirana mjed - CB753S (HRN EN 1982:2017) |
| 6) Minimalna i maksimalna radna temperatura: | -20 °C - 60 °C                                       |

**Broj i datum izvješća o Ispitivanju:** N-1352 od 19.01.2022.  
(Test report number and date:)

**Zaključak** (Conclusion)

Utvrđeno je da proizvod **ZADOVOLJAVA** zahtjeve slijedećih normi i propisa:  
It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Tehnička dokumentacija proizvođača
- HRN EN 10226-1:2008
- HRN EN 1982:2017

**Valjanost do:** 20.04.2027.  
(Valid until:)

**Datum:** 20.01.2022.  
(Date:)



**Ovlaštena osoba**  
(Signature of authorized person)

**Darko Polanšćak, dipl.ing.**





**Svjedodžba br.**  
(Certificate no.)  
**S - 1352/9**

**Proizvod:** SLAVINA KUGLASTA ZA PLIN – KUTNA  
(Product:)

**Proizvođač:** ITAP S.p.A.  
(Manufacturer:)  
Via Ruca 19, P.O. Box 3  
25065 Lumezzane, Italija

**Tip-ovi:** 1) 060, 062  
(Models or types:)

**Podnositelj zahtjeva:** ITAP S.p.A.  
(Applicant:)  
Via Ruca 19, P.O. Box 3  
25065 Lumezzane, Italija

**Tehnički i drugi podaci (Specification):**

1) Datum ispitivanja:	siječanj 2017.
2) Status:	P
3) Dimenzije:	1/2" (DN 15)
4) Radni tlak:	PN 5
5) Materijal tijela:	galvanski kromirana mjed - CB753S (HRN EN 1982:2017)
6) Minimalna i maksimalna radna temperatura:	-20 °C - 60 °C

**Broj i datum izvješća o Ispitivanju:** N-1352 od 19.01.2022.  
(Test report number and date:)

**Zaključak (Conclusion)**

Utvrđeno je da proizvod **ZADOVOLJAVA** zahtjeve slijedećih normi i propisa:  
It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Tehnička dokumentacija proizvođača
- HRN EN 10226-1:2008
- HRN EN 1982:2017

**Valjanost do:** 20.04.2027.  
(Valid until:)

**Datum:** 20.01.2022.  
(Date:)



Ovlaštena osoba  
(Signature of authorized person)

Darko Polansćak, dipl.ing.



**Svjedodžba br.**  
(Certificate no.)  
**S - 1352/10**

**Proizvod:** SPOJNICA TRODJELNA  
(Product:)

**Proizvođač:** ITAP S.p.A.  
(Manufacturer:)  
Via Ruca 19, P.O. Box 3  
25065 Lumezzane, Italija

**Tip-ovi:** 1) 151, 161, 161G - ravni  
(Models or types:)  
2) 152, 162 – kutni

**Podnositelj zahtjeva:** ITAP S.p.A.  
(Applicant:)  
Via Ruca 19, P.O. Box 3  
25065 Lumezzane, Italija

**Tehnički i drugi podaci** (Specification):

- |  |   |
|--|---|
| 1) Datum ispitivanja:                        | siječanj 2022.  |
| 2) Status:                                   | P   |
| 3) Dimenzije:                                | 3/8" – 2"   |
| 4) Radni tlak:                               | 25 bar – 50 bar   |
| 5) Materijal tijela:                         | mjed ili galvanski kromirana mjed - CB753S (HRN EN 1982:2017) |
| 6) Minimalna i maksimalna radna temperatura: | -20 °C do 120 °C  |

**Broj i datum izvješća o Ispitivanju:** N-1352 od 19.01.2022.  
(Test report number and date:)

**Zaključak** (Conclusion)

**Utvrđeno je da proizvod ZADOVOLJAVA zahtjeve slijedećih normi i propisa:**  
It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Tehnička dokumentacija proizvođača
- HRN EN ISO 228-1:2008
- HRN EN 1982:2017

**Valjanost do:** 20.04.2027.  
(Valid until:)

**Datum:** 20.01.2022.  
(Date:)



**Ovlaštena osoba**  
(Signature of authorized person)

**Darko Polansćak, dipl.ing.**



**Svjedodžba br.**  
(Certificate no.)  
**S - 1352/11**

**Proizvod:** SPOJNICA ZA PUMPE I HIDROFORE  
(Product:)

**Proizvođač:** ITAP S.p.A.  
(Manufacturer:) Via Ruca 19, P.O. Box 3  
25065 Lumezzane, Italija

**Tip-ovi:** 1) 110  
(Models or types:)

**Podnositelj zahtjeva:** ITAP S.p.A.  
(Applicant:) Via Ruca 19, P.O. Box 3  
25065 Lumezzane, Italija

**Tehnički i drugi podaci (Specification):**

1) Datum ispitivanja:	siječanj 2022.
2) Status:	P
3) Dimenzije:	1"
4) Radni tlak:	25 bar
5) Materijal tijela:	mjed - CB753S (HRN EN 1982:2017)

**Broj i datum izvješća o Ispitivanju:** N-1352 od 19.01.2022.  
(Test report number and date:)

**Zaključak (Conclusion)**

**Utvrđeno je da proizvod ZADOVOLJAVA zahtjeve slijedećih normi i propisa:**  
It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Tehnička dokumentacija proizvođača
- HRN EN ISO 228-1:2008
- HRN EN 1982:2017

**Valjanost do:** 20.04.2027.  
(Valid until:)

**Datum:** 20.01.2022.  
(Date:)



**Ovlaštena osoba**  
(Signature of authorized person)

**Darko Polanšćak, dipl.ing.**



**Svjedodžba br.**  
(Certificate no.)  
**S – 1352/12**

**Proizvod:** SPOJNICA ZA PE CIJEVI – „VX“  
(Product:)

**Proizvođač:** ITAP S.p.A.  
(Manufacturer:)  
Via Ruca 19, P.O. Box 3  
25065 Lumezzane, Italija

**Tip-ovi:** 1) 010, 015, 020, 025, 030, 035  
(Models or types:) 2) 010FL, 015FL, 020FL, 030FL, 035FL  
3) 040, 045, 048, 050  
4) 040FL, 045FL, 050FL

**Podnositelj zahtjeva:** ITAP S.p.A.  
(Applicant:)  
Via Ruca 19, P.O. Box 3  
25065 Lumezzane, Italija

**Tehnički i drugi podaci (Specification):**

- |  |                                  |
|--|----------------------------------|
| 1) Datum ispitivanja:                        | siječanj 2022.                   |
| 2) Status:                                   | P                                |
| 3) Dimenzije:                                | 1/2" x 20 – 4" x 110             |
| 4) Radni tlak:                               | 25 bar                           |
| 5) Materijal tijela:                         | mjed - CB753S (HRN FN 1982:2017) |
| 6) Minimalna i maksimalna radna temperatura: | -20 °C do 110 °C                 |

**Broj i datum izvješća o Ispitivanju:** N-1352 od 19.01.2022.  
(Test report number and date:)

**Zaključak (Conclusion)**

**Utvrđeno je da proizvod ZADOVOLJAVA zahtjeve slijedećih normi i propisa:**  
It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Tehnička dokumentacija proizvođača
- HRN EN ISO 228-1:2008
- HRN EN 1982:2017

**Valjanost do:** 20.04.2027.  
(Valid until:)

**Datum:** 20.01.2022.  
(Date:)



**Ovlaštena osoba**  
(Signature of authorized person)

**Darko Polanšćak, dipl.ing.**

Ovaj dokument vrijedi samo za proizvod i/ili robu koji su istovjetni s ispitanim uzorkom



**Svjedodžba br.**  
(Certificate no.)  
**S - 1352/13**

**Proizvod:** VENTIL KUGLASTI – komplet  
(Product:)

**Proizvođač:** ITAP S.p.A.  
(Manufacturer:)  
Via Ruca 19, P.O. Box 3  
25065 Lumezzane, Italija

**Tip-ovi:** 1) 092K - ravni  
(Models or types:) 2) 098SK - ravni  
3) 298SK - kutni

**Podnositelj zahtjeva:** ITAP S.p.A.  
(Applicant:)  
Via Ruca 19, P.O. Box 3  
25065 Lumezzane, Italija

**Tehnički i drugi podaci (Specification):**

- |  |  |
|--|--|
| 1) Datum ispitivanja:                        | siječanj 2022.                                     |
| 2) Status:                                   | P  |
| 3) Dimenzije:                                | 1"   |
| 4) Radni tlak:                               | 40 bar   |
| 5) Materijal tijela:                         | galvanski niklana mjed - CW617N (HRN EN 1982:2017) |
| 6) Minimalna i maksimalna radna temperatura: | -20 °C do 150 °C (bez pare)                        |

**Broj i datum izvješća o Ispitivanju:** N-1352 od 19.01.2022.  
(Test report number and date:)

**Zaključak (Conclusion)**

**Utvrđeno je da proizvod ZADOVOLJAVA zahtjeve slijedećih normi i propisa:**  
It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Tehnička dokumentacija proizvođača
- HRN EN ISO 228-1:2008
- HRN EN 1982:2017

**Valjanost do:** 20.04.2027.  
(Valid until:)

**Datum:** 20.01.2022.  
(Date:)



**Ovlaštena osoba**  
(Signature of authorized person)

**Darko Polanšćak, dipl.ing.**

Ovaj dokument vrijedi samo za proizvod i/ili robu koji su istovjetni s ispitanim uzorkom



## Svjedodžba br.

(Certificate no.)

# S - 1352/14

**Proizvod:** SPOJNICA ZA BAKRENE CIJEVI „ITAP-FIT“  
(Product:)

**Proizvođač:** ITAP S.p.A.  
(Manufacturer:)  
Via Ruca 19, P.O. Box 3  
25065 Lumezzane, Italija

**Tip-ovi:** 1) 610, 615, 618, 620, 625, 630, 635 - ravne  
(Models or types:)  
2) 640, 645, 648, 650 - kutne

**Podnositelj zahtjeva:** ITAP S.p.A.  
(Applicant:)  
Via Ruca 19, P.O. Box 3  
25065 Lumezzane, Italija

### Tehnički i drugi podaci (Specification):

- |  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| 1) Datum ispitivanja:                        | siječanj 2022.                      |
| 2) Status:                                   | P                                   |
| 3) Dimenzije:                                | 12x3/8" – 28x1", 12 – 28            |
| 4) Radni tlak:                               | PN 10 – PN 20                       |
| 5) Materijal tijela:                         | de-cinkificirana otporna mjed (DZR) |
| 6) Minimalna i maksimalna radna temperatura: | -20 °C do 120 °C                    |

**Broj i datum izvješća o Ispitivanju:** N-1352 od 19.01.2022.  
(Test report number and date:)

## Zaključak (Conclusion)

**Utvrđeno je da proizvod ZADOVOLJAVA zahtjeve slijedećih normi i propisa:**  
It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Tehnička dokumentacija proizvođača
- HRN EN ISO 10226-1:2008
- HRN EN 1982:2017

**Valjanost do:** 20.04.2027.  
(Valid until:)

**Datum:** 20.01.2022.  
(Date:)



**Ovlaštena osoba**  
(Signature of authorized person)

**Darko Polansćak, dipl.ing.**



**Svjedodžba br.**  
(Certificate no.)  
**S - 1352/15**

**Proizvod:**  
(Product:)

**SPOJNICA ZA „MULTI-FIT®“ SUSTAV**

**Proizvođač:**  
(Manufacturer:)

**ITAP S.p.A.**  
**Via Ruca 19, P.O. Box 3**  
**25065 Lumezzane, Italija**

**Tip-ovi:**  
(Models or types:)

- 1) 510
- 2) 515, 509 – ravni
- 3) 519 – muško – muški adapter
- 4) 530, 535 – T komad
- 5) 540, 545, 548 – koljeno
- 6) 578 – dvostruko koljeno na metalnoj šabloni
- 7) 595M
- 8) 595P

**Podnositelj zahtjeva:**  
(Applicant:)

**ITAP S.p.A.**  
**Via Ruca 19, P.O. Box 3**  
**25065 Lumezzane, Italija**

**Tehnički i drugi podaci (Specification):**

- |  |  |
|--|--|
| 1) Datum ispitivanja:                        | siječanj 2022.                                       |
| 2) Status:                                   | P  |
| 3) Dimenzije:                                | prema katalogu proizvođača                           |
| 4) Radni tlak:                               | PN 20 (osim za 595M i 595P – 10 bar)                 |
| 5) Materijal tijela:                         | galvanski kromirana mjed - CB753S (HRN EN 1982:2017) |
| 6) Minimalna i maksimalna radna temperatura: | -20 °C do 110 °C                                     |

**Broj i datum izvješća o Ispitivanju: N-1352 od 19.01.2022.**  
(Test report number and date:)

**Zaključak (Conclusion)**

Utvrđeno je da proizvod **ZADOVOLJAVA** zahtjeve slijedećih normi i propisa:  
It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Tehnička dokumentacija proizvođača
- HRN EN ISO 228-1:2008
- HRN EN 1982:2017

**Valjanost do: 20.04.2027.**  
(Valid until:)

**Datum: 20.01.2022.**  
(Date:)



**Ovlaštena osoba**  
(Signature of authorized person)

**Darko Polanšćak, dipl.ing.**

Ovaj dokument vrijedi samo za proizvod i/ili robu koji su istovjetni s ispitanim uzorkom



**Svjedodžba br.**  
(Certificate no.)  
**S - 1352/16**

**Proizvod:**  
(Product:)

**SPOJNI ELEMENT I PRIBOR**

**Proizvođač:**  
(Manufacturer:)

**ITAP S.p.A.**  
**Via Ruca 19, P.O. Box 3**  
**25065 Lumezzane, Italija**

**Tip-ovi:**  
(Models or types:)

- 1) 490, 490S, 491, 492, 492B, 492C, 492BC
- 2) 489A, 489M, 489SO,
- 3) 494, 495, 496 – čep,
- 4) 518 – adapter
- 5) 482, 482R, 483, 483R, 484, 485 – manometri
- 6) 492N, 493 – termometri
- 7) 487K01, 487K02 – kit
- 8) 489A, 489AR, 489M, 489MR, 489SO

**Podnositelj zahtjeva:**  
(Applicant:)

**ITAP S.p.A.**  
**Via Ruca 19, P.O. Box 3**  
**25065 Lumezzane, Italija**

**Tehnički i drugi podaci (Specification):**

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 1) Datum ispitivanja:            | siječanj 2022.                                     |
| 2) Status:                       | P  |
| 3) Dimenzije:                    | 1) 3/8" - 1 1/4",                                  |
| 4) Radni tlak:                   | PN 10  |
| 5) Materijal tijela:             | Galvanski kromirana mjed CB735S (HRN EN 1982:2008) |
| 6) Maksimalna radna temperatura: | 110 °C   |

**Broj i datum izvješća o Ispitivanju: N-1352 od 19.01.2022.**  
(Test report number and date:)

**Zaključak (Conclusion)**

**Utvrđeno je da proizvod ZADOVOLJAVA zahtjeve slijedećih normi i propisa:**  
It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Tehnička dokumentacija proizvođača
- HRN EN ISO 228-1:2008
- HRN EN 1982:2017

**Valjanost do: 20.04.2027.**  
(Valid until:)

**Datum: 20.01.2022.**  
(Date:)



**Ovlaštena osoba**  
(Signature of authorized person)

**Darko Polanšćak, dipl.ing.**

Ovaj dokument vrijedi samo za proizvod i/ili robu koji su istovjetni s ispitanim uzorkom





**Svjedodžba br.**  
(Certificate no.)  
**S - 1352/17**

**Proizvod:** RAZDJELNIK DVOSTRUKI  
(Product:)

**Proizvođač:** ITAP S.p.A.  
(Manufacturer:)  
Via Ruca 19, P.O. Box 3  
25065 Lumezzane, Italija

**Tip-ovi:** 1) 885  
(Models or types:)

**Podnositelj zahtjeva:** ITAP S.p.A.  
(Applicant:)  
Via Ruca 19, P.O. Box 3  
25065 Lumezzane, Italija

**Tehnički i drugi podaci** (Specification):

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 1) Datum ispitivanja:            | siječanj 2022.                                       |
| 2) Status:                       | P  |
| 3) Dimenzije:                    | 3/4", 1"   |
| 4) Radni tlak:                   | PN 10  |
| 5) Materijal tijela:             | galvanski kromirana mjed - CB753S (HRN EN 1982:2017) |
| 6) Maksimalna radna temperatura: | 110 °C   |

**Broj i datum izvješća o Ispitivanju:** N-1352 od 19.01.2022.  
(Test report number and date:)

**Zaključak** (Conclusion)

Utvrđeno je da proizvod **ZADOVOLJAVA** zahtjeve slijedećih normi i propisa:  
It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Tehnička dokumentacija proizvođača
- HRN EN ISO 228-1:2008
- HRN EN 1982:2017

**Valjanost do:** 20.04.2027.  
(Valid until:)

**Datum:** 20.01.2022.  
(Date:)



**Ovlaštena osoba**  
(Signature of authorized person)

**Darko Polanšćak, dipl.ing.**



**Svjedodžba br.**  
(Certificate no.)  
**S - 1352/18**

**Proizvod:** RAZDJELNIK MODULARNI  
(Product:)

**Proizvođač:** ITAP S.p.A.  
(Manufacturer:)  
Via Ruca 19, P.O. Box 3  
25065 Lumezzane, Italija

**Tip-ovi:** 1) 450 – ½“ ženski  
(Models or types:) 2) 455 – ½“ muški s koničnim sjedištem  
3) 456 – ½“ muški s ravnim sjedištem

**Podnositelj zahtjeva:** ITAP S.p.A.  
(Applicant:)  
Via Ruca 19, P.O. Box 3  
25065 Lumezzane, Italija

**Tehnički i drugi podaci (Specification):**

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 1) Datum ispitivanja:            | siječanj 2022.                                       |
| 2) Status:                       | P  |
| 3) Dimenzije:                    | 3/4", 1"   |
| 4) Radni tlak:                   | PN 10  |
| 5) Materijal tijela:             | galvanski kromirana mjed - CB753S (HRN EN 1982:2017) |
| 6) Maksimalna radna temperatura: | 110 °C   |

**Broj i datum izvješća o Ispitivanju:** N-1352 od 19.01.2022.  
(Test report number and date:)

**Zaključak (Conclusion)**

**Utvrđeno je da proizvod ZADOVOLJAVA zahtjeve slijedećih normi i propisa:**  
It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Tehnička dokumentacija proizvođača
- HRN EN ISO 228-1:2008
- HRN EN 1982:2017

**Valjanost do:** 20.04.2027.  
(Valid until:)

**Datum:** 20.01.2022.  
(Date:)



**Ovlaštena osoba**  
(Signature of authorized person)

**Darko Polanšćak, dipl.ing.**



**Svjedodžba br.**  
(Certificate no.)  
**S - 1359/19**

**Proizvod:** RAZDJELNIK IZRAĐEN OD MJEDENE ŠIPKE  
(Product:)

**Proizvođač:** ITAP S.p.A.  
(Manufacturer:)  
Via Ruca 19, P.O. Box 3  
25065 Lumezzane, Italija

**Tip-ovi:** 1) 850/38 – osni razmak 38 mm  
(Models or types:) 2) 850/50 – osni razmak 50 mm  
3) 860 – dvostrani izlaz, osni razmak 50 mm

**Podnositelj zahtjeva:** ITAP S.p.A.  
(Applicant:)  
Via Ruca 19, P.O. Box 3  
25065 Lumezzane, Italija

**Tehnički i drugi podaci** (Specification):

- |                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| 1) Datum ispitivanja:            | siječanj 2022.                   |
| 2) Status:                       | P                                |
| 3) Dimenzije:                    | 3/4", 1", 1 1/4"                 |
| 4) Radni tlak:                   | PN 10                            |
| 5) Materijal tijela:             | mjed - CW614N (HRN EN 1982:2017) |
| 6) Maksimalna radna temperatura: | 110 °C                           |

**Broj i datum izvješća o Ispitivanju:** N-1352 od 19.01.2022.  
(Test report number and date:)

**Zaključak** (Conclusion)

**Utvrđeno je da proizvod ZADOVOLJAVA zahtjeve slijedećih normi i propisa:**  
It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Tehnička dokumentacija proizvođača
- HRN EN ISO 228-1:2008
- HRN EN 1982:2017

**Valjanost do:** 20.04.2027.  
(Valid until:)

**Datum:** 20.01.2022.  
(Date:)



**Ovlaštena osoba**  
(Signature of authorized person)

Darko Polanšćak, dipl.ing.



**Svjedodžba br.**  
(Certificate no.)  
**S - 1352/20**

**Proizvod:** RAZDJELNIK SA ZAPORNIM VENTILIMA (2 – 4)  
(Product:)

**Proizvođač:** ITAP S.p.A.  
(Manufacturer:) Via Ruca 19, P.O. Box 3  
25065 Lumezzane, Italija

**Tip-ovi:** 1) 465  
(Models or types:)

**Podnositelj zahtjeva:** ITAP S.p.A.  
(Applicant:) Via Ruca 19, P.O. Box 3  
25065 Lumezzane, Italija

**Tehnički i drugi podaci (Specification):**

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 1) Datum ispitivanja:            | siječanj 2022.                                     |
| 2) Status:                       | P  |
| 3) Dimenzije:                    | 3/4", 1"   |
| 4) Radni tlak:                   | PN 10  |
| 5) Materijal tijela:             | galvanski niklana mjed - CW617N (HRN EN 1982:2017) |
| 6) Maksimalna radna temperatura: | 110 °C   |

**Broj i datum izvješća o Ispitivanju:** N-1352 od 19.01.2022.  
(Test report number and date:)

**Zaključak (Conclusion)**

Utvrđeno je da proizvod **ZADOVOLJAVA** zahtjeve slijedećih normi i propisa:  
It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Tehnička dokumentacija proizvođača
- HRN EN ISO 228-1:2008
- HRN EN 1982:2017

**Valjanost do:** 20.04.2027.  
(Valid until:)

**Datum:** 20.01.2022.  
(Date:)



**Ovlaštena osoba**  
(Signature of authorized person)

**Darko Polanščak, dipl.ing.**



**Svjedodžba br.**  
(Certificate no.)  
**S - 1352/21**

**Proizvod:** VENTILI RADIJATORSKI  
(Product:)

**Proizvođač:** ITAP S.p.A.  
(Manufacturer:)  
Via Ruca 19, P.O. Box 3  
25065 Lumezzane, Italija

**Tip-ovi:** 1) 294, 294S, 296, 296S - ravni, ženski  
(Models or types:) 2) 394, 394S, 396, 396S – kutni ženski  
3) 295, 295S, 297, 297S – ravni muški  
4) 395, 395S, 397, 397S – kutni muški

**Podnositelj zahtjeva:** ITAP S.p.A.  
(Applicant:)  
Via Ruca 19, P.O. Box 3  
25065 Lumezzane, Italija

**Tehnički i drugi podaci** (Specification):

- |                                  |   |
|----------------------------------|---|
| 1) Datum ispitivanja:            | siječanj 2022.                                    |
| 2) Status:                       | P   |
| 3) Dimenzije:                    | 3/8", 1/2", 3/4"                                  |
| 4) Radni tlak:                   | PN 10   |
| 5) Materijal tijela:             | galvanski niklana mjed - CW617 (HRN EN 1982:2017) |
| 6) Maksimalna radna temperatura: | 110 °C  |

**Broj i datum izvješća o Ispitivanju:** N-1352 od 19.01.2022.  
(Test report number and date:)

**Zaključak** (Conclusion)

**Utvrđeno je da proizvod ZADOVOLJAVA zahtjeve sljedećih normi i propisa:**  
It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Tehnička dokumentacija proizvođača
- HRN EN ISO 228-1:2008
- HRN EN 1982:2017

**Valjanost do:** 20.04.2027.  
(Valid until:)

**Datum:** 20.01.2022.  
(Date:)



**Ovlaštena osoba**  
(Signature of authorized person)

**Darko Polanšćak, dipl.ing.**

Ovaj dokument vrijedi samo za proizvod i/ili robu koji su istovjetni s ispitanim uzorkom



**Svjedodžba br.**  
(Certificate no.)  
**S - 1352/22**

**Proizvod:** SPOJNI ELEMENT I REDUKCIJE  
(Product:)

**Proizvođač:** ITAP S.p.A.  
(Manufacturer:) Via Ruca 19, P.O. Box 3  
25065 Lumezzane, Italija

**Tip-ovi:** 1) 154 – spojnica za vodomjere  
(Models or types:) 2) 275, 276 – redukcije

**Podnositelj zahtjeva:** ITAP S.p.A.  
(Applicant:) Via Ruca 19, P.O. Box 3  
25065 Lumezzane, Italija

**Tehnički i drugi podaci (Specification):**

- 1) Datum ispitivanja: siječanj 2022.
- 2) Status: P
- 3) Dimenzije: 1) za tip 154 - F3/4"xM1/2", F1"xM3/4", F1"1/4xM1", F1"1/2xM1"1/4,  
F2"xM1"1/2, F2"1/2xM2"  
2) za tip 275 - 3/8" x 1/2"  
3) za tip 276 - 3/4" x 1/2"
- 4) Materijal tijela: 1) za tip 154 - mjed CW617N (HRN EN 1982:2017)  
2) za tip 275 i 276 – mjed CW614N (HRN EN 1982:2017)

**Broj i datum izvješća o Ispitivanju:** N-1352 od 19.01.2022.  
(Test report number and date:)

**Zaključak (Conclusion)**

**Utvrđeno je da proizvod ZADOVOLJAVA zahtjeve slijedećih normi i propisa:**  
It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Tehnička dokumentacija proizvođača
- HRN EN ISO 228-1:2008
- HRN EN 1982:2017

**Valjanost do:** 20.04.2027.  
(Valid until:)

**Datum:** 20.01.2022.  
(Date:)



**Ovlaštena osoba**  
(Signature of authorized person)

Darko Polanšćak, dipl.ing.



**Svjedodžba br.**  
(Certificate no.)  
**S - 1352/23**

**Proizvod:** (Product:) **SLAVINA KUGLASTA - UGRADBENA**

**Proizvođač:** (Manufacturer:) **ITAP S.p.A.**  
**Via Ruca 19, P.O. Box 3**  
**25065 Lumezzane, Italija**

**Tip-ovi:** (Models or types:) **1) 136, 138, 340, 345**

**Podnositelj zahtjeva:** (Applicant:) **ITAP S.p.A.**  
**Via Ruca 19, P.O. Box 3**  
**25065 Lumezzane, Italija**

**Tehnički i drugi podaci** (Specification):

- |  |                                  |
|--|----------------------------------|
| 1) Datum ispitivanja:                        | siječanj 2022.                   |
| 2) Status:                                   | P                                |
| 3) Dimenzije:                                | 1/2" - 1"                        |
| 4) Radni tlak:                               | PN 15 – PN 30                    |
| 5) Materijal tijela:                         | mjed - CW617N (HRN EN 1982:2017) |
| 6) Minimalna i maksimalna radna temperatura: | 0 °C do 110 °C                   |

**Broj i datum izvješća o Ispitivanju:** **N-1352 od 19.01.2022.**  
(Test report number and date:)

**Zaključak** (Conclusion)

**Utvrđeno je da proizvod ZADOVOLJAVA zahtjeve slijedećih normi i propisa:**

It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Tehnička dokumentacija proizvođača
- HRN EN ISO 228-1:2008
- HRN EN 1982:2017

**Valjanost do:** **20.04.2027.**  
(Valid until:)

**Datum:** **20.01.2022.**  
(Date:)



**Ovlaštena osoba**  
(Signature of authorized person)

**Darko Polansćak, dipl.ing.**



**Svjedodžba br.**  
(Certificate no.)  
**S - 1352/24**

**Proizvod:** FILTER SA SAMOČIŠĆENJEM  
(Product:)

**Proizvođač:** ITAP S.p.A.  
(Manufacturer:)  
Via Ruca 19, P.O. Box 3  
25065 Lumezzane, Italija

**Tip-ovi:** 1) 189  
(Models or types:)

**Podnositelj zahtjeva:** ITAP S.p.A.  
(Applicant:)  
Via Ruca 19, P.O. Box 3  
25065 Lumezzane, Italija

**Tehnički i drugi podaci** (Specification):

- |  |                                  |
|--|----------------------------------|
| 1) Datum ispitivanja:                        | siječanj 2022.                   |
| 2) Status:                                   | P                                |
| 3) Dimenzije:                                | 1/2" - 2"                        |
| 4) Radni tlak:                               | PN 16                            |
| 5) Materijal tijela:                         | mjed - CB753S (HRN EN 1982:2017) |
| 6) Materijal filtra:                         | nehrdajući čelik - AISI 304      |
| 7) Minimalna i maksimalna radna temperatura: | -20 °C do 110 °C                 |

**Broj i datum izvješća o Ispitivanju:** N-1352 od 19.01.2022.  
(Test report number and date:)

**Zaključak** (Conclusion)

**Utvrđeno je da proizvod ZADOVOLJAVA zahtjeve slijedećih normi i propisa:**  
It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Tehnička dokumentacija proizvođača
- HRN EN ISO 228-1:2008
- HRN EN 1982:2017

**Valjanost do:** 20.04.2027.  
(Valid until:)

**Datum:** 20.01.2022.  
(Date:)



**Ovlaštena osoba**  
(Signature of authorized person)

**Darko Polansćak, dipl.ing.**

Ovaj dokument vrijedi samo za proizvod i/ili robu koji su istovjetni s ispitanim uzorkom





**Svjedodžba br.**  
(Certificate no.)  
**S - 1352/25**

**Proizvod:** FILTER „Y“  
(Product:)

**Proizvođač:** ITAP S.p.A.  
(Manufacturer:)  
Via Ruca 19, P.O. Box 3  
25065 Lumezzane, Italija

**Tip-ovi:** 1) 192  
(Models or types:) 2) 193 – galvanski niklani

**Podnositelj zahtjeva:** ITAP S.p.A.  
(Applicant:)  
Via Ruca 19, P.O. Box 3  
25065 Lumezzane, Italija

**Tehnički i drugi podaci** (Specification):

- |  |                                  |
|--|----------------------------------|
| 1) Datum ispitivanja:                        | siječanj 2022.                   |
| 2) Status:                                   | P                                |
| 3) Dimenzije:                                | 1/4" - 4"                        |
| 4) Radni tlak:                               | PN 16 – PN 20                    |
| 5) Materijal tijela:                         | mjed - CW617N (HRN EN 1982:2017) |
| 6) Materijal filtra:                         | nehrđajući čelik - AISI 304      |
| 7) Minimalna i maksimalna radna temperatura: | -20 °C do 110 °C                 |

**Broj i datum izvješća o Ispitivanju:** N-1352 od 19.01.2022.  
(Test report number and date:)

**Zaključak** (Conclusion)

Utvrđeno je da proizvod **ZADOVOLJAVA** zahtjeve slijedećih normi i propisa:  
It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Tehnička dokumentacija proizvođača
- HRN EN ISO 228-1:2008
- HRN EN 1982:2017

**Valjanost do:** 20.04.2027.  
(Valid until:)

**Datum:** 20.01.2022.  
(Date:)



**Ovlaštena osoba**  
(Signature of authorized person)

**Darko Polanšćak, dipl.ing.**



**Svjedodžba br.**  
(Certificate no.)  
**S - 1352/26**

**Proizvod:** REGULATOR TLAKA VODE  
(Product:)

**Proizvođač:** ITAP S.p.A.  
(Manufacturer:) Via Ruca 19, P.O. Box 3  
25065 Lumezzane, Italija

**Tip-ovi:** 1) 143, 143MM, 243 EUROPRESS  
(Models or types:) 2) 360, 361 MINIPRESS

**Podnositelj zahtjeva:** ITAP S.p.A.  
(Applicant:) Via Ruca 19, P.O. Box 3  
25065 Lumezzane, Italija

**Tehnički i drugi podaci** (Specification):

- 1) Datum ispitivanja: Siječanj 2022.
- 2) Status: P
- 3) Dimenzije: 1/2" - 4"
- 4) Radni tlak: PN 15, PN 25
- 5) Materijal tijela: mjed - CW617N (HRN EN 1982:2017)
- 6) Minimalna i maksimalna radna temperatura: 0 °C do 80 °C

**Broj i datum izvješća o Ispitivanju:** N-1352 od 19.01.2022.  
(Test report number and date:)

**Zaključak** (Conclusion)

Utvrđeno je da proizvod **ZADOVOLJAVA** zahtjeve slijedećih normi i propisa:  
It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Tehnička dokumentacija proizvođača
- HRN EN ISO 228-1:2008
- HRN EN 1982:2017

**Valjanost do:** 20.04.2027.  
(Valid until:)

**Datum:** 20.01.2022.  
(Date:)



**Ovlaštena osoba**  
(Signature of authorized person)

Darko Polanšćak, dipl.ing.



## Svjedodžba br.

(Certificate no.)

# S - 1352/27

**Proizvod:** PRIKLJUČAK ZA PERILICU RUBLJA  
(Product:)

**Proizvođač:** ITAP S.p.A.  
(Manufacturer:) Via Ruca 19, P.O. Box 3  
25065 Lumezzane, Italija

**Tip-ovi:** 1) 390  
(Models or types:)

**Podnositelj zahtjeva:** ITAP S.p.A.  
(Applicant:) Via Ruca 19, P.O. Box 3  
25065 Lumezzane, Italija

### Tehnički i drugi podaci (Specification):

- |  |  |
|--|--|
| 1) Datum ispitivanja:                        | siječanj 2022.                                     |
| 2) Status:                                   | P  |
| 3) Dimenzije:                                | 3/4"   |
| 4) Radni tlak:                               | PN 16  |
| 5) Materijal tijela:                         | galvanski niklana mjed - CW617N (HRN EN 1982:2017) |
| 6) Minimalna i maksimalna radna temperatura: | 0 °C do 80 °C                                      |

**Broj i datum izvješća o Ispitivanju:** N-1352 od 19.01.2022.  
(Test report number and date:)

### Zaključak (Conclusion)

Utvrđeno je da proizvod **ZADOVOLJAVA** zahtjeve slijedećih normi i propisa:  
It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Tehnička dokumentacija proizvođača
- HRN EN ISO 228-1:2008
- HRN EN 1982:2017

**Valjanost do:** 20.04.2027.  
(Valid until:)

**Datum:** 20.01.2022.  
(Date:)



**Ovlaštena osoba**  
(Signature of authorized person)

**Darko Polanšćak, dipl.ing.**

Ovaj dokument vrijedi samo za proizvod i/ili robu koji su istovjetni s ispitanim uzorkom



**Svjedodžba br.**  
(Certificate no.)  
**S - 1352/28**

**Proizvod:** (Product:) **SLAVINA S VENTILOM ZA PERILICU RUBLJA**

**Proizvođač:** (Manufacturer:) **ITAP S.p.A.**  
**Via Ruca 19, P.O. Box 3**  
**25065 Lumezzane, Italija**

**Tip-ovi:** (Models or types:) **1) 220**

**Podnositelj zahtjeva:** (Applicant:) **ITAP S.p.A.**  
**Via Ruca 19, P.O. Box 3**  
**25065 Lumezzane, Italija**

**Tehnički i drugi podaci** (Specification):

- |  |  |
|--|--|
| 1) Datum ispitivanja:                        | siječanj 2022.                                       |
| 2) Status:                                   | P  |
| 3) Dimenzije:                                | 1/2"   |
| 4) Radni tlak:                               | PN 8   |
| 5) Materijal tijela:                         | galvanski kromirana mjed - CB753S (HRN EN 1982:2017) |
| 6) Minimalna i maksimalna radna temperatura: | 0 °C do 80 °C  |

**Broj i datum izvješća o Ispitivanju:** N-1352 od 19.01.2022.  
(Test report number and date:)

**Zaključak** (Conclusion)

**Utvrđeno je da proizvod ZADOVOLJAVA zahtjeve slijedećih normi i propisa:**  
It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Tehnička dokumentacija proizvođača
- HRN EN ISO 228-1:2008
- HRN EN 1982:2017

**Valjanost do:** 20.04.2027.  
(Valid until:)

**Datum:** 20.01.2022.  
(Date:)



**Ovlaštena osoba**  
(Signature of authorized person)

**Darko Polansćak, dipl.ing.**



## Svjedodžba br.

(Certificate no.)

# S - 1352/29

**Proizvod:** VENTIL SA PRODUŽECIMA ZA PERILICU RUBLJA  
(Product:)

**Proizvođač:** ITAP S.p.A.  
(Manufacturer:) Via Ruca 19, P.O. Box 3  
25065 Lumezzane, Italija

**Tip-ovi:** 1) 230  
(Models or types:)

**Podnositelj zahtjeva:** ITAP S.p.A.  
(Applicant:) Via Ruca 19, P.O. Box 3  
25065 Lumezzane, Italija

### Tehnički i drugi podaci (Specification):

- 1) Datum ispitivanja: siječanj 2022.
- 2) Status: P
- 3) Dimenzije: 3/4"
- 4) Radni tlak: PN 16
- 5) Materijal tijela: galvanski kromirana mjed - CW617N (HRN EN 1982:2017)
- 6) Minimalna i maksimalna radna temperatura: 0 °C do 80 °C

**Broj i datum izvješća o Ispitivanju:** N-1352 od 19.01.2022.  
(Test report number and date:)

## Zaključak (Conclusion)

Utvrđeno je da proizvod **ZADOVOLJAVA** zahtjeve slijedećih normi i propisa:  
It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Tehnička dokumentacija proizvođača
- HRN EN ISO 228-1:2008
- HRN EN 1982:2017

**Valjanost do:** 20.04.2027.  
(Valid until:)

**Datum:** 20.01.2022.  
(Date:)



**Ovlaštena osoba**  
(Signature of authorized person)

**Darko Polanščak, dipl.ing.**



**Svjedodžba br.**  
(Certificate no.)  
**S - 1352/30**

**Proizvod:** (Product:) **SLAVINA KUGLASTA SA PUNIM PROTOKOM ZA PLIN LONDON®**

**Proizvođač:** (Manufacturer:) **ITAP S.p.A.**  
**Via Ruca 19, P.O. Box 3**  
**25065 Lumezzane, Italija**

**Tip-ovi:** (Models or types:) **1) 066, 067, 068, 069, 266, 267**

**Podnositelj zahtjeva:** (Applicant:) **ITAP S.p.A.**  
**Via Ruca 19, P.O. Box 3**  
**25065 Lumezzane, Italija**

**Tehnički i drugi podaci (Specification):**

- |  |  |
|--|--|
| 1) Datum ispitivanja:                        | siječanj 2022.                                     |
| 2) Status:                                   | P  |
| 3) Dimenzije:                                | 1/4" (DN 8) – 2" (DN 50)                           |
| 4) Radni tlak:                               | PN 5   |
| 5) Materijal tijela:                         | galvanski niklana mjed - CW617N (HRN EN 1982:2017) |
| 6) Minimalna i maksimalna radna temperatura: | -20 °C - 60 °C                                     |

**Broj i datum izvješća o ispitivanju:** **N-1352 od 19.01.2022.**  
(Test report number and date:)

**Zaključak (Conclusion)**

**Utvrđeno je da proizvod ZADOVOLJAVA zahtjeve slijedećih normi i propisa:**  
It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Tehnička dokumentacija proizvođača
- HRN EN 10226-1:2008
- HRN EN 1982:2017

**Valjanost do:** **20.04.2027.**  
(Valid until:)

**Datum:** **20.01.2022.**  
(Date:)



**Ovlaštena osoba**  
(Signature of authorized person)

**Darko Polanšćak, dipl.ing.**



## Svjedodžba br.

(Certificate no.)

# S - 1352/31

**Proizvod:** SLAVINA KUGLASTA ZA VRT S MJEDENIM PRIKLJUČKOM  
(Product:)

**Proizvođač:** ITAP S.p.A.  
(Manufacturer:) Via Ruca 19, P.O. Box 3  
25065 Lumezzane, Italija

**Tip-ovi:** 1) 191  
(Models or types:)

**Podnositelj zahtjeva:** ITAP S.p.A.  
(Applicant:) Via Ruca 19, P.O. Box 3  
25065 Lumezzane, Italija

### Tehnički i drugi podaci (Specification):

- 1) Datum ispitivanja: siječanj 2022.
- 2) Status: P
- 3) Dimenzije: 1/2", 3/4", 1"
- 4) Radni tlak: PN 12, PN 15
- 5) Materijal tijela: galvanski niklana mjed - CW617 (HRN EN 1982:2017)
- 6) Minimalna i maksimalna radna temperatura: 0 °C do 80 °C

**Broj i datum izvješća o Ispitivanju:** N-1352 od 19.01.2022.  
(Test report number and date:)

### Zaključak (Conclusion)

Utvrđeno je da proizvod **ZADOVOLJAVA** zahtjeve slijedećih normi i propisa:  
It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Tehnička dokumentacija proizvođača
- HRN EN ISO 228-1:2008
- HRN EN 1982:2017

**Valjanost do:** 20.04.2027.  
(Valid until:)

**Datum:** 20.01.2022.  
(Date:)



**Ovlaštena osoba**  
(Signature of authorized person)

**Darko Polansćak, dipl.ing.**



**Svjedodžba br.**  
(Certificate no.)  
**S - 1352/32**

**Proizvod:** VENTIL KUGLASTI DRENAŽNI  
(Product:)

**Proizvođač:** ITAP S.p.A.  
(Manufacturer:) Via Ruca 19, P.O. Box 3  
25065 Lumezzane, Italija

**Tip-ovi:** 1) 139  
(Models or types:) 2) 139R – s plastičnom ručkom

**Podnositelj zahtjeva:** ITAP S.p.A.  
(Applicant:) Via Ruca 19, P.O. Box 3  
25065 Lumezzane, Italija

**Tehnički i drugi podaci (Specification):**

- |  |  |
|--|--|
| 1) Datum ispitivanja:                        | siječanj 2022.   |
| 2) Status:                                   | P  |
| 3) Dimenzije:                                | 3/8", 1/2", 3/4"   |
| 4) Radni tlak:                               | PN 12 za tip 139<br>PN 10 za tip 139R                        |
| 5) Materijal tijela:                         | mjed - CW614N (HRN EN 1982:2017)                             |
| 6) Minimalna i maksimalna radna temperatura: | -20 °C do 110 °C za tip: 139<br>-10 °C do 90 °C za tip: 139R |

**Broj i datum izvješća o Ispitivanju:** N-1352 od 19.01.2022.  
(Test report number and date:)

**Zaključak (Conclusion)**

Utvrđeno je da proizvod **ZADOVOLJAVA** zahtjeve slijedećih normi i propisa:  
It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Tehnička dokumentacija proizvođača
- HRN EN ISO 228-1:2008
- HRN EN 1982:2017

**Valjanost do:** 20.04.2027.  
(Valid until:)

**Datum:** 20.01.2022.  
(Date:)



**Ovlaštena osoba**  
(Signature of authorized person)

**Darko Polanšćak, dipl.ing.**





**Svjedodžba br.**  
(Certificate no.)  
**S - 1352/33**

**Proizvod:** SLAVINA KUGLASTA  
(Product:)

**Proizvođač:** ITAP S.p.A.  
(Manufacturer:) Via Ruca 19, P.O. Box 3  
25065 Lumezzane, Italija

**Tip-ovi:** 1) 166, 167, 168, 172, 176, 178, 180 - GAR  
(Models or types:) 2) 132, 133, 134 – heavy model  
3) 144  
4) 298  
5) 131 spin®

**Podnositelj zahtjeva:** ITAP S.p.A.  
(Applicant:) Via Ruca 19, P.O. Box 3  
25065 Lumezzane, Italija

**Tehnički i drugi podaci (Specification):**

- |  |   |
|--|---|
| 1) Datum ispitivanja:                        | siječanj 2022.                                    |
| 2) Status:                                   | P   |
| 3) Dimenzije:                                | 3/8" - 1"   |
| 4) Radni tlak:                               | PN 12, PN 15                                      |
| 5) Materijal tijela:                         | galvanski niklana mjed - CW617 (HRN EN 1982:2017) |
| 6) Minimalna i maksimalna radna temperatura: | -20 °C do 80 °C                                   |

**Broj i datum izvješća o Ispitivanju:** N-1352 od 19.01.2022.  
(Test report number and date:)

**Zaključak (Conclusion)**

**Utvrđeno je da proizvod ZADOVOLJAVA zahtjeve slijedećih normi i propisa:**  
It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Tehnička dokumentacija proizvođača
- HRN EN ISO 228-1:2008
- HRN EN 1982:2017

**Valjanost do:** 20.04.2027.  
(Valid until:)

**Datum:** 20.01.2022.  
(Date:)



**Ovlaštena osoba**  
(Signature of authorized person)

**Darko Polanšćak, dipl.ing.**

Ovaj dokument vrijedi samo za proizvod i/ili robu koji su istovjetni s ispitanim uzorkom



**Svjedodžba br.**  
(Certificate no.)  
**S - 1352/34**

**Proizvod:** SLAVINA  
(Product:)

**Proizvođač:** ITAP S.p.A.  
(Manufacturer:)  
Via Ruca 19, P.O. Box 3  
25065 Lumezzane, Italija

**Tip-ovi:** 1) 350L, 355L, 355S  
(Models or types:)

**Podnositelj zahtjeva:** ITAP S.p.A.  
(Applicant:)  
Via Ruca 19, P.O. Box 3  
25065 Lumezzane, Italija

**Tehnički i drugi podaci (Specification):**

- 1) Datum ispitivanja: siječanj 2022.
- 2) Status: P
- 3) Dimenzije: 1/2", 3/4"
- 4) Radni tlak: PN 8
- 5) Materijal tijela: mjed - CB753S (HRN EN 1982:2017)
- 6) Minimalna i maksimalna radna temperatura: 0 °C do 80 °C

**Broj i datum izvješća o Ispitivanju:** N-1352 od 19.01.2022.  
(Test report number and date:)

**Zaključak (Conclusion)**

**Utvrđeno je da proizvod ZADOVOLJAVA zahtjeve slijedećih normi i propisa:**  
It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Tehnička dokumentacija proizvođača
- HRN EN ISO 228-1:2008
- HRN EN 1982:2017

**Valjanost do:** 20.04.2027.  
(Valid until:)

**Datum:** 20.01.2022.  
(Date:)



**Ovlaštena osoba**  
(Signature of authorized person)

**Darko Polanšćak, dipl.ing.**



**Svjedodžba br.**  
(Certificate no.)  
**S - 1352/35**

**Proizvod:** ZASUN  
(Product:)

**Proizvođač:** ITAP S.p.A.  
(Manufacturer:) Via Ruca 19, P.O. Box 3  
25065 Lumezzane, Italija

**Tip-ovi:** 1) 156  
(Models or types:)

**Podnositelj zahtjeva:** ITAP S.p.A.  
(Applicant:) Via Ruca 19, P.O. Box 3  
25065 Lumezzane, Italija

**Tehnički i drugi podaci** (Specification):

- 1) Datum ispitivanja: siječanj 2022.
- 2) Status: P
- 3) Dimenzije: 1/2" - 4"
- 4) Radni tlak: PN 16
- 5) Materijal tijela: mjed - CB 754S (HRN EN 1982:2017)
- 6) Minimalna i maksimalna radna temperatura: 0 °C do 150 °C (bez pare)

**Broj i datum izvješća o Ispitivanju:** N-1352 od 19.01.2022.  
(Test report number and date:)

**Zaključak** (Conclusion)

**Utvrđeno je da proizvod ZADOVOLJAVA zahtjeve slijedećih normi i propisa:**  
It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Tehnička dokumentacija proizvođača
- HRN EN ISO 228-1:2008
- HRN EN 1982:2017

**Valjanost do:** 20.04.2027.  
(Valid until:)

**Datum:** 20.01.2022.  
(Date:)



**Ovlaštena osoba**  
(Signature of authorized person)

**Darko Polanšćak, dipl.ing.**



**Svjedodžba br.**  
(Certificate no.)  
**S - 1352/36**

**Proizvod:** VENTIL KUGLASTI  
(Product:)

**Proizvođač:** ITAP S.p.A.  
(Manufacturer:) Via Ruca 19, P.O. Box 3  
25065 Lumezzane, Italija

**Tip-ovi:** 1) 099 – s muško – muškim navojem  
(Models or types:) 2) 115 – s drenažnim ventilom  
2) 128 – trosmjerni

**Podnositelj zahtjeva:** ITAP S.p.A.  
(Applicant:) Via Ruca 19, P.O. Box 3  
25065 Lumezzane, Italija

**Tehnički i drugi podaci (Specification):**

- |  |   |
|--|---|
| 1) Datum ispitivanja:                        | siječanj 2022.  |
| 2) Status:                                   | P   |
| 3) Dimenzije:                                | 1/4" - 2"   |
| 4) Radni tlak:                               | PN 16 – PN 25   |
| 5) Materijal tijela:                         | galvanski niklana mjed - CW617N (HRN EN 1982:2017)                    |
| 6) Minimalna i maksimalna radna temperatura: | za tipove 099 i 115: -20 °C do 110 °C<br>za tip 128: -20 °C do 150 °C |

**Broj i datum izvješća o Ispitivanju: N-1352 od 19.01.2022.**  
(Test report number and date:)

**Zaključak (Conclusion)**

Utvrđeno je da proizvod **ZADOVOLJAVA** zahtjeve slijedećih normi i propisa:  
It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Tehnička dokumentacija proizvođača
- HRN EN ISO 228-1:2008
- HRN EN 1982:2017

**Valjanost do: 20.04.2027.**  
(Valid until:)

**Datum: 20.01.2022.**  
(Date:)



**Ovlaštena osoba**  
(Signature of authorized person)

**Darko Polanšćak, dipl.ing.**



**Svjedodžba br.**  
(Certificate no.)  
**S - 1352/37**

**Proizvod:** VENTIL KUGLASTI „MINI“  
(Product:)

**Proizvođač:** ITAP S.p.A.  
(Manufacturer:) Via Ruca 19, P.O. Box 3  
25065 Lumezzane, Italija

**Tip-ovi:** 1) 125, 126  
(Models or types:)

**Podnositelj zahtjeva:** ITAP S.p.A.  
(Applicant:) Via Ruca 19, P.O. Box 3  
25065 Lumezzane, Italija

**Tehnički i drugi podaci (Specification):**

- |  |  |
|--|--|
| 1) Datum ispitivanja:                        | siječanj 2022.                                     |
| 2) Status:                                   | P  |
| 3) Dimenzije:                                | 1/8" – 3/4"  |
| 4) Radni tlak:                               | PN 15  |
| 5) Materijal tijela:                         | galvanski niklana mjed - CW614N (HRN EN 1982:2017) |
| 6) Minimalna i maksimalna radna temperatura: | 0 °C do 90 °C                                      |

**Broj i datum izvješća o Ispitivanju:** N-1352 od 19.01.2022.  
(Test report number and date:)

**Zaključak (Conclusion)**

Utvrđeno je da proizvod **ZADOVOLJAVA** zahtjeve slijedećih normi i propisa:  
It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Tehnička dokumentacija proizvođača
- HRN EN ISO 228-1:2008
- HRN EN 1982:2017

**Valjanost do:** 20.04.2027.  
(Valid until:)

**Datum:** 20.01.2022.  
(Date:)



**Ovlaštena osoba**  
(Signature of authorized person)

**Darko Polanšćak, dipl.ing.**



**Svjedodžba br.**  
(Certificate no.)  
**S - 1352/38**

**Proizvod:**  
(Product:)

**VENTIL KUGLASTI S PUNIM PROTOKOM**

**Proizvođač:**  
(Manufacturer:)

**ITAP S.p.A.**  
**Via Ruca 19, P.O. Box 3**  
**25065 Lumezzane, Italija**

**Tip-ovi:**  
(Models or types:)

**1) 076, 077, 078, 079 - MADRID®**  
**2) 080, 081, 082, 083 - PARIS®**  
**3) 090, 091, 092, 093, 098, 098S, 098SDC, 298, 298S, 298SDC**  
**- IDEAL®**  
**4) 120, 121 - MONDIAL®**

**Podnositelj zahtjeva:**  
(Applicant:)

**ITAP S.p.A.**  
**Via Ruca 19, P.O. Box 3**  
**25065 Lumezzane, Italija**

**Tehnički i drugi podaci (Specification):**

- |  |  |
|--|--|
| 1) Datum ispitivanja:                        | siječanj 2022.                                     |
| 2) Status:                                   | P  |
| 3) Dimenzije:                                | 1/4" – 4"  |
| 4) Radni tlak:                               | PN 14 – PN 50                                      |
| 5) Materijal tijela:                         | galvanski niklana mjed - CW617N (HRN EN 1982:2017) |
| 6) Minimalna i maksimalna radna temperatura: | -20 °C do 150 °C (bez pare)                        |

**Broj i datum izvješća o Ispitivanju: N-1352 od 19.01.2022.**  
(Test report number and date:)

**Zaključak (Conclusion)**

**Utvrđeno je da proizvod ZADOVOLJAVA zahtjeve slijedećih normi i propisa:**  
It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Tehnička dokumentacija proizvođača
- HRN EN ISO 228-1:2008
- HRN EN 1982:2017

**Valjanost do: 20.04.2027.**  
(Valid until:)

**Datum: 20.01.2022.**  
(Date:)



**Ovlaštena osoba**  
(Signature of authorized person)

**Darko Polanšćak, dipl.ing.**



**Svjedodžba br.**  
(Certificate no.)  
**S - 1352/39**

**Proizvod:** VENTIL KUGLASTI S STANDARDNIM PROTOKOM  
(Product:)

**Proizvođač:** ITAP S.p.A.  
(Manufacturer:) Via Ruca 19, P.O. Box 3  
25065 Lumezzane, Italija

**Tip-ovi:** 1) 116, 117, 118, 119, 216, 217 - VIENNA®  
(Models or types:)

**Podnositelj zahtjeva:** ITAP S.p.A.  
(Applicant:) Via Ruca 19, P.O. Box 3  
25065 Lumezzane, Italija

**Tehnički i drugi podaci** (Specification):

- |  |  |
|--|--|
| 1) Datum ispitivanja:                        | siječanj 2022.                                     |
| 2) Status:                                   | P  |
| 3) Dimenzije:                                | 1/4" – 2", 2 1/2" – 4"                             |
| 4) Radni tlak:                               | PN 25 – PN 50                                      |
| 5) Materijal tijela:                         | galvanski niklana mjed - CW617N (HRN EN 1982:2017) |
| 6) Minimalna i maksimalna radna temperatura: | -20 °C do 150 °C (bez pare)                        |

**Broj i datum izvješća o Ispitivanju:** N-1352 od 19.01.2022.  
(Test report number and date:)

**Zaključak** (Conclusion)

**Utvrđeno je da proizvod ZADOVOLJAVA zahtjeve slijedećih normi i propisa:**  
It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Tehnička dokumentacija proizvođača
- HRN EN ISO 228-1:2008
- HRN EN 1982:2017

**Valjanost do:** 20.04.2027.  
(Valid until:)

**Datum:** 20.01.2022.  
(Date:)



**Ovlaštena osoba**  
(Signature of authorized person)

**Darko Polanšćak, dipl.ing.**



**Svjedodžba br.**  
(Certificate no.)  
**S - 1352/40**

**Proizvod:** VENTIL KUGLASTI S REDUCIRANIM PROTOKOM  
(Product:)

**Proizvođač:** ITAP S.p.A.  
(Manufacturer:) Via Ruca 19, P.O. Box 3  
25065 Lumezzane, Italija

**Tip-ovi:** 1) 111, 112, 113, 114, 211 - ORIENT®  
(Models or types:)

**Podnositelj zahtjeva:** ITAP S.p.A.  
(Applicant:) Via Ruca 19, P.O. Box 3  
25065 Lumezzane, Italija

**Tehnički i drugi podaci (Specification):**

- 1) Datum ispitivanja: siječanj 2022.
- 2) Status: P
- 3) Dimenzije: 1/4" – 4"
- 4) Radni tlak: PN 12 – PN 50
- 5) Materijal tijela: galvanski niklana mjed - CW617N (HRN EN 1982:2017)
- 6) Minimalna i maksimalna radna temperatura: -20 °C do 150 °C (bez pare)

**Broj i datum izvješća o Ispitivanju:** N-1352 od 19.01.2022.  
(Test report number and date:)

**Zaključak (Conclusion)**

Utvrđeno je da proizvod **ZADOVOLJAVA** zahtjeve slijedećih normi i propisa:  
It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Tehnička dokumentacija proizvođača
- HRN EN ISO 228-1:2008
- HRN EN 1982:2017

**Valjanost do:** 20.04.2027.  
(Valid until:)

**Datum:** 20.01.2022.  
(Date:)



**Ovlaštena osoba**  
(Signature of authorized person)

**Darko Polanšćak, dipl.ing.**





**Svjedodžba br.**  
(Certificate no.)  
**S - 1352/41**

**Proizvod:** VENTIL NEPOVRATNI  
(Product:)

**Proizvođač:** ITAP S.p.A.  
(Manufacturer:) Via Ruca 19, P.O. Box 3  
25065 Lumezzane, Italija

**Tip-ovi:** 1) 104 - ROMA®  
(Models or types:)

**Podnositelj zahtjeva:** ITAP S.p.A.  
(Applicant:) Via Ruca 19, P.O. Box 3  
25065 Lumezzane, Italija

**Tehnički i drugi podaci (Specification):**

- 1) Datum ispitivanja: siječanj 2022.
- 2) Status: P
- 3) Dimenzije: 3/8" – 2"
- 4) Radni tlak: PN 18 – PN 25
- 5) Materijal tijela: galvanski niklana mjed - CW617N (HRN EN 1982:2017)
- 6) Minimalna i maksimalna radna temperatura: -20 °C do 150 °C (bez pare)

**Broj i datum izvješća o Ispitivanju:** N-1352 od 19.01.2022.  
(Test report number and date:)

**Zaključak (Conclusion)**

Utvrđeno je da proizvod **ZADOVOLJAVA** zahtjeve slijedećih normi i propisa:  
It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Tehnička dokumentacija proizvođača
- HRN EN ISO 228-1:2008
- HRN EN 1982:2017

**Valjanost do:** 20.04.2027.  
(Valid until:)

**Datum:** 20.01.2022.  
(Date:)



**Ovlaštena osoba**  
(Signature of authorized person)

**Darko Poljanščak, dipl.ing.**



**Svjedodžba br.**  
(Certificate no.)  
**S - 1352/42**

**Proizvod:** VENTIL NEPOVRATNI  
(Product:)

**Proizvođač:** ITAP S.p.A.  
(Manufacturer:) Via Ruca 19, P.O. Box 3  
25065 Lumezzane, Italija

**Tip-ovi:** 1) 100 - EUROPA®  
(Models or types:) 2) 101 – BLOCK®  
3) 103 – YORK®  
4) 130

**Podnositelj zahtjeva:** ITAP S.p.A.  
(Applicant:) Via Ruca 19, P.O. Box 3  
25065 Lumezzane, Italija

**Tehnički i drugi podaci (Specification):**

- |  |                                  |
|--|----------------------------------|
| 1) Datum ispitivanja:                      | siječanj 2022.                   |
| 2) Status:                                 | P                                |
| 3) Dimenzije:                              | 1/2" – 4"                        |
| 4) Radni tlak:                             | PN 8 – PN 25                     |
| 5) Materijal tijela:                       | mjed - CW617N (HRN EN 1982:2017) |
| 6) Minimna i maksimalna radna temperatura: | -20 °C do 100 °C                 |

**Broj i datum izvješća o Ispitivanju:** N-1352 od 19.01.2022.  
(Test report number and date:)

**Zaključak (Conclusion)**

**Utvrđeno je da proizvod ZADOVOLJAVA zahtjeve slijedećih normi i propisa:**  
It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Tehnička dokumentacija proizvođača
- HRN EN ISO 228-1:2008
- HRN EN 1982:2017

**Valjanost do:** 20.04.2027.  
(Valid until:)

**Datum:** 20.01.2022.  
(Date:)



**Ovlaštena osoba**  
(Signature of authorized person)

**Darko Polanšćak, dipl.ing.**



**Svjedodžba br.**  
(Certificate no.)  
**S - 1352/50**

**Proizvod:** VENTIL TERMOSTATSKI ZA RADIJATOR  
(Product:)

**Proizvođač:** ITAP S.p.A.  
(Manufacturer:) Via Ruca 19, P.O. Box 3  
25065 Lumezzane, Italija

**Tip-ovi:** 1) 891, 891R, 891SD, 891M, 891MR  
(Models or types:)

**Podnositelj zahtjeva:** ITAP S.p.A.  
(Applicant:) Via Ruca 19, P.O. Box 3  
25065 Lumezzane, Italija

**Tehnički i drugi podaci (Specification):**

- |                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| 1) Datum ispitivanja:              | siječanj 2022. |
| 2) Status:                         | P              |
| 3) Raspon podešavanja temperature: | 8 °C – 28 °C   |
| 4) Vrijednosti na skali:           | 0 – 5          |
| 5) Histereza:                      | 0,6 K          |
| 6) Maksimalni diferencijalni tlak: | 1,5 bar        |

**Broj i datum izvješća o Ispitivanju:** N-1352 od 19.01.2022.  
(Test report number and date:)

**Zaključak (Conclusion)**

Utvrđeno je da proizvod **ZADOVOLJAVA** zahtjeve slijedećih normi i propisa:  
It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Tehnička dokumentacija proizvođača
- HRN EN 215:2019

**Valjanost do:** 20.04.2027.  
(Valid until:)

**Datum:** 20.01.2022.  
(Date:)



**Ovlaštena osoba**  
(Signature of authorized person)

**Darko Polansćak, dipl.ing.**



**Svjedodžba br.**  
(Certificate no.)  
**S - 1352/51**

**Proizvod:** VENTIL KUGLASTI ZONSKI  
(Product:)

**Proizvođač:** ITAP S.p.A.  
(Manufacturer:) Via Ruca 19, P.O. Box 3  
25065 Lumezzane, Italija

**Tip-ovi:** 1) 980, 981, 982, 984, 986, 988  
(Models or types:)

**Podnositelj zahtjeva:** ITAP S.p.A.  
(Applicant:) Via Ruca 19, P.O. Box 3  
25065 Lumezzane, Italija

**Tehnički i drugi podaci (Specification):**

- |  |   |
|--|---|
| 1) Datum ispitivanja:                        | siječanj 2022.                          |
| 2) Status:                                   | P                                       |
| 3) Dimenzije:                                | 3/4" do 1 1/4"                          |
| 4) Radni tlak:                               | PN 10, PN 16                            |
| 5) Materijal tijela:                         | mjed - CW617N (HRN EN 1982:2017)        |
| 6) Minimalna i maksimalna radna temperatura: | -10 °C (izvedba s antifrizom) do 100 °C |

**Broj i datum izvješća o Ispitivanju:** N-1352 od 19.01.2022.  
(Test report number and date:)

**Zaključak (Conclusion)**

Utvrđeno je da proizvod **ZADOVOLJAVA** zahtjeve slijedećih normi i propisa:  
It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Tehnička dokumentacija proizvođača
- HRN EN ISO 228-1:2008
- HRN EN 1982:2017

**Valjanost do:** 20.04.2027.  
(Valid until:)

**Datum:** 20.01.2022.  
(Date:)



**Ovlaštena osoba**  
(Signature of authorized person)

**Darko Polanšćak, dipl.ing.**



**Svjedodžba br.**  
(Certificate no.)  
**S - 1352/52**

**Proizvod:** BY-PASS KOMPLET  
(Product:)

**Proizvođač:** ITAP S.p.A.  
(Manufacturer:) Via Ruca 19, P.O. Box 3  
25065 Lumezzane, Italija

**Tip-ovi:** 1) 860BY – by-pass kit  
(Models or types:)

**Podnositelj zahtjeva:** ITAP S.p.A.  
(Applicant:) Via Ruca 19, P.O. Box 3  
25065 Lumezzane, Italija

**Tehnički i drugi podaci (Specification):**

- |                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| 1) Datum ispitivanja:            | siječanj 2022.                   |
| 2) Status:                       | P                                |
| 3) Dimenzije:                    | 1" i 1 1/4"                      |
| 4) Radni tlak:                   | PN 10                            |
| 5) Materijal tijela:             | mjed - CW614N (HRN EN 1982:2017) |
| 6) Maksimalna radna temperatura: | 80 °C                            |

**Broj i datum izvješća o Ispitivanju:** N-1352 od 19.01.2022.  
(Test report number and date:)

**Zaključak (Conclusion)**

Utvrđeno je da proizvod **ZADOVOLJAVA** zahtjeve slijedećih normi i propisa:  
It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Tehnička dokumentacija proizvođača
- HRN EN ISO 228-1:2008
- HRN EN 1982:2017

**Valjanost do:** 20.04.2027.  
(Valid until:)

**Datum:** 20.01.2022.  
(Date:)



**Ovlaštena osoba**  
(Signature of authorized person)

**Darko Polansćak, dipl.ing.**



**Svjedodžba br.**  
(Certificate no.)  
**S - 1352/53**

**Proizvod:** MJERAČ PROTOKA I ADAPTERI  
(Product:)

**Proizvođač:** ITAP S.p.A.  
(Manufacturer:) Via Ruca 19, P.O. Box 3  
25065 Lumezzane, Italija

**Tip-ovi:** 1) 471FL – mjerač protoka  
(Models or types:) 2) 471 – adapter za razvodnike 1“

**Podnositelj zahtjeva:** ITAP S.p.A.  
(Applicant:) Via Ruca 19, P.O. Box 3  
25065 Lumezzane, Italija

**Tehnički i drugi podaci (Specification):**

- 1) Datum ispitivanja: siječanj 2022.
- 2) Status: P
- 3) Mjerna skala: 0 – 6 l/min
- 4) Materijal tijela: mjed - CW617N (HRN EN 1982:2017)
- 6) Maksimalna radna temperatura: 80 °C

**Broj i datum izvješća o Ispitivanju:** N-1352 od 19.01.2022.  
(Test report number and date:)

**Zaključak (Conclusion)**

Utvrđeno je da proizvod **ZADOVOLJAVA** zahtjeve slijedećih normi i propisa:  
It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Tehnička dokumentacija proizvođača
- HRN EN ISO 228-1:2008
- HRN EN 1982:2017

**Valjanost do:** 20.04.2027.  
(Valid until:)

**Datum:** 20.01.2022.  
(Date:)



**Ovlaštena osoba**  
(Signature of authorized person)

**Darko Polanšćak, dipl.ing.**



**Svjedodžba br.**  
(Certificate no.)  
**S - 1352/54**

**Proizvod:** (Product:) **VENTIL KUGLASTI S PUNIM PROTOKOM GREEN®**

**Proizvođač:** (Manufacturer:) **ITAP S.p.A.**  
**Via Ruca 19, P.O. Box 3**  
**25065 Lumezzane, Italija**

**Tip-ovi:** (Models or types:) **1) 376, 377, 378, 379**

**Podnositelj zahtjeva:** (Applicant:) **ITAP S.p.A.**  
**Via Ruca 19, P.O. Box 3**  
**25065 Lumezzane, Italija**

**Tehnički i drugi podaci** (Specification):

- |  |  |
|--|--|
| 1) Datum ispitivanja:                        | siječanj 2022.                                     |
| 2) Status:                                   | P  |
| 3) Dimenzije:                                | 1/4" – 2"  |
| 4) Radni tlak:                               | PN 25 – PN 50                                      |
| 5) Materijal tijela:                         | galvanski niklana mjed - CW617N (HRN EN 1982:2017) |
| 6) Minimalna i maksimalna radna temperatura: | -20 °C do 150 °C (bez pare)                        |

**Broj i datum izvješća o Ispitivanju:** N-1352 od 19.01.2022.  
(Test report number and date:)

**Zaključak** (Conclusion)

**Utvrđeno je da proizvod ZADOVOLJAVA zahtjeve slijedećih normi i propisa:**  
It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Tehnička dokumentacija proizvođača
- HRN EN 10226-1:2008
- HRN EN 1982:2017

**Valjanost do:** 20.04.2027.  
(Valid until:)

**Datum:** 20.01.2022.  
(Date:)



**Ovlaštena osoba**  
(Signature of authorized person)

**Darko Polansćak, dipl.ing.**



**Svjedodžba br.**  
(Certificate no.)  
**S - 1352/55**

**Proizvod:** VENTIL SIGURNOSNI  
(Product:)

**Proizvođač:** ITAP S.p.A.  
(Manufacturer:) Via Ruca 19, P.O. Box 3  
25065 Lumezzane, Italija

**Tip-ovi:** 1) 368, 369, 368M, 369M  
(Models or types:)

**Podnositelj zahtjeva:** ITAP S.p.A.  
(Applicant:) Via Ruca 19, P.O. Box 3  
25065 Lumezzane, Italija

**Tehnički i drugi podaci (Specification):**

- |  |                                  |
|--|----------------------------------|
| 1) Datum ispitivanja:                        | siječanj 2022.                   |
| 2) Status:                                   | P                                |
| 3) Dimenzije:                                | 1/2", 3/4", 1"                   |
| 4) Radni tlak:                               | PN 10                            |
| 5) Materijal tijela:                         | mjed - CW617N (HRN EN 1982:2017) |
| 6) Minimalna i maksimalna radna temperatura: | 5 °C do 110 °C                   |
| 7) Tlak otvaranja:                           | +20%                             |
| 8) Moguća podešavanja:                       | 1,5 - 1,8 - 2,5 - 3 - 4 - 6 bar  |

**Broj i datum izvješća o Ispitivanju:** N-1352 od 19.01.2022.  
(Test report number and date:)

**Zaključak (Conclusion)**

Utvrđeno je da proizvod **ZADOVOLJAVA** zahtjeve slijedećih normi i propisa:  
It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Tehnička dokumentacija proizvođača
- HRN EN ISO 228-1:2008
- HRN EN 1982:2017

**Valjanost do:** 20.04.2027.  
(Valid until:)

**Datum:** 20.01.2022.  
(Date:)



**Ovlaštena osoba**  
(Signature of authorized person)

**Darko Polanšćak, dipl.ing.**





**Svjedodžba br.**  
(Certificate no.)  
**S - 1352/57**

**Proizvod:** VENTIL KUGLASTI SA PUNIM PROTOKOM STREAM®  
(Product:)

**Proizvođač:** ITAP S.p.A.  
(Manufacturer:) Via Ruca 19, P.O. Box 3  
25065 Lumezzane, Italija

**Tip-ovi:** 1) 145  
(Models or types:)

**Podnositelj zahtjeva:** ITAP S.p.A.  
(Applicant:) Via Ruca 19, P.O. Box 3  
25065 Lumezzane, Italija

**Tehnički i drugi podaci (Specification):**

- |  |                                    |
|--|------------------------------------|
| 1) Datum ispitivanja:                        | siječanj 2022.                     |
| 2) Status:                                   | P                                  |
| 3) Dimenzije:                                | DN 10 – DN 50                      |
| 4) Radni tlak:                               | 600WOG/150WSP                      |
| 5) Materijal tijela:                         | mjed - CB753S (HRN EN 1982:2017)   |
| 6) Minimalna i maksimalna radna temperatura: | 0 °C - 120 °C (bez prisustva pare) |

**Broj i datum izvješća o Ispitivanju:** N-1352 od 19.01.2022.  
(Test report number and date:)

**Zaključak (Conclusion)**

Utvrđeno je da proizvod **ZADOVOLJAVA** zahtjeve slijedećih normi i propisa:  
It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Tehnička dokumentacija proizvođača
- HRN EN ISO 228-1:2008
- HRN EN 1982:2017

**Valjanost do:** 20.04.2027.  
(Valid until:)

**Datum:** 20.01.2022.  
(Date:)



Ovlaštena osoba  
(Signature of authorized person)

Darko Polanšćak, dipl.ing.



**Svjedodžba br.**  
(Certificate no.)  
**S - 1352/58**

**Proizvod:** RUČKA I PRIBOR  
(Product)

**Proizvođač:** ITAP S.p.A.  
(Manufacturer:) Via Ruca 19, P.O. Box 3  
25065 Lumezzane, Italija

**Tip-ovi:** 1) 086, 086G, 084, 084G – ručke za kuglaste ventile i pipce  
(Models or types:) 2) 084LK – uređaj za zabavu ručke 084  
3) 084PP – cilindar za plombiranje  
4) 087, 087G – T ručka  
5) 088 – produljena ručka

**Podnositelj zahtjeva:** ITAP S.p.A.  
(Applicant:) Via Ruca 19, P.O. Box 3  
25065 Lumezzane, Italija

**Tehnički i drugi podaci (Specification):**

1) Datum ispitivanja: siječanj 2022.  
2) Status: P  
3) Dimenzije: 1/4" do 4"

**Broj i datum izvješća o Ispitivanju:** N-1352 od 19.01.2022.  
(Test report number and date:)

**Zaključak (Conclusion)**

Utvrđeno je da proizvod **ZADOVOLJAVA** zahtjeve slijedećih normi i propisa:  
It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Tehnička dokumentacija proizvođača

**Valjanost do:** 20.04.2027.  
(Valid until:)

**Datum:** 20.01.2022.  
(Date:)



Ovlaštena osoba  
(Signature of authorized person)

Darko Polanšćak, dipl.ing.



**Svjedodžba br.**  
(Certificate no.)  
**S - 1352/59**

**Proizvod:** AKTUATORI ELEKTRIČNI ZA KUGLASTE ZONSKE VENTILE  
(Product:)

**Proizvođač:** ITAP S.p.A.  
(Manufacturer:) Via Ruca 19, P.O. Box 3  
25065 Lumezzane, Italija

**Tip-ovi:** 1) 990, 991, 989  
(Models or types:)

**Podnositelj zahtjeva:** ITAP S.p.A.  
(Applicant:) Via Ruca 19, P.O. Box 3  
25065 Lumezzane, Italija

**Tehnički i drugi podaci (Specification):**

- |   |                |
|---|----------------|
| 1) Datum ispitivanja:                                 | siječanj 2022. |
| 2) Status:  | P              |
| 3) Minimalna i maksimalna temperatura radnog okoliša: | -5 °C do 50 °C |
| 4) Kut rotacije:                                      | 90°            |

**Broj i datum izvješća o Ispitivanju:** N-1352 od 19.01.2022.  
(Test report number and date:)

**Zaključak (Conclusion)**

Utvrđeno je da proizvod **ZADOVOLJAVA** zahtjeve slijedećih normi i propisa:  
It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Tehnička dokumentacija proizvođača
- HRN EN ISO 228-1:2008
- HRN EN 1982:2017

**Valjanost do:** 20.04.2027.  
(Valid until:)

**Datum:** 20.01.2022.  
(Date:)



**Ovlaštena osoba**  
(Signature of authorized person)

**Darko Polanšćak, dipl.ing.**



**Svjedodžba br.**  
(Certificate no.)  
**S - 1352/60**

**Proizvod:** (Product:) **FILTER ZA NEPOVRATNE VENTILE - EUROPA<sup>®</sup>, YORK<sup>®</sup>, ROMA<sup>®</sup>, BLOCK<sup>®</sup>**

**Proizvođač:** (Manufacturer:) **ITAP S.p.A.**  
**Via Ruca 19, P.O. Box 3**  
**25065 Lumezzane, Italija**

**Tip-ovi:** (Models or types:) **1) 102 – od nehrđajućeg čelika**  
**2) 107 - od polimernog materijala**

**Podnositelj zahtjeva:** (Applicant:) **ITAP S.p.A.**  
**Via Ruca 19, P.O. Box 3**  
**25065 Lumezzane, Italija**

**Tehnički i drugi podaci** (Specification):

1) Datum ispitivanja: siječanj 2022.  
2) Status: P  
3) Dimenzije: 3/8" – 4"

**Broj i datum izvješća o Ispitivanju:** N-1352 od 19.01.2022.  
(Test report number and date:)

**Zaključak** (Conclusion)

Utvrđeno je da proizvod **ZADOVOLJAVA** zahtjeve slijedećih normi i propisa:  
It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Tehnička dokumentacija proizvođača
- HRN EN ISO 228-1:2008

**Valjanost do:** 20.04.2027.  
(Valid until:)

**Datum:** 20.01.2022.  
(Date:)



**Ovlaštena osoba**  
(Signature of authorized person)

**Darko Polanšćak, dipl.ing.**



**Svjedodžba br.**  
(Certificate no.)  
**S - 1352/61**

**Proizvod:** PRIBOR ZA SOLARNO GRIJANJE  
(Product:)

**Proizvođač:** ITAP S.p.A.  
(Manufacturer:) Via Ruca 19, P.O. Box 3  
25065 Lumezzane, Italija

**Tip-ovi:** 1) 362S – automatski odzračni ventil  
(Models or types:) 2) 365 – automatski ventil  
3) 475 – termostatski ventil za mješanje  
4) 477 – temperaturni i tlačni sigurnosni ventil  
5) 478 – sigurnosni ventil s membranom  
6) 139S – kuglasta slavina

**Podnositelj zahtjeva:** ITAP S.p.A.  
(Applicant:) Via Ruca 19, P.O. Box 3  
25065 Lumezzane, Italija

**Tehnički i drugi podaci (Specification):**

1) Datum ispitivanja:	siječanj 2022.
2) Status:	P
3) Dimenzije:	3/8" – 1"
4) Minimalna i maksimalna radna temperatura:	-20 °C do 160 °C za tipove: 365S i 478 -20 °C do 200 °C za tip: 362S do 100 °C za tip: 475
5) Nominalni tlak:	10 bar
6) Temperatura i tlak namještanja:	92 °C / 7 bar - za tip: 477
7) Navoj:	ISO 228, osim za tip 477 – ISO 7/1

**Broj i datum izvješća o Ispitivanju:** N-1352 od 19.01.2022.  
(Test report number and date:)

**Zaključak (Conclusion)**

Utvrđeno je da proizvod **ZADOVOLJAVA** zahtjeve slijedećih normi i propisa:  
It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Tehnička dokumentacija proizvođača
- HRN EN ISO 228-1:2008; HRN RN 10226-1:2008

**Valjanost do:** 20.04.2027.  
(Valid until:)

**Datum:** 20.01.2022.  
(Date:)



**Ovlaštena osoba**  
(Signature of authorized person)

**Darko Polanšćak, dipl.ing.**

Ovaj dokument vrijedi samo za proizvod i/ili robu koji su istovjetni s ispitanim uzorkom



**Svjedodžba br.**  
(Certificate no.)  
**S - 1352/62**

**Proizvod:** FITINZI VX-N ZA POLIETILENSKE CIJEVI  
(Product:)

**Proizvođač:** ITAP S.p.A.  
(Manufacturer:) Via Ruca 19, P.O. Box 3  
25065 Lumezzane, Italija

**Tip-ovi:** 1) 710, 715, 720, 730, 735, 740, 745, 750  
(Models or types:)

**Podnositelj zahtjeva:** ITAP S.p.A.  
(Applicant:) Via Ruca 19, P.O. Box 3  
25065 Lumezzane, Italija

**Tehnički i drugi podaci (Specification):**

- |  |  |
|--|--|
| 1) Datum ispitivanja:                        | siječanj 2022.                               |
| 2) Status:                                   | P  |
| 3) Dimenzije:                                | 1/2" x 20 – 1 1/4"x40<br>20 – 40             |
| 4) Radni tlak:                               | PN 25  |
| 5) Materijal tijela fittinga:                | mjed - CW617N (HRN EN 1982:2017)             |
| 6) Minimalna i maksimalna radna temperatura: | -20 °C do 110 °C (bez prisustva vodene pare) |

**Broj i datum izvješća o Ispitivanju:** N-1352 od 19.01.2022.  
(Test report number and date:)

**Zaključak (Conclusion)**

**Utvrđeno je da proizvod ZADOVOLJAVA zahtjeve slijedećih normi i propisa:**  
It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Tehnička dokumentacija proizvođača
- HRN EN ISO 228-1:2008
- HRN EN 1982:2017

**Valjanost do:** 20.04.2027.  
(Valid until:)

**Datum:** 20.01.2022.  
(Date:)



**Ovlaštena osoba**  
(Signature of authorized person)

**Darko Polanšćak, dipl.ing.**



**Svjedodžba br.**  
(Certificate no.)  
**S - 1352/63**

**Proizvod:** VENTILI ZA PLOČASTE RADIJATORE  
(Product:)

**Proizvođač:** ITAP S.p.A.  
(Manufacturer:) Via Ruca 19, P.O. Box 3  
25065 Lumezzane, Italija

**Tip-ovi:** 1) 305  
(Models or types:) 2) 306  
3) 306K  
4) 315

**Podnositelj zahtjeva:** ITAP S.p.A.  
(Applicant:) Via Ruca 19, P.O. Box 3  
25065 Lumezzane, Italija

**Tehnički i drugi podaci** (Specification):

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 1) Datum ispitivanja:            | siječanj 2022.                                     |
| 2) Status:                       | P  |
| 3) Dimenzije:                    | DN 20  |
| 4) Radni tlak:                   | 10 bar   |
| 5) Materijal tijela:             | galvanski niklana mjed - CW617N (HRN EN 1982:2017) |
| 6) Maksimalna radna temperatura: | 110 °C (bez pare)                                  |

**Broj i datum izvješća o Ispitivanju:** N-1352 od 19.01.2022.  
(Test report number and date:)

**Zaključak** (Conclusion)

**Utvrđeno je da proizvod ZADOVOLJAVA zahtjeve slijedećih normi i propisa:**  
It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Tehnička dokumentacija proizvođača
- HRN EN ISO 228-1:2008
- HRN EN 1982:2017

**Valjanost do:** 20.04.2027.  
(Valid until:)

**Datum:** 20.01.2022.  
(Date:)



**Ovlaštena osoba**  
(Signature of authorized person)

Darko Polanšćak, dipl.ing.



**Svjedodžba br.**  
(Certificate no.)  
**S - 1352/64**

**Proizvod:** **SOBNI TERMOSTAT**  
(Product:)

**Proizvođač:** **ITAP S.p.A.**  
(Manufacturer:) **Via Ruca 19, P.O. Box 3**  
**25065 Lumezzane, Italija**

**Tip-ovi:** **1) 820**  
(Models or types:) **2) 820C**  
**3) 820CS**

**Podnositelj zahtjeva:** **ITAP S.p.A.**  
(Applicant:) **Via Ruca 19, P.O. Box 3**  
**25065 Lumezzane, Italija**

**Tehnički i drugi podaci (Specification):**

1) Datum ispitivanja:	siječanj 2022.
2) Status:	P
3) Temperaturni raspon:	Od 5° C– 30° C
4) Temperaturna tolerancija:	±0,8 ° C
5) Stupanj zaštite:	IP20
6) Dimenzije:	71x71x38 mm

**Broj i datum izvješća o Ispitivanju:** **N-1352 od 19.01.2022.**  
(Test report number and date:)

**Zaključak (Conclusion)**

**Utvrđeno je da proizvod ZADOVOLJAVA zahtjeve slijedećih normi i propisa:**  
It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- **Tehnička dokumentacija proizvođača**

**Valjanost do:** **20.04.2027.**  
(Valid until:)

**Datum:** **20.01.2022.**  
(Date:)



**Ovlaštena osoba**  
(Signature of authorized person)

**Darko Polanšćak, dipl.ing.**





**Svjedodžba br.**  
(Certificate no.)  
**S - 1352/65**

**Proizvod:** RAZDJELNIK OD NEHRĐAJUČEK ČELIKA (INOX)  
(Product:)

**Proizvođač:** ITAP S.p.A.  
(Manufacturer:) Via Ruca 19, P.O. Box 3  
25065 Lumezzane, Italija

**Tip-ovi:** 1) 852 – osni razmak 50 mm  
(Models or types:) 2) 862 – osni razmak 50 mm

**Podnositelj zahtjeva:** ITAP S.p.A.  
(Applicant:) Via Ruca 19, P.O. Box 3  
25065 Lumezzane, Italija

**Tehnički i drugi podaci (Specification):**

- |                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1) Datum ispitivanja:            | siječanj 2022.                       |
| 2) Status:                       | P                                    |
| 3) Dimenzije:                    | 1" x 2 - 1" x 13                     |
| 4) Radni tlak:                   | 10 bar                               |
| 5) Materijal tijela:             | Nehrđajući čelik - AISI304L (1.4301) |
| 6) Maksimalna radna temperatura: | 110 °C                               |

**Broj i datum izvješća o ispitivanju:** N-1352 od 19.01.2022.  
(Test report number and date:)

**Zaključak (Conclusion)**

Utvrđeno je da proizvod **ZADOVOLJAVA** zahtjeve slijedećih normi i propisa:  
It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Tehnička dokumentacija proizvođača
- HRN EN ISO 228-1:2008

**Valjanost do:** 20.04.2027.  
(Valid until:)

**Datum:** 20.01.2022.  
(Date:)



Ovlaštena osoba  
(Signature of authorized person)

Darko Polanšćak, dipl.ing.



**Svjedodžba br.**  
(Certificate no.)  
**S - 1352/66**

**Proizvod:** TERMOSTATSKI VENTIL ZA RADIJATOR  
(Product:)

**Proizvođač:** ITAP S.p.A.  
(Manufacturer:)  
Via Ruca 19, P.O. Box 3  
25065 Lumezzane, Italija

**Tip-ovi:** 1) 894C – 894V – ravni s ženskim navojem  
(Models or types:) 2) 895C – 895V – ravni s muškim navojem  
3) 994C – 994V – kutni s ženskim navojem  
4) 995C – 995V – kutni s muškim navojem

**Podnositelj zahtjeva:** ITAP S.p.A.  
(Applicant:)  
Via Ruca 19, P.O. Box 3  
25065 Lumezzane, Italija

**Tehnički i drugi podaci (Specification):**

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 1) Datum ispitivanja:            | siječanj 2022.                                     |
| 2) Status:                       | P  |
| 3) Dimenzije:                    | 3/8", 1/2" 3/4"                                    |
| 4) Radni tlak:                   | PN 10  |
| 5) Materijal tijela:             | galvanski niklana mjed - CW617N (HRN EN 1982:2017) |
| 6) Maksimalna radna temperatura: | 110 °C   |

**Broj i datum izvješća o Ispitivanju:** N-1352 od 19.01.2022.  
(Test report number and date.)

**Zaključak (Conclusion)**

**Utvrđeno je da proizvod ZADOVOLJAVA zahtjeve slijedećih normi i propisa:**  
It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Tehnička dokumentacija proizvođača
- HRN EN ISO 228-1:2008
- HRN EN 1982:2017



**Valjanost do:** 20.04.2027.  
(Valid until:)

**Datum:** 20.01.2022.  
(Date:)

**Ovlaštena osoba**  
(Signature of authorized person)

**Darko Polanšćak, dipl.ing.**



## Svjedodžba br.

(Certificate no.)

# S - 1352/67

**Proizvod:** RAZDJELNIK OD NEHRĐAJUČEK ČELIKA (INOX) – KOMPLET  
(Product:)

**Proizvođač:** ITAP S.p.A.  
(Manufacturer:)  
Via Ruca 19, P.O. Box 3  
25065 Lumezzane, Italija

**Tip-ovi:** 1) 907C 2) 912C 3) 917C 4) 917CDE  
(Models or types:) 5) 918C 6) 922C 7) 922MO

**Podnositelj zahtjeva:** ITAP S.p.A.  
(Applicant:)  
Via Ruca 19, P.O. Box 3  
25065 Lumezzane, Italija

### Tehnički i drugi podaci (Specification):

- |                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1) Datum ispitivanja:            | siječanj 2022.                       |
| 2) Status:                       | P                                    |
| 3) Dimenzije:                    | 1" x 3/4" x n                        |
| 4) Radni tlak:                   | 6 bar, 10 bar                        |
| 5) Materijal tijela:             | Nehrđajući čelik - AISI304L (1.4301) |
| 6) Maksimalna radna temperatura: | 70 °C, 80 °C                         |

**Broj i datum izvješća o Ispitivanju:** N-1352 od 19.01.2022.  
(Test report number and date:)

### Zaključak (Conclusion)

Utvrđeno je da proizvod **ZADOVOLJAVA** zahtjeve slijedećih normi i propisa:  
It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Tehnička dokumentacija proizvođača
- HRN EN ISO 228-1:2008

**Valjanost do:** 20.04.2027.  
(Valid until:)

**Datum:** 20.01.2022.  
(Date:)



**Ovlaštena osoba**  
(Signature of authorized person)

**Darko Polanšćak, dipl.ing.**



**Svjedodžba br.**  
(Certificate no.)  
**S - 1352/68**

**Proizvod:** RAZDJELNIK OD NEHRĐAJUČEK ČELIKA (INOX) – JEDNOSTRUKI  
(Product:)

**Proizvođač:** ITAP S.p.A.  
(Manufacturer:) Via Ruca 19, P.O. Box 3  
25065 Lumezzane, Italija

**Tip-ovi:** 1) 927  
(Models or types:) 2) 932  
3) 937  
4) 942  
5) 947

**Podnositelj zahtjeva:** ITAP S.p.A.  
(Applicant:) Via Ruca 19, P.O. Box 3  
25065 Lumezzane, Italija

**Tehnički i drugi podaci (Specification):**

1) Datum ispitivanja:	siječanj 2022.
2) Status:	P
3) Dimenzije:	1" x 3/4" x n
4) Radni tlak:	6 bar, 10 bar
5) Materijal tijela:	Nehrđajući čelik - AISI304L (1.4301)
6) Maksimalna radna temperatura:	70 °C, 80 °C

**Broj i datum izvješća o Ispitivanju:** N-1352 od 19.01.2022.  
(Test report number and date:)

**Zaključak (Conclusion)**

**Utvrđeno je da proizvod ZADOVOLJAVA zahtjeve slijedećih normi i propisa:**  
It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Tehnička dokumentacija proizvođača
- HRN EN ISO 228-1:2008

**Valjanost do:** 20.04.2027.  
(Valid until:)

**Datum:** 20.01.2022.  
(Date:)



**Ovlaštena osoba**  
(Signature of authorized person)

**Darko Polanšćak, dipl.ing.**

Ovaj dokument vrijedi samo za proizvod i/ili robu koji su istovjetni s ispitanim uzorkom



**Svjedodžba br.**  
(Certificate no.)  
**S - 1352/69**

**Proizvod:** RAZDJELNIK OD NIKLANE MJEDI – KOMPLET  
(Product:)

**Proizvođač:** ITAP S.p.A.  
(Manufacturer:) Via Ruca 19, P.O. Box 3  
25065 Lumezzane, Italija

**Tip-ovi:** 1) 905C  
(Models or types:) 2) 910C  
3) 915C  
4) 916C  
5) 920C

**Podnositelj zahtjeva:** ITAP S.p.A.  
(Applicant:) Via Ruca 19, P.O. Box 3  
25065 Lumezzane, Italija

**Tehnički i drugi podaci (Specification):**

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 1) Datum ispitivanja:            | siječanj 2022.                                     |
| 2) Status:                       | P  |
| 3) Dimenzije:                    | 1" x 3/4" x n                                      |
| 4) Radni tlak:                   | 6 bar, 10 bar                                      |
| 5) Materijal tijela:             | galvanski niklana mjed - CW617N (HRN EN 1982:2017) |
| 6) Maksimalna radna temperatura: | 70 °C, 80 °C                                       |

**Broj i datum izvješća o Ispitivanju:** N-1352 od 19.01.2022.  
(Test report number and date:)

**Zaključak (Conclusion)**

Utvrđeno je da proizvod **ZADOVOLJAVA** zahtjeve slijedećih normi i propisa:  
It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Tehnička dokumentacija proizvođača
- HRN EN ISO 228-1:2008
- HRN EN 1982:2017

**Valjanost do:** 20.04.2027.  
(Valid until:)

**Datum:** 20.01.2022.  
(Date:)



**Ovlaštena osoba**  
(Signature of authorized person)

**Darko Polanšćak, dipl.ing.**



**Svjedodžba br.**  
(Certificate no.)  
**S - 1352/70**

**Proizvod:** RAZDJELNIK OD NIKLANE MJEDI – JEDNOSTRUKI  
(Product:)

**Proizvođač:** ITAP S.p.A.  
(Manufacturer:)  
Via Ruca 19, P.O. Box 3  
25065 Lumezzane, Italija

**Tip-ovi:** 1) 925  
(Models or types:) 2) 930  
3) 935  
4) 940  
5) 945

**Podnositelj zahtjeva:** ITAP S.p.A.  
(Applicant:)  
Via Ruca 19, P.O. Box 3  
25065 Lumezzane, Italija

**Tehnički i drugi podaci** (Specification):

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 1) Datum ispitivanja:            | siječanj 2022.                                     |
| 2) Status:                       | P  |
| 3) Dimenzije:                    | 1" x 3/4" x n                                      |
| 4) Radni tlak:                   | 6 bar, 10 bar                                      |
| 5) Materijal tijela:             | galvanski niklana mjed - CW617N (HRN EN 1982:2017) |
| 6) Maksimalna radna temperatura: | 70 °C, 80 °C                                       |

**Broj i datum izvješća o Ispitivanju:** N-1352 od 19.01.2022.  
(Test report number and date:)

**Zaključak** (Conclusion)

**Utvrđeno je da proizvod**

**ZADOVOLJAVA**

**zahtjeve slijedećih normi i propisa:**

It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Tehnička dokumentacija proizvođača
- HRN EN ISO 228-1:2008
- HRN EN 1982:2017

**Valjanost do:** 20.04.2027.  
(Valid until:)

**Datum:** 20.01.2022.  
(Date:)



**Ovlaštena osoba**  
(Signature of authorized person)

**Darko Polanšćak, dipl.ing.**



**Svjedodžba br.**  
(Certificate no.)  
**S - 1352/71**

**Proizvod:** REGULACIJSKA GRUPA  
(Product:)

**Proizvođač:** ITAP S.p.A.  
(Manufacturer:)  
Via Ruca 19, P.O. Box 3  
25065 Lumezzane, Italija

**Tip-ovi:** 1) 949  
(Models or types:) 2) 949BY  
3) 949CEF

**Podnositelj zahtjeva:** ITAP S.p.A.  
(Applicant:)  
Via Ruca 19, P.O. Box 3  
25065 Lumezzane, Italija

**Tehnički i drugi podaci (Specification):**

- |                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| 1) Datum ispitivanja:             | siječanj 2022.                                     |
| 2) Status:                        | P  |
| 3) Radni tlak:                    | 6 bar  |
| 4) Temperaturni raspon regulacije | Od 20° C– 55° C                                    |
| 5) Materijal tijela:              | galvanski niklana mjed - CW617N (HRN EN 1982:2017) |

**Broj i datum izvješća o Ispitivanju:** N-1352 od 19.01.2022.  
(Test report number and date:)

**Zaključak (Conclusion)**

Utvrđeno je da proizvod **ZADOVOLJAVA** zahtjeve slijedećih normi i propisa:  
It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Tehnička dokumentacija proizvođača
- HRN EN ISO 228-1:2008
- HRN EN 1982:2017

**Valjanost do:** 20.04.2027.  
(Valid until:)

**Datum:** 20.01.2022.  
(Date:)



**Ovlaštena osoba**  
(Signature of authorized person)

**Darko Polanšćak, dipl.ing.**



**Svjedodžba br.**  
(Certificate no.)  
**S - 1352/72**

**Proizvod:** (Product:) **DETEKTOR CURENJA PLINA S OPTIČKO-AKUSTIČKIM ALARMOM I RELEJNIM UPRAVLJANJEM**

**Proizvođač:** (Manufacturer:) **ITAP S.p.A.**  
**Via Ruca 19, P.O. Box 3**  
**25065 Lumezzane, Italija**

**Tip-ovi:** (Models or types:) **1) 992**

**Podnositelj zahtjeva:** (Applicant:) **ITAP S.p.A.**  
**Via Ruca 19, P.O. Box 3**  
**25065 Lumezzane, Italija**

**Tehnički i drugi podaci** (Specification):

- |                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| 1) Datum ispitivanja:    | siječanj 2022.                   |
| 2) Status:               | P                                |
| 3) Relativna vlažnost    | 30%, 90%                         |
| 4) Temperaturni raspon:  | Od 10° C – 40° C                 |
| 5) Koncentracija plina : | 10% donje granice eksplozivnosti |

**Broj i datum izvješća o ispitivanju:** N-1352 od 19.01.2022.  
(Test report number and date:)

**Zaključak** (Conclusion)

Utvrđeno je da proizvod **ZADOVOLJAVA** zahtjeve slijedećih normi i propisa:  
It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Tehnička dokumentacija proizvođača
- HRN EN 50194-1:2011

**Valjanost do:** 20.04.2027.  
(Valid until:)

**Datum:** 20.01.2022.  
(Date:)



**Ovlaštena osoba**  
(Signature of authorized person)

**Darko Polanšćak, dipl.ing.**





**Svjedodžba br.**  
(Certificate no.)  
**S - 1352/73**

**Proizvod:** (Product:) **SIGURNOSNI ELEKTROMAGNETSKI VENTIL**

**Proizvođač:** (Manufacturer:) **ITAP S.p.A.**  
**Via Ruca 19, P.O. Box 3**  
**25065 Lumezzane, Italija**

**Tip-ovi:** (Models or types:) **1) 993**

**Podnositelj zahtjeva:** (Applicant:) **ITAP S.p.A.**  
**Via Ruca 19, P.O. Box 3**  
**25065 Lumezzane, Italija**

**Tehnički i drugi podaci** (Specification):

- |                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| 1) Datum ispitivanja:   | siječanj 2022.     |
| 2) Status:              | P                  |
| 3) Maksimalni tlak      | 550 mbar ili 6 bar |
| 4) Temperaturni raspon: | Od -15° C do 70° C |

**Broj i datum izvješća o Ispitivanju:** N-1352 od 19.01.2022.  
(Test report number and date:)

**Zaključak** (Conclusion)

Utvrđeno je da proizvod **ZADOVOLJAVA** zahtjeve slijedećih normi i propisa:  
It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Tehnička dokumentacija proizvođača

**Valjanost do:** 20.04.2027.  
(Valid until:)

**Datum:** 20.01.2022.  
(Date:)



**Ovlaštena osoba**  
(Signature of authorized person)

**Darko Polanšćak, dipl.ing.**



**Svjedodžba br.**  
(Certificate no.)  
**S - 1352/74**

**Proizvod:** VENTIL KUGLASTI S PUNIM PROTOKOM  
(Product:)

**Proizvođač:** ITAP S.p.A.  
(Manufacturer:) Via Ruca 19, P.O. Box 3  
25065 Lumezzane, Italija

**Tip-ovi:** 1) 290P, 291P, 292P, 293P IDEAL®  
(Models or types:)

**Podnositelj zahtjeva:** ITAP S.p.A.  
(Applicant:) Via Ruca 19, P.O. Box 3  
25065 Lumezzane, Italija

**Tehnički i drugi podaci (Specification):**

- |  |  |
|--|--|
| 1) Datum ispitivanja:                        | siječanj 2022.                                     |
| 2) Status:                                   | P  |
| 3) Dimenzije:                                | 1/4" – 2"  |
| 4) Radni tlak:                               | PN 5 – PN 50                                       |
| 5) Materijal tijela:                         | galvanski niklana mjed - CW617N (HRN EN 1982:2017) |
| 6) Minimalna i maksimalna radna temperatura: | -20 °C - 150 °C (bez pare)                         |

**Broj i datum izvješća o Ispitivanju:** N-1352 od 19.01.2022.  
(Test report number and date:)

**Zaključak (Conclusion)**

Utvrđeno je da proizvod **ZADOVOLJAVA** zahtjeve slijedećih normi i propisa:  
It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Tehnička dokumentacija proizvođača
- HRN EN 1982:2017

**Valjanost do:** 20.04.2027.  
(Valid until:)

**Datum:** 20.01.2022.  
(Date:)



**Ovlaštena osoba**  
(Signature of authorized person)

**Darko Polanšćak, dipl.ing.**