



SVJEDODŽBA

Certificate

br. No. **S-22-0568/2**

Proizvod: VENTIL ZA REDUKCIJU TLAKA VODE
Product:

Proizvođač/Trgovačka marka: BRAUKMANN / RESIDEO - Ademco 1 GmbH, Hardhofweg 40, 74821
Manufacturer/Brand name: Mosbach, Njemačka

Tip-ovi: 1) D 05 FS
Models or types:

Podnositelj zahtjeva: OBOKOV d.o.o.
Applicant: Murati 15
10000 ZAGREB

Tehnički i drugi podaci (Specification):

- | | |
|-------------------------|---|
| 1) Datum ispitivanja: | travanj 2021. |
| 2) Priključne mjere: | 1/2" - 2" |
| 3) Ulazni tlak: | max. 25 bar |
| 4) Izlazni tlak: | 1,5 – 6 bar |
| 5) Minimalni pad tlaka: | 1 bar |
| 6) Radna temperatura 1: | 30°C |
| 7) Radna temperatura 2: | 70°C |
| 8) Medij: | Voda i ostale neagresivne tekućine |
| 9) Materijal: | Kućište od mesinga, opružni mehanizam od čelika, EPDM brtve |

Broj i datum izvješća o Ispitivanju: 0134 / travanj 2021.
Test report number and date:

Zaključak (Conclusion)

Utvrđeno je da proizvod **ZADOVOLJAVA** zahtjeve slijedećih normi i propisa:
It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- HRN EN 1567:2008.;
- Tehnička dokumentacija proizvođača;
- Stručno izvješće ZIK-a br. 0134;
- Certifikati: Carso – Lyon 17 ACC LY 287; Hygienic Certificate HK/W/0969/01/2015/ Warsaw; Certificate No.1702051 WRAS U.K.; Zertifikat Nr.1304-6149 SVGW; Product certificate K41874/03 kiwa; CERT Nr. NW-6339CN0112 DVGW

Valjanost do: 26.04.2023.
(Valid until:)

Datum: 11.04.2022.
(Date:)



Ovlaštena osoba
(Signature of authorized person)

Darko Polanšćak, dipl.ing.

Ovaj dokument vrijedi samo za proizvod i/ili robu koji su istovjetni s ispitanim uzorkom